

## 測定結果の概要

### 1 報告状況について

大気基準適用施設（表1 アルミニウム合金製造施設、表2 廃棄物焼却炉）

令和2年度に測定、報告義務の対象となる14施設（5事業所）のうち、休止している2施設を除く12施設から測定結果の報告がありました。

### 2 排出基準等適合状況について

報告を受けた事業所の測定結果は全て排出基準等を下回っており、特に問題はありませんでした。

表1 アルミニウム合金製造施設

事業所No.	事業所名	所在地	施設種類	試料採取日	排出ガス		備考
					測定結果 (ng-TEQ/m3N)	排出基準 (ng-TEQ/m3N)	
1	アサヒセイレン(株)	八尾市太田9-37	アルミニウム合金製造溶解炉	R2.11.30	0.12	5	3号反射炉
			アルミニウム合金製造溶解炉	-	-	5	10号反射炉(令和2年度休止)
			アルミニウム合金製造溶解炉	R2.11.27	0.00020	5	11号反射炉
			アルミニウム合金製造乾燥炉	R2.11.27	0.14	1	キルン炉
2	(株)共栄アルミニウム工業所	八尾市老原9-81	アルミニウム合金製造溶解炉	R3.1.19	0.0011	5	排出ガスは全炉集合 (A-2-1~4、A-5、A-3)
			アルミニウム合金製造溶解炉				
			アルミニウム合金製造溶解炉				
			アルミニウム合金製造溶解炉				
			アルミニウム合金製造溶解炉				
			アルミニウム合金製造乾燥炉				

事業所 No.	事業所名	所在地	排出ガス			燃え殻			ばいじん			備考
			試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m3N)	排出基準 (ng-TEQ/m3N)	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	処理基準 (ng-TEQ/g)	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	処理基準 (ng-TEQ/g)	
1	大阪広域環境施設組合 八尾工場	八尾市上尾町7-1	R3.1.6	0.12	1	R3.1.6	0.0038(※1)	-(※2)	R3.1.6	1.8(※1)	-(※3)	1号炉
			R3.1.7	0.048	1	R3.1.7	0.013(※1)	-(※2)			-(※3)	2号炉
2	八尾市立衛生処理場	八尾市上尾町8-24-1	R2.9.10	0.032	10	R2.9.10	0.023(※1)	3	R2.9.10	0.0067(※1)	-(※3)	
3	不易糊工業(株)	八尾市竹濑東2-62	-	-	10	-	-	3	-	-	-	令和2年度休止

(※1)については、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第2項第1号の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成16年12月27日環境省告示第80号)により実施しております。  
 (※2)については、平成12年1月15日以前に設置されている施設であり、燃え殻はセメント固化処理を実施しているため、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則附則第2条第3項第1号の規定に基づき、基準適用除外となります  
 (※3)については、平成12年1月15日以前に設置されている施設であり、ばいじんは薬剤処理を実施しているため、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則附則第2条第3項第2号の規定に基づき、基準適用除外となります。