

令和8年度 八尾市一般廃棄物最終処分場の維持管理記録

【一般廃棄物(埋立ごみ)数量】

(単位:t)

種類	年度計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立ごみ	725.76	204.90	150.26	147.68	222.92								

【水質検査】

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	測定結果・採取年月日等	別紙1「放流水の水質測定結果」に記載												
地下水(井戸西)	測定結果・採取年月日等	別紙2「周縁地下水の水質測定結果」に記載												
地下水(井戸東)	測定結果・採取年月日等	別紙2「周縁地下水の水質測定結果」に記載												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水(井戸西)	水質異常時の措置	異常の有無	無	無	無	無								
		措置を講じた年月日	－	－	－	－								
		措置の内容	－	－	－	－								
地下水(井戸東)	水質異常時の措置	異常の有無	無	無	無	無								
		措置を講じた年月日	－	－	－	－								
		措置の内容	－	－	－	－								

【残余の埋立容量】

(1年1回以上の測定)

	前年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定年月日	R8.3.27	－	－	－	－								
測定結果 m³	33,142	－	－	－	－								

【点検項目】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
・擁壁	点検日	毎水曜日	毎水曜日	毎水曜日	毎水曜日								
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
・遮水工	点検日	毎水曜日	毎水曜日	毎水曜日	毎水曜日								
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
・浸出水処理設備	点検日	毎水曜日	毎水曜日	毎水曜日	毎水曜日								
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								