

第4回質問回答

No	資料名	頁	項目	内容	回答
1	-			各業務における極めて詳細な内容の仕様書 例：2/3公表の「業務要求水準及び参考個別仕様書」の附属資料「病院運営業務（医療法に基づく政令8業務）（ク）清掃業務の「主要箇所清掃作業基準表」などの取扱いはどの様にさせて頂ければ良いでしょうか？ 事業契約書（案）P.13の第38条（業務別仕様書）の第1項に「…遅くとも本病院の開院予定日の4ヶ月前までに、（中略）業務別仕様書を作成し、市に提出する。」とありますので、見解をお聞かせ願いたいのですが、よろしくお願い致します。	参考個別仕様書は、あくまでも参考として提示したものです。提案は様式に従いご提案下さい。契約後には別途、仕様書を提出して頂きます。
2	-			【準備期間について】 公式には1/1～ということですが、設備管理等についてはもう少し早くからの準備をすることは可能でしょうか。市の見解を伺いたく	竣工後、市への建物引渡しがあつてから開院までの間、市が建物を管理する必要があります。その業務をSPCに委ねたいと考えていますので、その準備作業として1月1日以前に設備取扱いに関する説明会の開催を予定しています。
3	-			【生ゴミ処理機について】 現病院では生ゴミ処理機はどのように運用されているのでしょうか。参考までに伺いたく	現病院では、生ゴミ処理機は設置していません。
4	-			これまでの質疑応答等で、今後公表予定とされる以下の資料等について、直ぐにご回答をお示し頂くか、公表予定日をお教え下さい。 モニタリングについての補足資料」 事業契約書（案）の最終改訂版」 審査における、項目別配点詳細」 総合医療情報システムとの接続仕様書」 清潔度の要求レベルについて」 医療機器類の費用負担者に係る解釈の統一見解」 電話交換業務に係る電話回線数、電話機・中継機の機種、機能、数量」 医療機器更新業務に係る対象品区分及びその費用の支払われ方」 事業契約書 別紙12の第1項」 市が事業契約を中途解除した場合、SPCが医療機器をリース方式で整備しているケースにおいて、その買取価額に将来の料率分が含まれるか否か」 提案価格確認用の割引率」 医療機器の整備に係る市の支払方法」 診療材料、医薬品に係る想定費用の評価方法について」 提案価格評価方法について」 第四回目の質疑に対する回答について、他	4月30日 4月30日 4月21日 4月4日配付済み 目安としてください。 4月21日 3月27日配付済み 4月21日 3月26日に公表した“PF事業契約書（案）の追加修正について”をご参照ください。 4月30日 特定事業選定時の割引率と同じ値を使用します。 4月21日 4月30日 4月21日 -
5	-			SPC職員が使用する駐車場はあるのでしょうか。また、あるとすれば、有料であれば、1ヶ月1台あたりの費用はどれくらいでしょうか？	職員用の駐車場は、現在のところ確保していません。
6	SPC整備対象医療機器 什器備品リスト(別紙B)			「1941/2階/検査部門/一般検査準備室/小型検体前処理システム/自動分注器/DS-2000PLUS」は尿の分注の為に導入されるのでしょうか。	入力場所が誤っていました。本来、生化学の部屋に設置されるべきものです。仕様はご提案にお任せしますのでリストより削除してください。

第4回質問回答

No	資料名	頁	項目				内容	回答
7	SPC整備対象医療機器・什器備品リスト(別紙B)						1、参考仕様として挙げられているリストの同等品を提案する場合、記載方法についてご教示願います。 2、同等品提案においても、例えばリストNo. 3の「テーブル コクヨ LT-216YK 3台」とあるものについて、弊社の提案で型式の違うテーブルを1台と2台とする場合などの記載方法についても、ご教示願います。	メーカー欄、型式欄(例)等を追加し、斜体でご記入ください。(金額記入欄は追加しないでください。)
8	SPC整備対象医療機器・什器備品リスト、病院側整備対象医療機器・什器備品リスト						上記リストに細菌システム及び細菌機器の記載がありませんが、本物品はSPC側で準備するのでしょうか。機器・システムのスペックをご示願います。	デイトパーリング社の「ウォークアウェイ」という機種を移設予定(移設リスト2270番)ですが、現在の機器は情報システムとの連携を想定していません。細菌検査システムとの連携を踏まえ、ご提案ください。 なお、基本的に細菌検査は病院が実施します。 外注項目は ・抗酸菌分離培養検査 ・CDチェック ・ペロ毒素(O-157, O-111, O-26) ・潜血反応検査(便) ・ヘモグロビン測定(便) ・アデノウイルス抗原(便) ・ロタウイルス抗原(便)
9	検体検査リスト						この検体検査リストでの八尾市立病院での検査収入は年間でおいくらになっておりますでしょうか。金額をご教示くださいますようお願い申し上げます。	平成13年度実績では、約690,000千円です。
10	コンピューターシステム提案見積書						コンピューターシステムの見積について、システムの購入ではなく使用料の見積でよろしいでしょうか？	提案に委ねます。
11	サービス対価の算定方法						本契約が終了した際、八尾市がSPCに対し債権を有している場合、その債権をもってSPCへのサービス対価を相殺することはございますか？ 本契約が終了した際、病院がSPCに対し債権を有している場合、その債権をもってSPCへのサービス対価を相殺することはございますか？	相殺することも想定されます。また、病院と八尾市は「八尾市」として同一の主体になりますので、とは同様の取扱となります。
12	サービスの対価の算定方法	4		3	(4)		診療材料、薬品、消耗品等の使用実績額の合計を患者数変動ではなく、あくまでも月次の使用実績で支払いますと回答していますが、月次の使用実績とは毎月支払いと言う事ですか。	他の支払同様、3ヵ月毎に支払います。(ただし、医薬品の扱いについては関係機関に確認中のため、4月30日を目処に回答します。)
13	参考個別仕様書	54		2	(1)	(ア)	定期業務にカーテン類の洗濯、消毒、交換とありますが、カーテンの総枚数と総面積を窓用カーテン、キュービクルカーテン、暗幕等の種類別にご提示ください。また洗濯の回数は指示されていませので応募者の提案にゆだねるといふ解釈でよいでしょうか？	カーテンの総枚数と総面積については、図面をご覧ください。なお、窓にはロールブラインドを設置します。洗濯の回数については提案に委ねます。
14	参考個別仕様書	60		2	(6)	(カ) 1	【廃棄物回収容器について】募集要項(提案審査)附属資料に対する質問回答No112において、処理委託業者に出す特殊なものを除く「廃棄物の容器はSPC負担と読むことが出来ますが、言いかえれば「廃棄物処理フロー図」を参照したとき、一般廃棄物(可燃)と市の専用収集袋が必要な廃棄物の2項目に限定したものと考えて宜しいですか。	感染性廃棄物及びR廃棄物を除き、廃棄物フローに基づいて分別収集・集積を行ううえで、必要ないわゆるゴミ箱類の設置はSPCの負担です。

第4回質問回答

No	資料名	頁	項目				内容	回答
15	参考個別仕様書	68		1	(1)	キ	初再診受付でのDカード発行とありますが、病院整備対象医療機器・什器備品リストでは、初再診受付にも配置されるのでしょうか？また、救急受付にも予定しているのでしょうか？	初再診及び救急部門に設置する予定です。
16	参考個別仕様書	81		1			SPCが直接許可を受けない場合であっても、医薬品については法の定めにより調達してください。と回答がありますが、医薬品は卸売一般販売業の許可が無いと仕入も販売も出来ません。SPCが直接許可を受けない場合はSPC以外で販売業の許可を受ける事は困難です。医薬品は病院さまが購入して、SPD業者が業務を受託し運営するのが適切だと思います。	関係機関に確認中です。4月30日を目処に回答します。
17	参考個別仕様書						看護補助業務において、適材人員を配置する為、各階病棟ごとの予定診療科をご教示願います。	3F ICU 5床 5F (東)混合 42床 (西)産婦人科 45床 6F (東)一般 45床 (西)小児科 39床 未熟児室 3床 NICU 3床 7F (東)一般 48床 (西)一般 50床 8F (東)一般 50床 (西)一般 50床 産婦人科及び小児科を除く各階病棟毎の診療科は現段階では未定です。
18	質問回答書						看護補助業務において、第3回質問回答書には勤務帯は日勤帯との回答があり、食事の配膳・下善も看護補助業務との回答がございましたが、朝食・夕食の配膳・下善もおこなうのでしょうか？もしおこなうのであれば、日勤帯とは何時から何時までなのでしょうか？また、外来の診療時間は何時から何時を想定されていますか？	現行の病棟の日勤帯は、9:00～17:15です。また、外来の診療時間は、一般診療9:00～12:00、専門外来13:00～15:00を想定しています。
19	図面番号1,厨房設備建築配置図						備蓄倉庫に関しまして、棚等が必要と考えられますが、その費用については、公共、SPCのどちら側でしょうか。	調達はSPC側ですが、その対価は公共が一括して支払います。
20	図面番号1,厨房設備建築配置図						備蓄倉庫左側の洗浄室、調乳室の設備器具の費用については、公共、SPCのどちら側でしょうか。また、設備器具の明細及び配置が決まっておりますら、ご提示していただけますでしょうか。	洗浄室の設備機器はSPC、調乳室は公共です。設備器具の明細及び配置については図面をご参照ください。
21	図面番号1,厨房設備建築配置図						備蓄倉庫右隣の厚生室(1)について、どのような使用目的を想定していますでしょうか。また、その使用目的に対する費用の区分についてご提示いただけますでしょうか。	病院職員の福利厚生のために使用する予定です。
22	図面番号1,厨房設備建築配置図						厨房事務室右隣の更衣室(1)(2)については、公共の職員様用、SPC職員用、もしくは、公共職員様及びSPC職員との兼用の更衣室でしょうか。また、下膳車プール右隣の委託業者控室の(1)(2)についてSPC厨房職員専用の控室でしょうか。それとも、SPC職員全体の控室でしょうか。また、SPC側使用の場合更衣室にかかる備品(ロッカー等)の費用については、公共、SPCのどちら側でしょうか。	更衣室は(1)(2)は市職員用です。下膳車プール右隣の委託業者控室(1)(2)については、SPC厨房職員専用の控室です。SPC使用の更衣室の備品費用は、SPC側負担です。

第4回質問回答

No	資料名	頁	項目	内容	回答	
23	図面番号2, 厨房設備器具明細表				厨房設備器具明細表65番の温冷配膳車につきまして、これに対応するトレーについては、付属品として含まれていますでしょうか。トレーが含まれていなかった場合、トレーについては、公共、SPC側どちらの負担となるのでしょうか。また、付属品としてトレーが含まれている場合、何枚分のトレーが付属品としてございますでしょうか。そのトレーの枚数がSPC側の必要と考える、枚数より少なかった場合の補充についての費用区分も教えていただけますでしょうか。	付属品に含まれていません。補充はSPCです。
24	図面番号2, 厨房設備器具明細表				厨房設備器具明細表38番のスチームコンベクションオープンに対応するホテルパン(網目、穴空き等を含む)については、付属品としてございますでしょうか。付属品としてある場合、その付属品の明細表をいただけますでしょうか。	付属品に含まれていません。ホテルパンはすべてオプションです。(別図をご参照ください)
25	図面番号2, 厨房設備器具明細表				厨房設備器具明細表72番の食器消毒保管機及び87番の食器消毒保管庫に対応する食器籠については、付属品としてございますでしょうか。付属品として食器籠がございました場合、規格及び個数を教えていただけますでしょうか。付属品として食器籠が無い場合の費用は、公共、SPC側どちらの負担となるのでしょうか。	付属品として収納籠数分はついてます。72番は48×3=144個 87番は40個 規格はSTD-LS(φ90×360×200)
26	図面番号2, 厨房設備器具明細表				厨房設備明細表37番のロールインカードにつきましてカードに収納できるコンテナ等が必要と考えます。つきましては、ロールインカードの規格及び内側の寸法をご教示いただけますでしょうか。	24をご参照ください。
27	その他				【病院厨房職員の喫食について】 病院厨房職員の朝食、昼食、夕食は厨房にて喫食するのですか。する場合食材の発注と費用は全く別立てにするのか、それとも月末〆日に精算するのかご教示ください。	厨房での喫食は行いません。
28	その他				検体検査のSPC選定機器に伴い、検査室の電源 給排水の変更は可能ですか。また、それに伴う費用はどのような扱いとなりますか。	工事については、総合プロット図のとおり完成させます。一次側の変更については、本体施工業者との瑕疵担保責任の問題もあり 原則として認めませんが、軽微な変更については、引渡し後、市と協議の上、SPCの費用で変更可とします。
29	その他				レイアウトに「検査技師控え室」がありますが、病院職員と共有可能でしょうか。又は検査室内にSPC職員用の控え室を確保すべきでしょうか。また、その場合の工事費等はどのような扱いになりますか。	共有は考えておりません。SPC職員用の控え室は、検査室のレイアウトによって確保できると考えておりますので、ご提案ください。なお、工事費等はSPCの負担です。
30	その他				ランチ以外の細菌 輸血 一般等の試薬供給はSPCとなっておりますが、現時点で物品リストのご呈示が有りません。	4月21日に別途提示します。
31	第3回回答及び要求水準書	25	3		公共による調理業務(特別食、治療食、流動食)の範囲(例として下処理から調理、盛付まで)及び栄養士業務(例として一般食、特別食治療食、流動食の配膳前の確認作業等)どこまでの業務範囲かの詳細をお示しください。	病院は調理業務を行い下処理と盛り付けは民間の業務です。また、一般食 特別食の配膳前の確認は民間側ですが、病院側調理師が立ち会いを行います。栄養士の業務としては、栄養指導を主として行いますが、他(献立、給食管理)はすべて民間側です。病院側は業務実施について管理監督します。

第4回質問回答

No	資料名	頁	項目	内容	回答
32	提案審査様式集		5	(ウ) (4)について事業期間(15年間)の見積記載がございますが、人件費の昇給分などのアップ分を加味しても宜しいでしょうか。	人件費の昇給分などのアップ分についてはご提案に委ねます。但し、市からの支払いは、物価変動を除き、毎年定額の支払いとなります。
33	提案審査様式集		5	(ウ) 食事の提供業務見積書1/2(1)食器、備品の見積書の記載事項メーカー形式については、カタログ名記載の代用については、可能でしょうか。	トータル金額が正確であれば、それで結構です。
34	提案審査様式集		5	(ウ) 食事の提供業務見積書1/2(1)における提案単価(月毎)とありますが、各レベルには何食以上何食未満という幅がありますので、単価算出のためには各レベル毎何食で除するかによって、各提案業者よりかなり違いが生じることが起こりますが、各レベル毎の除する食数をご提示ください。	様式集2作成要領(3)をご参照ください。
35	提案審査様式集		5	(ウ) 見積においては、単価を構成する加工費単価から公共に残られる方々の人件費を加味しない(含まない)ことでよろしいでしょうか。	記述していただいた解釈で結構です。
36	提案審査様式集		5	(ウ) 要求水準書P,27の什器・備品等の負担はSPC側となっており、見積様式1/2(3)にリストの記載が必要となりますが、リストフォームの多少の変更は、可能でしょうか。また、(3)の部分から次ページに記載しても宜しいでしょうか。 什器・備品等の中には、資産とならない消耗品扱いがほとんど思われますが、消耗品扱いの場合、更新予定次期の記載は、しなくても宜しいでしょうか。 以上、2点をご教示いただけますでしょうか。	について基本的には結構です。 についてその通りで結構です。
37	提案審査様式集			《見積書人件費等 見積書別紙A》 別紙1において年間食数を292,730食と指定していただいておりますが、これは、ケース3の範囲の食数となりますが、提案様式5-ウ1/2(2)における、年間経費記入に際し、これもケース3で考えるべきでしょうか。	その通りケース3でお考えください。
38	提案審査様式集			《見積書人件費等 見積書別紙A》 別紙1のその他経費には、調理器具・食器・生ゴミ処理機等を除くとなっておりますが、その他の直接経費は、計上するのでしょうか。また、直接経費に計上する場合、上記(調理器具・食器・生ゴミ処理機等)以外に除く経費項目はございますでしょうか。	左記の費目のみ除いてください。
39	薬品リスト		1	診療材料・薬品・消耗品等の見積表について、薬品リストの剤形020の10ヶ月の使用量合計が少なすぎますので検証をお願いします。	提示している数値です。
40	医療機器什器備品リスト			【医療機器什器備品リスト】 医療機器什器備品リスト上では中央材料滅菌室に純水(RO水)製造の設備がありませんが、他の場所からの配管があるのでしょうか？それとも純水(RO水)の排水はないのでしょうか？その場合純水(RO水)の設置は今後可能でしょうか	製造装置は既に入っており、機械設備対応です。 2/3公表の機械設備リスト6ページ参照してください。

第4回質問回答

No	資料名	頁	項目				内容	回答
41	医療機器什器備品リスト						【洗濯室の設備について】 現在想定されている洗濯室の設備の種類と規模をお教えください。	PF用医療機器 什器備品リスト 633～635をご参照ください。
42	医療機器什器備品リスト 図面等						医療機器の1次側設備について、現在ご提示いただいているリストをもとに設備内容が記載されていますが、提案する機種によって設備内容 位置の変更 開口等の変更は可能と考えてよろしいですか？	28をご参照ください。
43	業務要求水準書	43					【未収金管理について】 未収金回収時における事故 盗難等におけるリスク分担についてご教示願います。未収金回収は、あくまでも「集金代行」として行われる以上（未収金回収は債権を譲り受けての債権回収では無いと考えます）、公共側の負担と考えます。	記述していただいた解釈で結構です。
44	業務要求水準	38					【患者給食における厨房内での作業範囲】 朝、昼、夕の下膳後の食器洗浄は全て患者給食運営企業の厨房スタッフで行うのですか？それとも病院職員と協働で行うのですか？病院職員の作業範囲をお教えください。	食器洗浄については、病院側は行いません。
45	業務要求水準書	12	(オ)	3			【植栽管理について】 植栽管理業務の費用負担区の中で、施工時保守期間後の植え替えがSPC負担となっておりますが、施工時の保証期間を教示ください。また、植栽の種類とその数量・面積も教示願います。	保証期間は1年間です。植栽の仕様については、第2回質問回答 99をご参照ください。
46	業務要求水準書	25		2			PFI事業の開始後「公共」として残られる方々の人数を栄養管理（管理栄養士様他）及び調理部門（調理師様）共々、お教えください。	栄養管理（管理栄養士3名、アルバイ栄養士1名、事務1名）調理部門（調理師8名）
47	業務要求水準書	26	2.業務内容		(2)		総合医療情報システムへ検体検査システム側から画像情報を送ることを想定しておりますか。行う場合は手順等をお示し下さい。	4月4日に配付済みです。
48	業務要求水準書	27		3		(ウ)	SPCの業務遂行上必要な諸帳票類の費用は、SPC側となっておりますが、食札については、PC出力でしょうか。その場合、用紙については、普通のコピー紙を使用でしょうか。ジャーナル出力用の紙でしょうか。	出力はパソコンから行います。使用する用紙は普通紙を予定しています。
49	業務要求水準書	27		3			食事における入院時の必需品（個人持参）は、どのようなものをお考えでしょうか。例：コップ、はし、スプーン、フォーク等	別途提示の「入院のしおり」をご参照ください。
50	業務要求水準書	27		3			SPC職員が必要とする駐車場は、貸していただけるのでしょうか。その場合、月極（パスカード）方式での貸借は可能なのでしょうか。	5をご参照ください。
51	業務要求水準書	27		3		(ウ)	費用負担区分において残食処理費とあり、見積様式には生ゴミ処理機を計上する箇所がありますが、生ゴミ処理機の導入は、絶対に必要でしょうか。	第3回質問回答 224をご参照ください。

第4回質問回答

No	資料名	頁	項目				内容	回答
53	業務要求水準書	43					【未収金管理について】 未収金管理（徴収）については、未収金の回収率に応じた、インセンティブ的な評価（未収金の満額を回収できた時、8割 5割回収した時の評価）は有り得るのでしょうか。未収金の回収率は、病院収支に効果があると認めて頂き、SPCの貢献としてサービス対価の支払に勘案して頂けないでしょうか。	貢献度は勘案します。
54	業務要求水準書	50		1			市からSPCに支払われる薬品費・材料費の金額算定はSPCと市の単価契約金額×末端部門使用数量＝合計金額となっておりますが、SPCが卸売一般販売業の許可を取らないのに、市と単価契約を締結することが出来るのですか、又、末端部門使用数量ですが医薬品の場合は納入は包装単位であり、末端部門使用数量だと端数が出ます。端数を合計して支払うのですか、それとも包装単位に換算して支払うのですか。	16をご参照ください。
55	業務要求水準書	50		1	(3)	ア	購入単価の適正化を図ることとありますが、提案段階にて現在の診療材料の納入単価を品目別に開示願えますか。	現在の診療材料納入単価は開示できません。
56	業務要求水準書	51		2			病院とSPCの業務区分のなかで、購買契約に関してですが、購買契約期間の設定もSPCにより設定できると判断してもよろしいでしょうか。	承認された購買計画の範囲内であれば、購買契約期間の設定は、SPCによりできます。
57	業務要求水準書	53	- (工)	1	(2)	ウ	【内容の理解について】 「備品設置の際は、いわゆるシックハウス症候群に関して室内空気中化学物質濃度に配慮すること。」とありますが、内容がよく把握できません。 ・新築の病院で機器設置の際に配慮する」という意味ですか？ ・機器をホルマリン消毒するのでその残留ガスに配慮する」という意味ですか？またはその他の要因があるのですか。ご教示ください。	備品設置の際、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の濃度を厚生労働省の指針値以下にすることです。
58	業務要求水準書	60		1	(1)		応募者からの提案は別にして、現在貴市が考えているシステム更新時期はいつ頃ですか。またその内容、レベルについては、どのようにお考えですか。	提案に委ねます。著しい技術革新等、相応の理由がない場合は、全面的な改変（更新）は想定しておりません。更新をせず、要求水準を下回った時には、SPCの責任になると考えています。
59	業務要求水準書	61		1	(3)	ア	総合医療情報システムに関して、現在貴市が想定している周辺機器及び消耗品を明示願います。	既に公表している情報システムに関する資料をご参照ください。
60	業務要求水準書	61		1	(3)	エ	応募者からの提案は別にして、貴市が想定されている、「定期的なシステム監査」とは、どれぐらいの頻度で、どのような内容のものか明示願います。	要求水準書、参考個別仕様書をご参照ください。

第4回質問回答

No	資料名	頁	項目	内容	回答
61	業務要求水準書	63	3.費用負担区分	細菌も輸血と同様(病院にてSPCより購入)と考えてよろしいでしょうか。	デイドベーリング社の「ワークアウェイ」という機種を移設予定(移設リスト2270番)ですが、現在の機器は情報システムとの連携を想定していません。細菌検査システムとの連携を踏まえ、ご提案ください。
62	業務要求水準書			<p>保健師助産師看護師法の第5条に「この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者もしくはじょうふに対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業という」とあり、療養上の世話をどこまでと病院側は考えられるのか？</p> <p>3/26公表の質問回答P5のNO.52において配膳・下善業務は看護補助業務となっておりますが、上記の法律から看護師の業務ではないのでしょうか？また、看護補助業務であるならば、看護師立会いの元、指示の元となるのではないのでしょうか？</p> <p>車椅子もしくは、単独歩行が可能な患者に対して、検査レントゲン等の移動を伴う時、看護師の対応と解釈してよいのでしょうか？ご教示願います。</p>	<p>病院の入院基本料に関する施設基準の中では、「看護補助者は、看護師長及び看護職員の指導の下に、原則として療養上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)のほか、……等の業務を行うこととする。」となっております。</p> <p>なお、お詫びと訂正ですが、様式集別紙Aの看護補助業務シートの委託先非常勤職員時間給合計(年間)で外来の計算式で日数設定が340となっておりますが、240の誤りです。ご訂正をお願いします。また、その上の延べ労働時間の備考(単位)ですが、時間/病棟、時間/外来、時間/手術室とご訂正ください。</p> <p>業務分担表では、「患者の移動のための準備(後始末)の転床・転棟に関する世話」の「患者移動」では民間が従分担です。なお、安静度・重症度により選択のうえ行う予定です。</p>
63	業務要求水準書			ウ 業務上発生する廃油の処理費については、公共、SPCのどちら側でしょうか。SPC側負担の場合、廃油処理の収集業者について八尾市様からの指定の業者はございますでしょうか。その場合の指標単価をご教示ください。	処理業務は公共で実施します。その際に生じる処理費は公共で負担します。
64	業務要求水準書 業務分担表			特食、治療食、流動食等の調理分担は病院側ですが、作業上の範囲は調理 配膳 下膳 食器洗浄でよろしいですか。ご教示ください	流れとしてこの通りですが、病院側は調理のみです。
65	業務要求水準書 及び参考個別仕様書	27	3	厨房内で起こりうるガスや水道のトラブルについての補修等の費用は、公共、SPC側どちらの負担となるのでしょうか。	厨房設備 備品の保守修繕経費はSPC負担です。
66	検体検査項目リスト			本資料に夜間・休日の件数が含まれているのでしょうか。	13年度の件数に月～金の夜間、祭日の化学・血液の件数は含まれていません。土・日は資料件数に含まれています。
67	検体検査項目リスト			ホルターの項目 件数の記載が有りません。	4月21日に別途提示します。
68	検体検査項目リスト			SPCが夜間対応する項目 件数の記載が有りません。(例 尿一般など)	4月21日に別途提示します。
69	検体検査項目リスト			院内実施区分の区分けの中に日曜・祝日・土曜日が有りません。夜間と同様な体制で宜しいでしょうか。	記述していただいた解釈で結構です。
70	検体検査項目リスト			新病院では健診を拡充されますが、本資料に項目 件数の記載はされておりますか。	現病院の件数で想定してください。なお、件数については第3回質問回答56をご参照ください。
71	検体検査項目リスト			新病院の想定件数はどの様に算定されているのでしょうか。	現病院の件数に対し約1.2倍で想定しております。

第4回質問回答

No	資料名	頁	項目				内容	回答
72	参考個別仕様書	11	2				【モニターについて】 警備業務内容の防災設備中央監視において、機械警備などがありますが、その機械警備の概要およびITVモニターの配置個所を教示ください。	機械警備は、外部に面している扉等の閉鎖状態の監視を行います。モニターの設置台数は20台を予定。場所は図面をご参照ください。
73	参考個別仕様書	11					【警備業務について】 防犯 防災警報の防災センターへの発報は、時間外受付等に移報されるのでしょうか。	移報されません。
74	参考個別仕様書	16	1		(1)		【一般室内測定について】 病院施設はビル管法対象外になるので、一般室内測定は不必要ではないかと思うのですが、市の見解を伺いたく。	業務要求水準書の一般室内については、別途配付の資料をご参照ください。なお、病院空調設備の設計「管理方針」(日本病院設備協会)によれば事務室 会議室であっても、ビル管理法に準拠しなければならないとされており、測定は必要と考えています。
75	参考個別仕様書	16	1		(4)		【業務対象範囲について】 測定を実施すべき、R施設の具体的な場所を明示願います。	4月21日に別途提示します。
76	参考個別仕様書	16	1		(5)		【業務対象範囲について】 R施設放射線室測定については放射線技師の業務範疇と思われるのですが、公共の範囲に変更可能でしょうか。市の見解を伺いたく。また、民間によって測定を実施すべきなのであれば、放射線室の具体的な場所、内容、測定項目等の詳細を明示願います。	公共の範囲は変更しません。後段については医療法施行規則をご参照ください。
77	参考個別仕様書	16	1		(6)		【業務対象範囲について】 測定を実施すべき、シールドルームの具体的な場所を明示願います。	4月21日に別途提示します。
78	参考個別仕様書	16	1		(7)		【業務対象範囲について】 麻酔ガス測定についてはどのような内容、及び測定項目を想定されているのか明示願います。	手術室、分娩室、救急室等で使用中の麻酔ガスによる室内汚染度を測定します。 測定項目としては笑気ガスのみとしますが、同時使用中の揮発性麻酔剤による汚染レベルも推定できるものとします。 測定ポイント、頻度などは提案に委ねます。
79	参考個別仕様書	16	1		(7)		【業務対象範囲について】 排水測定についてはどのような内容、及び測定項目を想定されているのか明示願います。	定期的に下水道法における下水排出基準をチェックする。(対象物質例：カドミウム、シアン、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、総クロム、銅、フェノール類、鉄(溶解性)、BOD、COD、SS、ノルマルヘキサン抽出物質(動植物)、PHなど)また、測定頻度は提案にお任せします。 なお、必要に応じて各種設備 機器からのドレン水の水质 細菌等チェックを行います。
80	参考個別仕様書	19					【クリーンルーム測定項目について】 測定すべきクリーンルームの具体的な場所を明示願います。	4月21日に別途提示します。
81	参考個別仕様書	19					【クリーンルーム測定項目について】 クリーンルーム測定について、クラスの想定値をご教示願います。	4月21日に別途提示します。

第4回質問回答

No	資料名	頁	項目			内容	回答
82	参考個別仕様書	59	1	(1)	(ア)	【日常清掃について】 手術室清掃についてですが、術間の清掃は必要になるのでしょうか。	必要です。
83	参考個別仕様書	59	2	(3)	(イ)	【特別清掃について】 網戸はどの箇所に設置されているのでしょうか。	別図をご参照ください。
84	参考個別仕様書	59	1			【特別清掃について】 清掃業務の対象施設として特別清掃がありますが、外壁の総面積および各部材ごとの面積内訳を教示ください。	図面から算定してください
85	参考個別仕様書	66			(イ)	【定期清掃について】 換気扇はどの箇所に設置されているのでしょうか。	図面をご参照ください。
86	参考個別仕様書	69	2			【予約センター業務について】 以下の3点について、ご教示ください。 予約センターにて予約・予約変更・取り消しの予約情報の入力を行います。センターにて予約受付や変更を受けた場合、医師の確認が必要になるのではないのでしょうか。 SPCで予約受付や変更を受けた際の具体的な作業手順について、具体的にご教示ください。 予約の受付時間については、24時間対応するのでしょうか。	詳細は検討中ですが、基本的には、診察を含めオープン予約分はキャンセル及び変更可、クローズ予約はキャンセルのみで、変更は電話を外来や検査へ転送する予定です。 コールセンターのようにその場で端末入力が考えられます。 稼働は平日8:30～16:30を想定しています。
87	参考個別仕様書	100	(2)		(5)	【まちかどカフェの営業時間について】 まちかどカフェの営業時間が記載されておりませんが、時間帯はカフェ運営会社が決めると考えてよろしいですか？それとも一般食堂、職員食堂と同じ時間帯と考えるべきですか。ご教示ください。	第3回質問回答 95をご参照ください。
88	参考個別仕様書	100	(2)			【食事の価格差について】 新病院においては、一般食堂と職員食堂が同じホールにありますが、一般と職員に食事の価格差をつける必要がありますか？	一般と職員との価格差をつける必要はありません。ただし、一般、職員にかかわらず日常継続的に利用する利用者に対するサービスはご提案ください。
89	参考個別仕様書	101	2	(4)		次期システム導入メーカーについては、誰がいつどのように決めることになるのですか。仮にSPCが次期システム導入メーカーの選定に関知しない場合、データ移行支援に係るリスク等は負いかねますが、如何お考えですか。	事業期間内に行う次期システムへの更新は原則としてSPCです。システムのライフサイクルを含めご提案ください。
90	参考個別仕様書	103	4			準備業務について、開発～導入業務について別途契約されている富士通殿と、SPCのリスク分担はどのように考えれば宜しいのでしょうか。具体的にお示し下さい。また、八尾市と総合医療情報システムの運用保守管理実施事業者との間で締結されている契約内容に関し、スケジュール等可能な範囲で開示願います。	開発にかかるリスクは「総合医療情報システムの運用保守管理実施事業者」(または公共側)です。スケジュールは別途提示します。(4月21日)
91	参考個別仕様書					【総合医療情報システムについて】 総合医療情報システムの詳細についての説明会を開催して頂けないでしょうか。	開催する予定はありません。

第4回質問回答

No	資料名	頁	項目				内容	回答
92	参考個別仕様書						【総合医療情報システムの詳細について】 各個別システムとの互換性やインターフェイスについての詳細な仕様をご教示願います。	47をご参照ください。
93	参考個別仕様書						【清掃区域について】 附属資料「清掃業務基準表」にある清掃区域A・Bとは、具体的にどの箇所を指すのでしょうか。明示願います。	Aの方がBよりもより高い清浄度を求められることで区分けしました。具体的な場所は部屋名リストをご参照ください。
94	参考個別仕様書						【清掃業務について】 清掃業務で発生する洗濯物処理について、洗濯機を設置するスペースは検討していただけるのでしょうか。	特に専用スペースは設けていませんが、運用方法により確保できると考えています。
95	事業契約書(案)	10	第22条	1			第3回質問回答No.112への回答に記載されている「民法等の法令の規定に従う」との記述について詳細にご教示下さい。	法令で定められている要件を満たす場合に、法令の手続きに従って損害賠償等を請求していただくなどの処理を行うということの意味しています。
96	事業契約書(案)	40	第118条	4			(1) 事業契約終了後も～使用を無償許諾しなければならない」とありますが、これはどのようなケースを想定しているのでしょうか。 (2) 総合医療情報システムは一旦SPCの資産になるのですか。	(1) 事業契約終了後も総合医療情報システム(更新後のものも含む。)を市が使用し続ける場合を想定しています。 (2) 開院前に市が整備する総合医療情報システムについては、SPCの資産にはなりません。
97	事業契約書(案)	42	第123条	1			「法令変更により、市が事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のための多大な費用を要すると判断した場合、市は、SPCと協議のうえ、本契約の全部を終了することができる。」と規定されていますが、市とSPCで当該判断基準が異なる場合が想定されます。不可抗力発生の場合同様、法令変更についてもSPCからの協議の申し入れ、及び協議が整わなかった場合の終了通知を可能とすることについてご検討下さい。なお、当該協議について、市及び/又はSPCは、客観的根拠に基づく合理的事由なくして拒否又は留保できない旨規定し、互いに举证責任を負担することにより、双方にとって望ましい事業運営継続が実現するものと考えております。	第123条のとおりです。
98	事業契約書(案)	42	第123条	2			第3回質問回答No.121への回答について詳細ご教示下さい。医療機器等整備については、SPCとして資金調達を伴うため、貸出人宛期限前解約コスト等金融費用の支払いが発生する場合があります。備品及び医療機器については、SPCが市のために調達した設備であり、実質割賦販売となっていることから、当該設備調達に係る融資契約終了に伴う金融費用は、SPCが維持管理・運営業務を終了させるために要する合理的な費用と考えますが、如何お考えでしょうか(別紙8-1において、「市は、SPCに対して、一括払いによりSPCに発生する金融費用等の合理的な追加費用を、加算して支払うものとする。」と規定されており、法令変更及び第126条第2項不可抗力における契約の終了についても同義対象と考えます。)	ご質問の費用が「合理的な費用」に該当していれば支払います。
99	事業契約書(案)	61	別紙8	1			業務範囲の縮小が法令変更又は不可抗力以外による場合(政策判断、病院規模の変更、その他市が必要かつ適切と判断する事由が生じた場合)で、市が分割払いを選択した場合の適用金利及び分割支払い期間について、ご教示下さい。	必要に応じて、事業者と協議して決定します。

第4回質問回答

No	資料名	頁	項目			内容	回答
100	事業契約書(案)	63	別紙9	3		<p>第3回質問回答No.130への回答「事業契約書(案)」にありますように、市の選択により一括又は分割にてその対価を支払うにつき、以下詳細ご教示下さい。</p> <p>(1) 備品及び医療機器の所有権移転に係る分割支払いの規定が見当たりにません。</p> <p>(2) 期限前に契約が終了となり、且つ、買取金額が分割払いとなった場合の適用金利及び設定期間についてご教示下さい。</p> <p>(3) 当初予定通り、契約期間が終了した場合においても、買取金額が分割払いとなる場合は想定されているのでしょうか。買取対象設備については、SPCの資金調達を伴うため、分割払いとなった場合、新たに追加して金融費用等が発生する場合がありますが、当該追加費用はどの様に扱われるのでしょうか。</p> <p>(4) 第3回質問回答No.117への回答において「市の帰属事由に基づき契約が早期終了した場合、備品及び機器等の対価は一括して支払います。」と記載されていますが、市の帰属事由に基づき契約が早期終了となった場合の備品及び医療機器の所有権移転については、一括/分割の選択が可能ということでしょうか。可能な場合、場合分けの事由をご教示下さい。</p>	<p>(1) 4月30日に公表する事業契約書(案)をご参照下さい。</p> <p>(2) 4月30日に回答します。</p> <p>(3) 無償で移転していただきます。</p> <p>(4) 市の帰属事由に基づき契約が早期終了した場合、備品及び医療機器の買取代金は一括で支払います。4月30日に公表する事業契約書(案)をご参照下さい。</p>
101	事業契約書(案)	3頁	第6条	2		<p>「サービスの対価が増額されたときには、市は、前項の契約保証金の提供額を増額することができる」と規定する一方で、第3回質問回答No.113への回答では「契約保証金の金額は、維持管理運営期間後最初に到来する4月1日から始まる1年間の病院運営にかかるサービスの対価での10分の1で固定されている」と記載されています。双方の関係について、ご教示下さい。</p>	<p>第6条の当該箇所を削除しました。4月30日に公表する事業契約書(案)をご参照下さい。</p>
102	事業契約書(案)	8~9、11	第2章	第4節、第5節	2,3	<p>【選定後の備品の変更】及び【市の請求に基づく医療機器の変更】について市の請求で調達に要する費用が減少した場合、市はかかる減額分をサービス対価から減額するとあります。この減額分の基準となるのは見積明細金額が対象となると思われますが、その際に市とSPCで協議できる場面はないのでしょうか。というのも、例えばあるメーカーから100台仕入れるものが30台に減少した場合、又100品目仕入れるものが30品目に減少した場合、仕入れ値引率が変化することも想定され、その際減額分について協議する機会を頂きたいのですが如何でしょうか。</p>	<p>市とSPCが協議する場を設けます。その上で再見積を提出していただくことを考えています。</p>

第4回質問回答

No	資料名	頁	項目	内容	回答		
103	事業契約書(案) (2003.3.26付)	30	92		<p>(1)別紙6の2項(3)アには、SPCが(ア)から(キ)の事由に該当することを理由として拒否の回答書を提出した場合、市は10日以内に、第90条の手に従い、業務範囲を縮小」できる旨記載があり、第3回質問回答No.126回答では、SPCには一定の補償を行うことを条件としています。」と記載がありますが、この「補償」とは、別紙8による補償という理解でよろしいでしょうか。</p> <p>(2)また、これと同様に、別紙6の5項によるSPC提案について市が協議に応じないか又は協議に応じたが合意に至らなかった場合については、別紙8の補償を受けられるのでしょうか。別紙8の補償が受けられなくても、SPCは上記の場合でも、業務の範囲は縮小できず、さらに業務等変更事由がSPCに統制不可能な性質を有することから、SPCに過大な負担を課すことになるため、何らかの補償をお願い致します。</p> <p>(3)また、別紙7の3項によりSPCが業務範囲の縮小に異議を申し立てたが、市が、業務範囲の縮小の撤回をしなかったときに業務範囲が縮小されますが、この場合も別紙8による補償が受けられるという理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>(1)については別紙8の補償という理解で結構です。なお、別紙8において一部不明確な点がありましたので、修正しました。4月30日に公表する事業契約書(案)をご参照下さい。</p> <p>(2)の場合は、業務は縮小されないためSPCは当該業務を行い続けなければならないと、別紙8の補償という問題は生じないと考えます。</p> <p>(3)その理解で結構です。</p> <p>以上(1)から(3)については、事業契約書第90条と第2条をあわせてご参照下さい。第90条(別紙6)に従って業務範囲を縮小する場合には、第92条により別紙8の補償が行われます。</p>	
104	事業契約書(案) (2003.3.26付)	別紙	8		<p>別紙8前段表題には「縮小解約の場合」とあり、後段表題には「縮小の場合」とあり、前段後段本文にはそれぞれ、「業務範囲の縮小」及び「解約」という文言が混在しておりますが、「解約」は「業務範囲の縮小」という意味で使われているのでしょうか。そうでないとしても、下記のように条項を整理することを提案します。</p> <p>1業務範囲の縮小の場合、不可抗力、法令変更、政策の変更、病院事業の規模の変更、技術革新その他市が必要かつ適切と判断する事由：補償は一括払い。市は、SPCに対し相当な損害を賠償する。</p> <p>2解約の場合、市の帰責性に基づく場合：一括払い、SPCの帰責性に基づく場合、市の選択により一括又は分割払い、不可抗力等：一括払い。SPCの帰責性に基づく場合以外に、SPCは、市に対し、損害賠償請求することを妨げない。</p>	4月30日に公表する事業契約書(案)をご参照下さい。	
105	事業契約書案	27	第77条 第78条		<p>【総合医療情報システムのソフトウェアの改変及び更新】</p> <p>ソフトウェア(物流管理システムなど以外)の改変、更新に起因して生じた不具合による損害は全てSPCの負担になっていますが、「起因して」の定義が明確ではなく、SPCによる作業以外にも不具合が生じる可能性はあると考えます。したがって、市による初期の開発整備の条項(同資料第6節32条7項)同様に、ここでも市、SPC及びシステム開発業者の間で責任分担の詳細に関する覚書を締結することを考慮願います。</p>	更新は、第93条の場合を除いて全てSPCの業務ですので最初の更新及び更新後のリスクは基本的にSPCにあると考えます。	
106	事業契約書案(修正版)	13	32	4, 5,6		<p>総合医療情報システムに関して市又はSPCが負う賠償責任額の上限として「総合医療情報システムの開発において市が負担した費用」という記述が上記を含む複数箇所に記載されておりますが、これは金額的にはどの程度の額なのでしょうか？</p>	約1,000,000千円です。

第4回質問回答

No	資料名	頁	項目				内容	回答
107	事業契約書案(修正版)	14	33	8			【SPCによるソフトウェア及びハードウェアの開発、整備等に関する特則】 基幹システムと各種部門システムの接続を原因として生じた不具合による損害は全てSPCの負担になっていますが、接続時に接続行為以外の瑕疵(ソフトウェア及びハードウェア等の瑕疵)により不具合が起きる可能性はあると考えます。したがって、市による初期の開発整備の条項(同資料第6節32条7項)同様に、ここでも市、SPC及びシステム開発業者の間で責任分担の詳細に関する覚書を締結することを考慮願います。	接続を原因とする不具合による損害は全てSPC負担です。その他の総合医療情報システムに関する責任分担の詳細は、覚書で確認することとします。特に覚書の内容から第33条を排除しているわけではありません。
108	事業契約書案(修正版)	16	37				修正前の事業契約書案 第30条では習熟訓練等については「市は、これらの業務に要する費用を支払うものとする」との記述がございましたが、修正版ではこの部分が削除されています。これは方針変更なのでしょうか？	修正前の第30条の費用の支払いは、修正後の契約書の第41条の業務の対価のみを予定して記載していました。修正前は明確に定められていなかったことから、今回明確に記載しました。
109	総合医療情報システム全般						【総合医療情報システムの保守管理について】 システム保守管理の費用見積が困難なため、総合医療情報システムの運用保守管理実施事業者が納入する総合医療情報システムの詳細な内容、構成、金額を可能な範囲で早急にご提示願います。また、市が調達される総合情報システム用の予定機器の詳細なスペックについても早急に提示願います。	開発工程の中で、定めますので現時点では配置機器までは確定していません。機器構成イメージはすでに公表しています。
110	総合医療情報システム予定機器一覧表						総合医療情報システム予定機器一覧表のそれぞれの機器について、配置場所を明示願います。 例 B4スキャナー(15台)...総合受付(1台) 地域医療連携室(1台) 等	運用にかかる内容ですので「総合医療情報システムの運用保守管理実施事業者」と協力のうえ、ご提案ください。
111	第3回質問回答	1	12				データ移行は電子カルテへのデータ移行も想定されていますか。検査システムへの移行を行う場合、院内・外注全てのデータ移行を想定されていますか。「標準の形式」とは具体的にどの様な形式ですか。移行データは何年間を想定していますか。	データ移行は電子診療録として保存するうえで必要なものはすべて行います。
113	第3回質問回答	4	40				【医療事務業務の実施について】 No.40では、業務実施時間として「主に8:30～17:00(一部8:15～)...」とありますが、8:15から想定されている業務をご教示願います。	1階総合案内、2階受付カウンターの案内コーナー及び地域医療連携受付業務です。
114	第3回質問回答	4	41				【医療事務業務の実施について】 想定されている1日平均患者数について、「診療科別の平均患者数」について公表いただきましたが、下記の3点について想定していらっしゃればご教示ください。ないようでしたら、現状をご教示願います。放射線内視鏡 中央処置	平成13年度実績では、X線撮影年間38,732件、CT撮影年間4,681件、MR撮影年間1,582件、コバルト60照射年間804件、内視鏡年間4,061件、中央処置はないので、実績ありません。
115	第3回質問回答	4	43				【時間外・夜間の患者の診察について】 時間外・夜間の患者の診察は、1階の一般診察室(1)(2)で行うのでしょうか。	時間外・夜間の診察は、1階救急部門の一般診察(1)(2)、小児診察及び産科内診で行います。
116	第3回質問回答	5	46				【診療費収納等について】 診療費収納等についての質問にて、収納金の入金をSPCが行う場合、どこへ(どこの銀行 銀行の夜間金庫)どのように(搬送方法)入金するのでしょうか	指定金融機関窓口(病院内)への手渡しとなります。

第4回質問回答

No	資料名	頁	項目	内容	回答
117	第3回質問回答	5	46	【診療費収納等について】 No.46では、徴収した診療費の収納方法について、現行どおり16.00に自動精算機の集計後、銀行に入金する」とありますが、銀行への入金を担当はどちらになるのでしょうか。貴院指定金融機関が回収を行うのでしょうか、それとも民間事業者が直接指定金融機関へ入金を行うのでしょうか。	116をご参照ください。
118	第3回質問回答	5	46	【診療費収納等について】 診療費収納等について の質問にて、銀行の夜間金庫へ入金する場合、夜間金庫の使用料・手数料の負担は、公共側という認識でよろしいでしょうか	116をご参照ください。
119	第3回質問回答	5	47	【診療費収納等について】 No.47では、「収納あるいは回収した料金等の公金については、民間側より直接、貴院指定口座へ入金を行うという考えでよい」との回答がありました。貴院指定の金融機関をご教示願います。	「りそな銀行」です。
120	第3回質問回答	5	50	検体搬送を行う病棟搬送設備のスペックをお教示願います。	メーカー 神鋼電機(株)、自走式非接触給電方式 搬送コンテナ寸法 450 × 350 × 200 搬送能力最大15kg/台 採血管で1回につき約100本搬送可能。1回の搬送時間約2分20秒 速度180m/分
121	第3回質問回答	6	58	【開院時の書籍の配架について】 開院時に配架している書籍の選定 購入は、公共にて行います。」という回答ですが、開院時の書架への書籍の配架自体は、公共側にて実施されるのでしょうか。ご教示ください。	書籍の配架は、運営管理上重要な要素の一つと考えられるので、SPCが行ってください。
122	第3回質問回答	6	58.6	【書籍の購入について】 開院時に配架している書籍の選定 購入は、公共にて行います。」という回答ですが、書籍の選定 購入について、どこに配置する書籍の選定 購入を行われるのかご教示ください。 NO.60にて「まちなかステーションに書籍コーナーという形で設けることができないかと考えていますので、ご提案ください。」との回答がありました。まちなかステーションの書籍コーナーについても、上記の書籍の選定 購入の対象に含まれると考えておりますが、よろしいでしょうか。	図書室です。 まちなかステーション書籍コーナーについては、選定 購入の対象には含まれません。ご提案ください。
123	第3回質問回答	6	58	【書籍の配架について】 開院後の書架への書籍の配架については、公共と民間のどちらが行うのでしょうか。	121をご参照ください。
124	第3回質問回答	7	64, 65	【後日提示の回答について】 NO.64の、NO.65の について、後日提示します。」とありますが、具体的にいつ頃ご提示いただけるのでしょうか。提案書提出の期日も迫っておりますので、早めのご提示を願います。	3月27日に提示済みです。

第4回質問回答

No	資料名	頁	項目	内容	回答
125	第3回質問回答	8	79	<p>【公金の取扱について】</p> <p>No.79では、「公金の取扱については、基本的には毎日SPCより回収し、病院職員に引渡します」とありますが、同資料のNo.47では、「回収した料金等の公金については、民間より直接、貴院指定口座へ入金を行う」とあります。両者の内容につきまして相違がある為、再度ご質問します。回収した料金等の公金の取扱について、公共か民間かご明示ください。また、以下の事項について、だれが(回収、入金)どこへ(入金)いつ行うのか以下の3つの時間帯について、それぞれご教示願います。 8:30 - 16:00の取扱 16:00 - 8:30の取扱 土・日・祝祭日</p>	<p>79 駐車料金の回収」です。</p> <p>47 診療費の収納については回収後、民間側より直接指定金融機関窓口へ入金する。 については指定金融機関 については民間側が回収し、金融機関窓口(病院内)営業日に入金する。</p>
126	第3回質問回答	8	82	<p>採血管ラベルの出力は病院情報システム側で制御となっております。病棟緊急運用に伴うラベル運用も同様に、病院情報システムと考えると宜しいでしょうか。また、それに伴うバーコードラベラーも同様で宜しいでしょうか。</p>	<p>ラベル出力(制御)は情報システムから行います。</p>
127	第3回質問回答	9	92	<p>【回答について】</p> <p>第2回回答のNO.171をご参照下さい」とありますが、第2回回答には、NO.171はございません。NO. 117ではないでしょうか。再度ご明示ください。</p>	<p>記述されたとおりです。第2回質問回答 117をご参照ください。</p>
128	第3回質問回答	10	100	<p>【BGM設備について】</p> <p>No.100では、「BGM設備の運営は、SPCの業務分担です。運営方法等については提案ください」とありますが、BGMの使用目的(音楽用なのか、院内放送・呼出用なのか)についてご教示願います。</p>	<p>リラクゼーション(気持ちを和らげる)等の目的です。</p>
129	第3回質問回答	19	185	<p>【総合医療情報システム】について「SPD業務の部門コンピュータシステムは必須」と有りますが端末の数量や運営の人数が判断できない為、詳細資料の公開を早急に願います。</p>	<p>47をご参照ください。</p>
130	第3回質問回答	20	205	<p>【洗濯業務運営に関する提案】</p> <p>ユニホーム、タオル、カーテン等のリース提案が可能であれば、一歩進んで院内洗濯そのもの廃止して、全て院外洗濯という考え方の提案も可能ですか。</p>	<p>提案に委ねます。</p>
131	第3回質問回答	23	230	<p>【病歴管理室について()】</p> <p>No.230では、「(前文略)旧カルテについては、現病院にてサマリ化を行い、原則的には移設を行わない方向で考えています」とありましたが、旧カルテの保管管理は公共・民間のどちらが行うのでしょうか。</p>	<p>旧カルテの管理は公共側です。ただし、保管については提案に委ねます。</p>
132	第3回質問回答	23	230	<p>【病歴管理室について()】</p> <p>【病歴管理室について()】の質問にて、旧カルテの保管を民間が現病院にて行う場合、現病院の状態での保管するのでしょうか、整理して一括保管するのでしょうか。保管方法についてご教示願います。</p>	<p>131をご参照ください。</p>
133	第3回質問回答	23	230	<p>【病歴管理室について()】</p> <p>【病歴管理室について()】の質問にて、旧カルテの保管を民間が現病院にて行う場合、施設管理を徹底している場合で、盗難・火災等が発生した場合のリスクはどちらの分担となるのでしょうか。</p>	<p>131をご参照ください。</p>

第4回質問回答

No	資料名	頁	項目	内容	回答	
134	第3回質問回答	23	230		<p>【病歴管理室について()】 【病歴管理室について()】の質問にて、旧カルテの保管を民間が現病院にて行う場合、保管する旧カルテの 保管期間 保管冊数 についてご教示願います。また、保管棚については公共・民間のどちらが負担するのでしょうか。</p>	<p>131をご参照ください。 なお、 保管期間について 5年間で 保管冊数について 4月30日をめどに容積でお知らせします。</p>
135	第3回質問回答	23	230		<p>【病歴管理室について()】 【病歴管理室について()】の質問にて、旧カルテの保管を公共が現病院にて行う場合、旧カルテの運用(現病院から新病院への搬送)はどちらが行うのでしょうか。公共でしょうか、民間でしょうか。また搬送方法についてもご教示願います。</p>	<p>131をご参照ください。</p>
136	第3回質問回答	75			<p>【まちかどカフェの特別目的使用料に」 図面上では「まちかどカフェ」の領域が明確にわからないので、特別目的使用料の試算が困難です。カフェの面積をお教えください。</p>	<p>4月4日提示済みの図面をご覧ください。</p>
137	第3回質問回答	5、8			<p>【公金の取り扱いについて】 第3回質問回答の中で、NO.47 とNO.79での回答内容が一致していないかと思われるのですが、回収後の管理及び入金についてはどちらの方法にて処理すればよろしいのでしょうか。</p>	<p>125をご参照ください。</p>
138	第3回質問回答	6、7	60、69、70		<p>【まちなかステーション 書籍コーナーについて】 第2回質問回答のNO.88にて、「一般用図書室とは、まちなかステーションの書籍コーナーと考えよろしいでしょうか」という質問に対し、記述していただいた解釈で結構です。」との回答を得ました。しかし、今回の質問回答では、「一般用図書室はありません」との記載がありました。回答に相違があるように思われます。確認のため再度下記の2点をご明示ください。 図書室運営業務の実施場所として、以下の2箇所ではよろしいでしょうか。 ・4階 図書室 ・1階 まちなかステーション(書籍コーナー) なお、4階の図書室については、医療従事者用でよろしいでしょうか。</p>	<p>記述の解釈で結構です。</p>
139	第3回質問回答		74		<p>医療機器の更新について見積金額は、法定耐用年数で見積もるとされており、その対象が SPC整備対象医療機器 什器備品、病院側整備対象、旧病院からの移設品のどこまでを見積もるのかのご回答はまだ頂けておりませんが、まだ見積もるのだとすれば 移設予定医療機器 什器対象品リストで既に耐用年数を過ぎているものは、移設後準備期間の0年度、若しくは平成16年度の1年度に全て更新するという解釈でよろしいのですか。 又、購入年月日の記載のないものが散見されますが、当該機器についての更新計画は、どのように考えればよろしいですか。</p>	<p>耐用年数が過ぎているもの及び購入年月日の記載のないものについては、平成17年度に全て更新するものとします。</p>

第4回質問回答

No	資料名	頁	項目	内容	回答
140	第3回質問回答		57、59、61、71	<p>【未定の事項について】 NO.57、59、61、71にて「現在のところ、未定です。」という回答がございますが、いつ頃決定し、いつ頃公表していただけるのでしょうか。早期のご提示下さいますようお願い致します。</p>	<p>71 再来受付機はリライト機能を備えていることを前提とし、磁気仕様はJIS-型、リライト方式はロイコ方式を予定しています。 57 【健診センター運営業務】実施時間と実施曜日について 火 金曜日 13:00～15:00 水曜日 9:00～12:00、13:00～15:00 なお、年に数回、他の曜日に実施する場合があります。 61 【健診センター運営業務】予約時間と予約方法について 予約は予約センターにて受け付けます。 予約時間は平日8:30～16:30を想定しています。 59 新病院への図書の新設数は、医学図書 約2,700冊、医学雑誌 約5,000冊を想定しています。</p>
141	第3回質問回答			<p>【救急受付の実施について】 No.42では、「1階の救急・入院受付は24時間365日対応」とありますが、想定されている救急受入体制についてご教示願います。2次救急体制をとらえるという考えでよろしいのでしょうか。さらに、既存の患者さんについての取扱いは、救急体制に関係なく受け入れると考えてよろしいでしょうか。</p>	2次救急対応です。
142	提案書提出スケジュールについて			<p>市としては提案書提出期日の延長は考えていないとの事でしたが、応募者の質問に対する回答が全て出ていないこと、資料等の公表スケジュールが遅れていること等を考慮し、提案書提出期日の延長を検討していただくをお願い致します。</p>	期間については延長します。詳細は別途公表します
143	提案審査様式集		見積書 - 工	<p>第3回質問回答での確認となりますが、医療機器保守点検業務の見積は - 工に、又医療機器の更新費用は - 工に記載することで、- 工は使用しなくてもよいという解釈でよろしいでしょうか。</p>	その解釈で結構です。 - 工の分も含めて - 工及び - 工に記載してください。
144	費用負担区分	27		<p>【病院側が購入する厨房内のコンピューターについて】 病院が厨房事務室に配置されるコンピューターの台数をお教えください。</p>	110をご参照ください。
145	病院整備対象医療機器 什器備品リスト(別紙B)			<p>1、明細の保守・点検費用記入欄は、保守を要する機器毎に事業契約期間内の総合計を記入するのか、1年間の費用を記入するのかご教示願います。 2、1の回答で、もし1年間の費用を記入するのならば、5年に1度費用が発生するようなものの記載についてはどのように表現すればよいのかをご教示願います。</p>	1のとおり、事業年間全ての総計をご記入ください。
146	募集要項(提案審査)	2		<p>これは先の未公表項目に挙げておりませんが、総合医療情報システムの運用保守管理実施事業者の総合医療システムの運営・保守管理業務の実施企業の位置付け(出資の有無、有る場合その割合等)について、以前の質疑応答の中で「後日公表」ということでしたが、その後決定した事柄はありますか。提案書提出後、SPC出資割合の変更が禁止されるとすると、提案書が作成しかねますが。</p>	<p>提案時に総合医療情報システムの運用保守管理実施事業者の出資が予定されておらず、SPC設立時に総合医療情報システムの運用保守管理実施事業者が出資することとなった場合及び提案時よりもSPC設立時における総合医療情報システムの運用保守管理実施事業者の出資割合が増加する場合は、その変更を認めます。 一方、提案時に総合医療情報システムの運用保守管理実施事業者の一定割合の出資が予定されているがSPC設立時にはその出資割合が低下することが予定される場合は、出資割合が低下した場合における基本協定記載の要件を満たす手段もあわせてご提案下さい。ご提案いただいた方法とおりの変更については認めます。</p>

第4回質問回答

No	資料名	頁	項目				内容	回答
147	募集要項(提案審査)	4		2	(6)		第3回質問回答No.231への回答において適応される開院日の基準金利について、詳細ご教示下さい(例:Telerate17143ページに掲示される午前11時現在の6ヶ月LIBOR・10年ものの(円/円)金利スワップレート等)。	第3回質問回答のNo.231にて回答いたしました提案価格算定の前提となる基準金利については、以下のとおり修正させていただきます。応募者が借入を予定する場合、提案においては5月16日の基準金利に基づいて算定してください。基準金利は午前10時現在の東京スワップレファレンスレート(TSR)としてTelerate17143ページに掲示されている6か月LIBORベース(円/円)金利スワップレートとし、期間は事業者の提案する期間によるものとし、提案時に明示してください。なお、基準金利の確定日は、開院日とします。
148	募集要項(提案審査)	6		3	(1)		第三回の質疑でもご質問させて頂きましたが、現在の各種資料公表状況、回答状況(実質約2ヶ月程の遅れ)では、提案書の作成、事業計画の立案並びに金融機関との打合せ、同意書又は関心表明書類の取り付け作業等が難航しており、4/30の提案書提出は事実上不可能に近い状態です。恐らくこの状況は、私共のグループだけではなく、他の一時通過者も同様の状態と推察致します。よって、誠に恐縮ではございますが、本事業にとってより良い提案書の作成並びに、より総事業費の抑制を実現した価格での契約の為に、今一度提案書提出期限の延期(最低約1ヶ月として5月末)を早急にご検討願えませんか。但し、これはあくまで一両日中に全ての未公表資料が公表される前提であり、それがさらに遅れる場合は、全ての資料が公表されてから最低2ヶ月は提案書作成期間を設けて頂きたいのですが、如何でしょうか。	期間については延長します。詳細は別途公表します。
149	その他						世間一般に公表されている医療文献や医療関連書籍を検索するシステムを事業者が用意する必要はないでしょうか。	Med-Lineのような医療文献や医学図書を検索するシステムを設置していただく必要があります。
150	その他						薬品の包装のパラ品の扱いについてはどのようにお考えでしょうか。	パラ品も結構です。提案に委ねます。