

No	資料名	頁	項目	内容	回答
追加質問受付分					
4	-			停電時において、コージェネシステムを非常用発電設備として運用することが可能であるのか、可能である場合、どのようなシステムになっているのか教示願いたい。	4月4日回答済み
5	-			病院内で施設管理用(保守用)としての館内通信システム(PHS)を導入する予定がありますか。システムが導入されるのであればその概要を、導入されないのであれば、どのような通信手段を想定されているのか教示願いたい。	4月4日回答済み
6	-			設備保守および修繕の費用を算出するために、病院内の設備概略が解かるような図面を資料として頂きたい。受電関係の系統図、空調関係の系統図、給排水衛生関係の系統図および設備機器一覧表、消防関係の各設備概要、照明機器の数量	図面をご参照ください。
7	-			建築物および設備に対して省エネルギー・省コストを実現するために、設計・建設段階で検討し導入されたシステムや工夫を教示願いたい。また、その効果についてもお願いしたい。	図面をご参照ください。
8	-			入退室管理設備が導入されていますが、出入口の施・開錠が遠隔でできるようなシステム(シャッターの自動化や電気錠)について、具体的にどの区画に設置されているのか教示願いたい。	別図をご参照ください。
9	-			屋上の防水施工方法、外壁仕上材およびコーティングの有無など躯体および外構施設の仕様を教示願いたい。	図面をご参照ください。
10	-			総合医療情報システムの図面への落とし込みとして、患者さんの呼び込みシステムや院内掲示システムはどのような配置になっているのでしょうか？ご教授願います。	別図をご参照ください。
11	-			・院内のアウトレット総数(酸素、空気、吸引、笑気) ・ホースアセンブリの本数及び場所 ・警報盤のメーカー名・数・場所等 ・医療ガス供給装置の種類(タンク or LGC マニホールド) タンクの場合大きさ(3トン、5トン、10トン?) 気化器(ペーパーライザー)の大きさ(100m3タイプ/LGCの場合何本立てか 供給ガス種毎のマニホールド(バックアップ用酸素、窒素、笑気、EOG等) ・圧縮空気供給設備のメーカー名、型番、コンプレッサー容量(11KWが2基 or 3基等) ・吸引装置メーカー名、型番、吸引容量、台数 等	別途提示する資料をご参照ください。
12	設備機器リスト			中央滅菌材料室の既滅菌室にパーティカルカールセルを導入予定となっていますが、導入しない場合は工事などに影響がありますか。	影響は許容範囲です。提案に委ねます。
13	リネン庫関係			清潔リネン庫と物品管理センターにリネンコーナーとありますが、どのような使用方法のイメージですか？清潔リネン庫としてはかなり狭いような気が致します。	4月4日回答済み
14	リネン庫関係			不潔リネン庫において、導線がすべて「仕分け・洗浄室」→「洗濯室」→「不潔リネン庫」になっていますが、定期交換等における不潔の量はかなりの量が考えられますが、「仕分け・洗浄室」及び「洗濯室」の通過時の導線の確保が懸念されますが大丈夫とお考えでしょうか？	問題ないと考えております。
15	細菌検査室			業務要求水準書によれば、細菌検査は外部でおこなうとなっておりますが、図面上、細菌検査室がありますが、ここでは具体的にどのような検査をおこなうのでしょうか？	第4回質問№8をご参照ください。
16	図面番号2, 厨房設備器具明細表			生ごみ処理機を導入するにあたり、導入場所はどこを想定すれば宜しいでしょうか。その場合設置するにあたっての、工事関係の内容を詳細にご教示ください。	4月4日回答済み
17	-			【修繕の基本的な考え方について】 修繕とは耐用年数に達して、設備を更新することなのでしょうか。ご教示願います。	予防保守を含め提案の範囲を考えます。
18	-			【修繕の基本的な考え方について】 各機械設備の耐用年数、及び附属設備の耐用年数を明示願います。	№17をご参照ください。
19	-			【修繕の基本的な考え方について】 耐用年数とは事後保全での耐用年数を前提とされているのでしょうか。或いは予防保全を行うことを前提とされているのでしょうか。市の見解を伺いたく。なお、予防保全を前提とされているのであれば、全ての設備について各部品を予防保全として交換する必要がありますので、使用部品のリスト及び部品の耐用年数リストをご提示願いたく。	№17をご参照ください。
20	-			【清掃業務見積書について】 様式5-5 -キ 清掃業務見積書の1/2ページでの「提案金額の参考内訳」に関して、様式変更を検討していただけたらとのことでしたが、その後変更についての予定(回答)はあるのでしょうか。市の見解を伺いたく。	別途通知します。
21	第3回質問回答	5	51	【看護補助業務の実施場所について】 NO.51の質問回答にて「業務の実施場所は、主に病棟及び手術部門です。」との記載がありますが、「見積書 人件費等見積書(別紙A)」での記載項目には、「病棟要員」、「外来要員」、「手術室要員」が挙げられています。質問回答と見積書に相違があるため、看護補助業務の実施場所を再度ご明示願います。 さらに、各実施場所について「病棟要員」 = 各病棟「外来要員」 = 各ブロック「手術室要員」 = 手術室 と考えますが、その他考えられますか。	公開質問№17、62をご参照ください。
22	廃棄処理物フローケイカク	(ケ)	廃棄物関連業務附属資料1	生ごみ処理機設置における一次側設備条件を教えてください。	4月4日回答済み
23	PFI側整備対象医療機器			整備対象医療機器で附帯設備を伴うような医療機器の一次側建築設備条件は、公表リストの参考メーカー・仕様に基づいて施工をされているのでしょうか。又、このような医療機器の同等品を提案する場合に条件変更があるとすれば、変更工事費用についてはSPC側負担となるのでしょうか。 例： 1階中材既滅菌室の高圧蒸気滅菌装置のメーカー変更に伴う、床ピット巾変更や電気容量の変更。 1階救急処置室无影灯のメーカー変更による天井アンカーピッチの変更。 1階既滅菌室 物品管理用パーティカルカールセルの提案がCH=2700に対して天井を突き抜ける場合、天井仕上げ費用。	4月4日回答済み

No	資料名	頁	項目	内容	回答
追加質問受付分					
24	図面			(1)売店-、の営業形態/販売品目の区別は、何か想定していますか。 (2)売店-とATMコーナー、授乳室の境の壁を撤去して、売店のスペースを広げることは、提案可能ですか。 (3)また(2)の場合の工事費用は、貴市が想定する概算でいくぐらいですか(その場合、売店-のスペースをATMコーナー、授乳室に変更して頂いても構いません)。	4月4日回答済み