

監査結果公表第18-23号

随時監査（工事監査）の結果に対する措置の通知の公表について

次のとおり監査結果に対する措置の通知がありましたので、地方自治法第199条第12項及び八尾市監査委員条例第8条の規定により公表します。

平成19年3月2日

八尾市監査委員	西 浦 昭 夫
同	北 山 諒 一
同	大 松 桂 右
同	田 中 裕 子

記

1 措置の通知

随時監査（工事監査）の結果に対する措置の通知

第1回工事監査

平成17年度小阪合排水区第20工区下水道工事

平成19年2月5日付け八土下建第382号

2 問合せ先

八尾市本町一丁目1番1号

八尾市監査事務局

電話番号 072-924-3896（直通）

3 その他

措置の通知については、市役所3階の情報公開室及び八尾市ホームページで閲覧できます。

八土下建第 382 号
平成 19 年 2 月 5 日

八尾市監査委員	西 浦 昭 夫 様
同	北 山 諒 一 様
同	大 松 桂 右 様
同	田 中 裕 子 様

八尾市長 仲 村 晃 義

監査の結果に対する措置の通知について

平成 18 年 10 月 31 日付け監査報告第 18-3 号の、随時監査の結果に基づく措置を別紙のとおり講じましたので、地方自治法第 199 条第 12 項の規定により通知いたします。

[土木部下水道建設課]

平成 17 年度小阪合排水区第 20 工区下水道工事

指摘事項	講じた措置又は経過の報告
<p>(1)設計について ア 共通仕様書に、品質確保の観点から、コンクリートの使用区分だけでなく、テストハンマーによる強度確認の実施などを追記しておくことが望まれる。</p>	<p>措置状況 2. 措置予定（平成 19 年 4 月 1 日以降） 品質管理については、八尾市土木工事共通仕様書及び土木工事施工管理基準に定める試験項目、試験方法及び試験基準により、管理を行っておりますが、重要な現場打ちコンクリート構造物については、テストハンマーによる強度測定試験の義務付けを特記仕様書に追記します。</p>
<p>イ 泥濃式推進工法の採用に至った最終段階での決定条件等を分かり易く整理しておくことが望まれる。</p>	<p>措置状況 1. 措置済（平成 18 年 7 月 20 日） 最終段階での決定条件等を分かり易く整理しました。</p>
<p>(2)施工について ア 施工計画書は相当の量であるので、全体を表示する目次を設け内容の見やすいように改善されたい。</p>	<p>措置状況 1. 措置済（平成 18 年 7 月 13 日） 内容が見やすい様に、目次を作成しました。</p>
<p>イ 作業基地内に発進立坑及び現場事務所があるが、作泥材袋など搬入資材の置き方が粗雑な状態であり、場内の整理整頓に努められたい。</p>	<p>措置状況 1. 措置済（平成 18 年 7 月 11 日） 作業基地が手狭なため、材料の納入日を考え在庫を減らすと共に、作泥材の積み方等、保管方法にも工夫を凝らし併せて場内の整理整頓を行いました。</p>
<p>ウ 中間立坑覆工板周りのすりつけ舗装の保守、並びに工事区域内の夜間照明及び注意看板の適切な設置に留意されたい。</p>	<p>措置状況 1. 措置済（平成 18 年 7 月 11 日） 再度、当該工事区間の点検を行い、すりつけ舗装の是正を行いました。 夜間照明及び注意看板についても、今後の工程において必要に応じて適切に設置します。</p>

指摘事項	講じた措置又は経過の報告	
<p>エ 作業主任の指名について、本人の自覚や周知のため見やすい場所での安全掲示板への掲示が望まれる。</p>	措置状況	<p>1. 措置済（平成18年7月13日）</p>
	<p>見やすい場所に掲示しました。</p>	