随時監査（工事監査）の結果の公表について

地方自治法第199条第5項の規定による随時監査（工事監査）の結果について、同条第9項及び八尾市監査委員条例第8条の規定により公表します。

平成29年1月30日

八尾市監査委員	田 中 清
同	八 百 康 子
同	小 湊 雅 子
同	大 野 義 信
同	露 原 行 隆

記

1 随時監査（工事監査）対象工事
別紙のとおり

2 監査の結果
別紙のとおり

3 問合せ先
八尾市本町一丁目1番1号
八尾市監査事務局
電話番号 072-924-3896（直通）

4 その他
監査結果については、市役所3階の情報公開室及び八尾市ホームページでも閲覧できます。

八尾市長 田中誠太 様
八尾市議会議員 重松恵美子 様

八尾市監査委員 田中清
同 八百康子
同 小湊雅子
同 大野義信
同 露原行隆

随時監査結果報告書

地方自治法第199条第5項の規定による随時監査(工事監査)を実施したので、その結果を同条第9項の規定により提出する。

記

1 監査対象工事及び概要

第2回工事監査 亀井小学校校舎増築工事

建築部 公共建築課

工事目的	児童数の増加により、普通教室及び既存の給食調理場の給食供給量が不足する見込みであった亀井小学校の校舎棟及び給食調理場等の増築をする。
工事場所	八尾市亀井町一丁目地内
工事期間	平成27年12月22日～平成29年3月17日
工事費	354,466,800円(落札率 88.24%)
施工業者	龍華土建工業株式会社
工事内容	・構造・規模 鉄筋コンクリート造 地上4階建 ・建築面積 625.89㎡ ・延べ面積 1,403.07㎡ ・主要諸室 普通教室6室、給食調理場等
工事進捗状況	平成28年11月24日現在 69.0%

2 監査の実施日

平成28年11月24日

3 監査の方法等

平成 28 年度に施工する建設工事(契約予定額 1,000 万円以上、継続事業を含む。)の中で、監査実施日に工事出来高が 30%以上見込まれるものから適宜抽出し実施した。

監査対象工事においては、契約事務の審査、経済的不合理、施工不良等の是正、改善を目的として、その計画・設計・積算・契約・施工状況及び施工管理等が、適切かつ効率的に執行されているかどうかについて、契約関係書類及び設計図書等の提出を求め、関係職員から説明を聴取するとともに、工事現場の实地調査を実施した。

なお、対象工事の設計技術面の調査は、公益社団法人大阪技術振興協会と工事技術調査委託契約を締結し、同協会から派遣された技術士の協力を受けた。

4 監査の結果

監査対象工事を監査した結果、計画・設計・積算・契約等に係る事務の執行及び現場の施工管理、安全管理状況については、特に指摘すべき事項はなくおおむね良好であった。

(1) 書類調査について

本工事の計画・設計内容等については特に不備なところはなく、積算内容も適正であった。また、工事請負契約に関する書類や使用材料承諾及び試験・検査に係る書類等についても、問題はなかった。

(2) 現場施工状況調査について

施工状況は、工事出来高としては約 69.0%で、全般に良好な施工がなされており、安全管理状況等についても問題はなかった。