

監査の結果に関する報告の公表について

地方自治法第199条第5項の規定による監査の結果に関する報告について、同条第9項、八尾市監査基準第16条及び八尾市監査委員条例第8条の規定により公表します。

令和3年12月28日

八尾市監査委員	吉	川	慎一郎
同	八	百	康子
同	杉	本	春夫
同	土井田		隆行

記

1 随時監査（工事監査）対象工事
別紙のとおり。

2 監査の結果
別紙のとおり。

3 問合せ先
八尾市本町一丁目1番1号
八尾市監査事務局
電話番号 072－924－3896（直通）

4 その他
監査結果については、市役所本館3階の情報公開室及び八尾市ホームページでも閲覧できます。

八尾市長 山本桂右様

八尾市監査委員 吉川 慎一郎
同 八 百 康 子
同 杉 本 春 夫
同 土井田 隆 行

監査結果報告書

地方自治法第199条第5項の規定による随時監査(工事監査)を八尾市監査基準に準拠して実施したので、同条第9項の規定によりその結果に関する報告を提出する。

記

1 監査対象工事及び概要

第2回工事監査 高安受水場他自家発電設備等設置工事

工事目的	停電等緊急時においても水の安定供給を行うため、高安受水場及び龍華配水場に自家発電設備等を設置する。
工事場所	八尾市服部川一丁目112番地 他
工事期間	令和2年1月16日～令和3年12月10日
工事費	990,000,000円 (落札率 93.53%)
施工業者	T I S S ・明和電気防災特定建設工事共同企業体
工事内容	電気設備・機械設備工事 一式 (1)高安受水場・龍華配水場 自家発電設備設置工事 ・非常用自家発電設備 ・地下式タンク ・既存設備改造 ・付帯設備 (2)高安受水場・龍華配水場 配水ポンプ増設工事 ・ポンプ設備 ・電気設備 ・既存設備改造 ・付帯設備 (3)高安受水場・龍華配水場 電気計装設備工事 ・受電盤機能増設 ・コンデンサ盤機能増設
工事進捗状況	令和3年10月6日現在 84%

2 監査の実施日

令和3年10月18日

3 監査の着眼点

本工事の計画・設計、積算・見積、入札・契約、監理・監督、施工管理が事業目的及び関係法令に適合し、適正に行われているかを着眼点とした。

4 監査の実施方法等

令和3年度に施工する建設工事(契約予定額1,000万円以上、継続事業を含む。)の中で、監査実施日に工事出来高が30%以上見込まれるものから適宜抽出した。

監査対象工事において、契約事務の審査、経済的不合理、施工不良等の是正、改善を目的として、その計画・設計、積算・見積、入札・契約、監理・監督、施工管理の各段階における技術的事項の実施状況について、契約関係書類及び設計図書等の提出を求め、書類審査において関係職員から説明を聴取するとともに、工事現場の实地調査を実施した。

なお、設計技術面の調査は、本市監査専門委員 波多野守氏にその調査を依頼して実施した。

5 監査の結果

(1) 総括的所見

本工事の計画・設計、積算・見積、入札・契約等に係る事務の執行及び現場の施工管理、安全管理状況については、特に指摘すべき事項はなく、全般的に概ね良好であった。

(2) 書類調査における所見

本工事の工事着手前における計画・設計、積算・見積、入札・契約、また、工事着手後における監理・監督及び施工管理等については、特に指摘すべき事項はなかった。

(3) 現場施工状況における所見

当該工事エリアの巡視を行い、目視とヒアリングによって施工状況を確認した結果、現場施工状況、安全衛生管理については、特に指摘すべき事項はなかった。

以上