

令和8年度

仕 様 書

消防水利消耗品

八 尾 市

# 消火栓標示板等仕様書

## 第1章 総則

- 1 この仕様書は、八尾市が発注する下記物品に関する一切に適用する。
- 2 受注に当たっては、この仕様書を了承するとともに、疑義が生じた時は、本市係員に質問し、十分熟知のうえ受注すること。

## 第2章 概要

### 1 消火栓標示板

- (1) 数量  
230 枚
- (2) 形状
  - ① 材質は白色の厚さ 1.0mmポリプロピレンPW-CI-W-1 特殊樹脂製品とする。
  - ② 寸法はφ400 mm、重量 100g とし、ステンレスバンド用通し穴を4ヶ所設けること。
  - ③ 色相の基準にあつては赤（耐候性 POS スクリーンインキ）とし、クリヤー（K-インクフェンダークリヤー）とすること。
  - ④ デザインにあつては別紙1のとおりφ400 mm白窓付き寸法（160 mm×80 mm）とすること。
  - ⑤ 印刷方法にあつてはシルクスクリーン印刷とし、印刷前に材料表面の油分除去、静電気防止等の下地処理を行うこと。

### 2 消火栓標示板取付用バンド

- (1) 数量  
230 本
- (2) 形状  
ステンレスバンド（幅 10mm×長さ 1200mm）

## 第3章 その他の事項

### 1 納期、納入場所

- (1) 納期  
令和8年7月31日（金）迄
- (2) 納入場所  
八尾市高美町五丁目3-4 八尾市消防本部 警防課

### 2 疑義等

本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議のうえ決定するものとする。

### 3 その他

受注者は、使用されている材料・赤色インク・クリヤーの出荷証明書、材料証明書を提出すること。検収は、消防本部1階研修場にて行う。

また、包装されている箱等は全て持ち帰り処分すること。

# 樹脂看板 (消火栓)

《仕様》

サイズ : 400mm φ

材質 : ポリプロピレン

印刷 : シルク印刷 (赤)

