

令和 7 年度

仕 様 書

消防水利消耗品

八 尾 市

消火栓標示板等仕様書

第1章 総則

- 1 この仕様書は、八尾市が発注する下記物品に関する一切に適用する。
- 2 受注に当たっては、この仕様書を了承するとともに、疑義が生じた時は、本市係員に質問し、十分熟知のうえ受注すること。

第2章 概要

1 消火栓標示板

(1) 数量

150 枚

(2) 形状

- ① 材質は白色の厚さ 1.0mmポリプロピレン PW-CI-W-1 特殊樹脂製品とする。
- ② 寸法はφ400mm、重量100gとし、ステンレスバンド用通し穴を4ヶ所設けること。
- ③ 色相の基準にあつては赤（耐候性 POS スクリーンインキ）とし、クリヤー（K-インク フェンダークリヤー）とすること。
- ④ デザインにあつては別紙1のとおりφ400mm白窓付き寸法（160mm×80mm）とすること。
- ⑤ 印刷方法にあつてはシルクスクリーン印刷とし、印刷前に材料表面の油分除去、静電気防止等の下地処理を行うこと。

2 消火栓標示板取付用バンド

(1) 数量

150 本

(2) 形状

ステンレスバンド（幅10mm×長さ1200mm）

第3章 その他の事項

1 納期、納入場所

(1) 納期

令和7年8月31日（日）迄

(2) 納入場所

八尾市高美町五丁目3-4 八尾市消防本部 警防課

2 疑義等

本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議のうえ決定するものとする。

3 その他

受注者は、使用されている材料・赤色インク・クリヤーの出荷証明書、材料証明書を提出すること。

検収は、消防本部1階研修場にて行う。

また、包装されている箱等は全て持ち帰り処分すること。

樹脂看板（消火栓）

《仕様》

サイズ：400mm φ

材質：ポリプロピレン

印刷：シルク印刷（赤）

