

## 火災予防上の命令を受けている対象物一覧表

令和 7 年 11 月 21 日現在

| 項目         | 内容   |
|------------|--|
| 防火対象物の所在地  | 大阪府八尾市天王寺屋 2 丁目 123 番地   |
| 防火対象物の名称   | 田中鉄工株式会社   |
| 命令を受けた者の氏名 | 田中 英聰<br>田中鉄工株式会社 代表取締役 田中 英聰  |
| 命令の内容      | 令和 6 年 6 月 13 日までに建物に屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備を消防法令で定める技術上の基準に適合するよう設置すること。 |
| 命令を行った日    | 令和 6 年 3 月 13 日  |

| 項目         | 内容   |
|------------|--|
| 防火対象物の所在地  | 大阪府八尾市老原 1 丁目 117 番地                                       |
| 防火対象物の名称   | 株式会社日新 EC パートナーズ (河内商事株式会社貸倉庫)                             |
| 命令を受けた者の氏名 | 河内商事株式会社 代表取締役 森田 裕貴                                       |
| 命令の内容      | 令和 6 年 10 月 12 日までに建物に屋内消火栓設備を消防法令で定める技術上の基準に適合するよう設置すること。 |
| 命令を行った日    | 令和 6 年 7 月 12 日  |

| 項目         | 内容  |
|------------|---|
| 防火対象物の所在地  | 大阪府八尾市太田新町 7 丁目 95 番地、94 番地                                 |
| 防火対象物の名称   | T. A. T   |
| 命令を受けた者の氏名 | ケーエム化学株式会社 代表取締役 松尾 良高                                      |
| 命令の内容      | 令和 7 年 10 月 15 日までに建物に自動火災報知設備を消防法令で定める技術上の基準に適合するよう設置すること。 |
| 命令を行った日    | 令和 7 年 6 月 17 日   |