

(別紙3)「各施設の屋上平面図」

施設名 大正コミュニティセンター



- ※ 駐車場一部が緊急時のヘリポートとなっている
- ※ 公園と隣接しており、飛球の可能性があるので、飛球対策を検討の上、可能な範囲で措置を講じること
- ※ カーポート設置の際は、既存の駐車場としての機能を損なわないようにする必要がある

(別紙3)「各施設の屋上平面図」



(別紙3)「各施設の屋上平面図」

施設名	大畑山青少年野外活動センター
 <p>※ 指定管理者による管理を行っている</p>	

(別紙3)「各施設の屋上平面図」

施設名	障害者総合福祉センター
-----	-------------



設置面①

設置面②

(株)キョーエイ

虹のかけはし(社会福祉法人)八尾市立障害者...

Google Earth © 2014 DigitalGlobe

※ 指定管理者による管理を行っている

(別紙3)「各施設の屋上平面図」

施設名	まちなみセンター
	
<ul style="list-style-type: none"><li>※ 指定管理者による管理を行っている</li><li>※ 今後、大規模改修を予定している</li><li>※ 当該施設は八尾市景観計画に基づく重点地区内にあり、民間住宅に対し、太陽光パネルが公共空間から見えないよう指導している地区である。太陽光発電設備を導入する場合は事前に本市都市政策課と協議が必要である</li><li>※ 公共空間から設備が見えない計画又は瓦屋根に見える意匠の設備とする等、久宝寺寺内町の景観に配慮し導入すること</li></ul>	

(別紙3)「各施設の屋上平面図」

施設名	南木の本防災体育館
	
<ul style="list-style-type: none"><li>※ 指定管理者による管理を行っている</li><li>※ グラウンドからの飛球が想定されるため、飛球対策の措置を講じること</li><li>※ カーポート設置の際は、既存の駐車場としての機能を損なわないようにする必要がある</li></ul>	

(別紙3)「各施設の屋上平面図」

施設名	リサイクルセンター
	
<p>※ リサイクルセンター学習プラザ「めぐる」については、「ZEB」化をめざしており、新たに設置する太陽光発電設備の容量は 60kW 以上で「ZEB」化が達成される(既存の太陽光発電設備の入れ替えを行う場合は80kW 以上)</p> <p>※ 当該施設では、最低でも 30kW 以上の導入であること(既存の太陽光発電設備の入れ替えを行う場合は50kW 以上)</p> <p>※ 既存の太陽光発電設備を撤去し、新たな設備に入れ替えることも可能、撤去にかかる費用は事業者が負担すること</p>	

(別紙3)「各施設の屋上平面図」

施設名	衛生処理場
	
<p>※ 上記設置面以外の敷地については、10t トラックの搬入やコンテナハウスの臨時置き場となるため、原則、太陽光発電設備の導入は不可。</p>	

(別紙3)「各施設の屋上平面図」

施設名	齋場
 <p>※ カーポート設置の際は、既存の駐車場としての機能を損なわないようにする必要がある</p>	