

八尾市立学校給食調理場排気設備清掃業務仕様書

1. 業務名称

八尾市立学校給食調理場排気設備清掃業務

2. 実施場所

別表1「学校一覧表」にて指定された、①八尾市立各小学校、及び八尾市立義務教育学校（前期課程）計27校（以下「小学校」という。）の給食調理場内と、②八尾市立各中学校及び八尾市立義務教育学校（後期課程）計15校（以下「中学校」という。）の再加熱室内

3. 委託期間

契約締結日から令和8年3月31日まで

4. 業務内容

- (1) 各学校の清掃場所は別表2「清掃箇所一覧」のとおり
- (2) 小学校の給食調理場内換気装置清掃
 - a. ダクト：立ち上がりダクトの最下部から約1メートル奥まった箇所まで清掃すること。
 - b. フード：フード全面を清掃すること
 - c. ファン：フード内に設置されている換気扇を清掃すること。
- (3) 中学校の給食再加熱室内換気装置清掃
 - a. ダクト：日常の手入れでは清掃しきれない範囲とする。
 - b. フード：フード全面を清掃すること。
 - c. ファン：フード内に設置されている換気扇を清掃すること。
 - d. 天井換気扇・壁付換気扇：カバー、羽の清掃をすること。
- (4) 中学校の給食再加熱室内給気口装置清掃
 - a. 給気口室内側：製品本体、フィルターの清掃。
 - b. 給気口屋外側：カバー、防虫ネットの清掃。
- (5) 小学校では、小学校内で調理を実施しており、換気装置の油や煤、ほこり汚れなどが付着しているためそれらを清掃すること。
中学校では、中学校内での調理は実施しておらず、調理委託事業所内にて調理された給食をスチームコンベクションで再加熱しており、換気装置は主に蒸気を排気しているため、油汚れは少なく、ほこり汚れなどを清掃すること。
給気口は壁の上部に設置されている中学校が多く、日常の手入れが難しいためほこり汚れがかなりたまっている状況にある。（給気装置の参考型番 p9 参照）

5. 業務実施期間及び実施対象校

- (1) 第1期（夏休み期間）

対象学校：小学校及び中学校

小学校については、必ず第1期中に実施し完了すること。

中学校については第1～2期の期間内に実施すること。

期 間：小学校 令和7年7月24日（木）から令和7年8月26日（火）まで。

中学校 令和7年7月11日（金）から令和7年8月22日（金）まで。

※ただし土日祝及び8月12日から15日の期間は作業不可。

(2) 第2期（冬休み期間、春休み期間）

対象学校：中学校

期 間：令和7年12月17日（水）から令和8年1月7日（水）まで。

令和8年3月16日（月）から令和8年3月31日（火）まで。

※ただし土日祝及び年末年始12月29日から1月3日の期間は作業不可。

(3) 第1期、第2期共に、作業の実施日にあたっては、受託者が当該施設管理者（各小中学校）と日程等を協議し、清掃を行うものとする。

(4) 作業日程については、各小中学校と協議後、学務給食課に報告すること

(5) 1日の作業時間帯は原則午前9時から午後4時30分（準備・片付けの時間を含む）までとする。

6. 作業報告書の提出

(1) 清掃箇所ごとの作業前、作業完了時の写真を学校ごとにまとめた作業報告書を作成し提出すること。

7. その他注意事項

(1) 清掃に必要な機械や用具等は受託業者が準備すること。

(2) 終了後不要物はすべて持ち帰ること。

(3) 学校内において他の工事が行われており、その工事が本件業務の妨げになる場合、当該工事業者と協議し日時等の調整を行うこと。また、その結果を学務給食課へ速やかに報告すること。

(4) 給食調理場内での作業においては、衛生的な服装及び上履きを用意し、室内が汚染されないよう配慮すること。

(5) 調理機器（固定された機器）等、作業時に汚れる可能性があるもの、電気機器などのように水をかけることにより故障を招く危険性のあるものについては、ビニールカバー等で覆う等の汚れ防止・防水・故障防止措置等の養生を行うこと。また、清掃作業により汚れた床、壁、機器等も清掃すること。

8. 支払い条件

(1) 支払いは、全小学校の清掃業務が完了したときもしくは、全中学校の清掃業務が完了したときに支払うこととし、年2回の支払いとする。ただし、第1期中に小中すべての学校の清掃が完了した場合は年1回支払いとする。なお、年2回の支払い金額は別途定めるものとする。

(別表1) 学校一覧表

①八尾市立各小学校、及び八尾市立義務教育学校（前期課程）計27校

	学 校 名	住 所	電 話 番 号
1	八 尾 小 学 校	八尾市本町1-1-65	922-3472
2	山 本 小 学 校	八尾市山本町北2-6-39	922-3273
3	用 和 小 学 校	八尾市山城町3-1-46	999-1891
4	久宝寺 小 学 校	八尾市久宝寺2-2-33	922-3652
5	龍 華 小 学 校	八尾市東太子1-6-12	991-3570
6	大 正 小 学 校	八尾市太田3-183	949-5027
7	桂 小 学 校	八尾市桂町4-50-2	999-2575
8	安 中 小 学 校	八尾市陽光園2-7-33	922-2913
9	竹 渕 小 学 校	八尾市竹渕東4-1	06-6709-3600
10	南高安 小 学 校	八尾市恩智北町4-650	943-7063
11	高安小中学校（前期課程）	八尾市千塚2-25	943-8030
12	曙 川 小 学 校	八尾市木東2-28	992-3331
13	北山本 小 学 校	八尾市福万寺町2-1	922-2490
14	南山本 小 学 校	八尾市山本町南7-1-9	999-3481
15	志 紀 小 学 校	八尾市田井中3-101	949-5036
16	高 美 小 学 校	八尾市高美町3-1-26	991-7243
17	長 池 小 学 校	八尾市長池町2-52-2	999-2001
18	東山本 小 学 校	八尾市東山本町9-3-33	998-8900
19	美 園 小 学 校	八尾市美園町2-51-1	998-0068
20	永 畑 小 学 校	八尾市永畑町1-2-27	992-0061
21	刑 部 小 学 校 ※	八尾市刑部3-29-1	992-0011
22	高美南 小 学 校	八尾市高美町6-1-11	994-2682
23	西山本 小 学 校	八尾市西山本町3-5-25	996-7181
24	高安西 小 学 校	八尾市高安町北4-15	996-1015
25	曙川東 小 学 校	八尾市曙川東8-136	949-3155
26	亀 井 小 学 校	八尾市亀井町1-4-1	993-9227
27	上之島 小 学 校	八尾市上之島町北3-22-1	996-7186
28	大正北 小 学 校	八尾市西木の本2-141	924-4321

※刑部小学校は、令和6年9月～令和8年3月まで給食調理場改築工事を実施中のため、対象外。

②八尾市立各中学校及び八尾市立義務教育学校（後期課程）計 15 校

	学 校 名	住 所	電 話 番 号
1	八 尾 中学校	八尾市緑ヶ丘 1－1 7	9 2 3－4 4 2 1
2	久宝寺 中学校	八尾市久宝寺 2－4－3 3	9 2 2－2 4 2 2
3	龍 華 中学校	八尾市南太子堂 3－1－7 0	9 9 1－2 9 3 4
4	大 正 中学校	八尾市西木の本 3－8 3	9 9 1－3 9 1 9
5	成 法 中学校	八尾市清水町 2－2－5	9 9 1－2 4 2 6
6	南高安 中学校	八尾市恩智北町 3－1 3	9 4 1－2 9 0 0
7	高安小中学校（後期課程）	八尾市千塚 2－2 5	9 4 3－8 0 1 6
8	曙 川 中学校	八尾市山本町南 8－1 8－1	9 9 9－1 2 4 1
9	志 紀 中学校	八尾市志紀町西 2－2	9 4 9－5 1 0 2
10	桂 中学校	八尾市桂町 4－4 7	9 9 8－7 2 6 6
11	上之島 中学校	八尾市上之島町南 6－5－1	9 9 8－5 1 5 4
12	高 美 中学校	八尾市高美町 2－1－2 2	9 9 3－2 5 0 2
13	曙川南 中学校	八尾市大字八尾木 1 6 7	9 9 4－1 4 1 8
14	東 中学校	八尾市東町 3－8	9 9 8－7 9 0 1
15	亀 井 中学校	八尾市南亀井町 4－1－4 8	9 9 2－3 1 2 2

別表 2 「清掃箇所一覧」

①八尾市立各小学校、及び八尾市立義務教育学校（前期課程）計 27 校

<換気装置>

	小学校名	場所	寸法	材質	形状
1	八尾小学校	釜上	3000mm×1300mm×550mmH（2箇所）	ステンレス製	箱型
		オープン上	3080mm×1950mm×550mmH	ステンレス製	箱型
		食洗機上	2000mm×1500mm×600mmH	ステンレス製	箱型
		その他	1400mm×800mm×550mmH	ステンレス製	箱型
2	山本小学校	釜上	1900mm×1400mm×600mmH（6箇所）	ステンレス製	箱型
		オープン上	1500mm×1300mm×600mmH	ステンレス製	箱型
		食洗機上	3400mm×1200mm×600mmH	ステンレス製	箱型
		その他	1200mm×750mm×600mmH	ステンレス製	箱型
3	用和小学校	釜上	10000mm×1600mm×700mmH	内面鋼板製 外面ステンレス製	箱型
		食洗機上	4000mm×1500mm×700mmH	鋼板製	傘型
		オープン上	2500mm×1100mm×700mmH	ステンレス製	箱型
4	久宝寺小学校	釜上	3000mm×1400mm×300mmH（3箇所）	鋼板製	傘型
		食洗機上	2500mm×900mm×400mmH	ステンレス製	傘型
		オープン上	1300mm×1300mm×700mmH	ステンレス製	箱型
5	龍華小学校	釜上	2000mm×1500mm×800mmH（4箇所）	鋼板製	傘型
		オープン他上	1300mm×1300mm×700mmH	鋼板製	箱型
		食洗機上	2400mm×1500mm×800mmH	鋼板製	箱型
6	大正小学校	釜上	5400mm×1400mm	ステンレス製	箱型
		オープン他上	3500mm×1400mm	ステンレス製	箱型
		食洗機上	3700mm×1400mm	ステンレス製	箱型
		その他	1450mm×1450mm（2箇所）	ステンレス製	箱型
		その他	1200mm×750mm	ステンレス製	箱型
7	桂小学校	釜上	1600mm×1600mm×350mmH（5箇所）	ステンレス製	傘型
		食洗機上	4000mm×1500mm×700mmH	ステンレス製	傘型
		オープン上	2500mm×1100mm×700mmH	ステンレス製	箱型
		コンロ上	900mm×750mm×700mmH	ステンレス製	箱型
8	安中小学校	釜上	4000mm×1900mm×700mmH（2箇所）	ステンレス製	箱型
		オープン上	1300mm×1200mm×700mmH	ステンレス製	箱型
		食洗機上	3800mm×1350mm×700mmH	ステンレス製	箱型
		コンロ上	900mm×750mm×700mmH	ステンレス製	箱型
		その他	4000mm×1600mm×700mmH	ステンレス製	箱型
9	竹渕小学校	釜上	4400mm×1300mm×1000mmH	ステンレス製	傘型
		食洗機上	2500mm×1500mm×1000mmH	ステンレス製	傘型
		オープン上	2500mm×800mm×1000mmH	ステンレス製	箱型
10	南高安小学校	釜上	12500mm×1700mm×1000mmH	ステンレス製	箱型
		食洗機上	4000mm×1200mm×1000mmH	ステンレス製	箱型
		コンロ上	3000mm×1600mm×1000mmH	ステンレス製	箱型
		その他	1300mm×750mm×1000mmH	ステンレス製	箱型

11	高安小中学校	釜上	4200mm×1600mm×600mmH (2 箇所)	ステンレス製	箱型
		食洗機上	4000mm×1350mm×400mmH	ステンレス製	箱型
		オープン上	1600mm×1600mm×600mmH	ステンレス製	箱型
		その他①	2100mm×1600mm×600mmH	ステンレス製	箱型
		その他②	1200mm×1000mm×600mmH	ステンレス製	箱型
12	曙川小学校	釜上	4000mm×1400mm×600mmH	ステンレス製	箱型
		食洗機上	3000mm×1400mm×600mmH	ステンレス製	傘型
13	北山本小学校	釜上	3200mm×1500mm×1200mmH (3 箇所)	ステンレス製	箱型
		オープン他上	1400mm×1100mm×1200mmH	ステンレス製	箱型
		食洗機上	3200mm×1200mm×900mmH	ステンレス製	箱型
		コンロ上	800mm×650mm×1200mmH	ステンレス製	箱型
		その他①	1500mm×800mm×1200mmH	ステンレス製	箱型
		その他②	1000mm×800mm×1200mmH	ステンレス製	箱型
14	南山本小学校	釜上①	1000mm×1000mm×900mmH (2 箇所)	ステンレス製	箱型
		釜上②	3000mm×1100mm×600mmH (2 箇所)	ステンレス製	箱型
		オープン上	1400mm×1200mm×900mmH	ステンレス製	箱型
		食洗機上	3500mm×1200mm×500mmH	ステンレス製	箱型
		コンロ上	1200mm×1100mm×900mmH (2 箇所)	ステンレス製	箱型
		その他	3500mm×1200mm×500mmH	ステンレス製	箱型
15	志紀小学校	釜上	12150mm×1500mm×500mmH	ステンレス製	箱型
		食洗機上	4400mm×1400mm×500mmH	ステンレス製	箱型
		オープン上	3500mm×1500mm×500mmH	ステンレス製	箱型
		その他①	750mm×1050mm×500mmH	ステンレス製	箱型
16	高美小学校	釜上	15500mm×1500mm×1200mmH	ステンレス製	箱型
		食洗機上	3550mm×1300mm×1200mmH	ステンレス製	箱型
		コンロ上	1200mm×750mm×1200mmH	ステンレス製	箱型
17	長池小学校	釜上	3100mm×1200mm×600mmH (2 箇所)	ステンレス製	箱型
		オープン他上	1400mm×1200mm×750mmH	ステンレス製	箱型
		食洗機上	4000mm×1400mm×600mmH	ステンレス製	箱型
		コンロ上	1000mm×700mm×750mmH	ステンレス製	箱型
		その他	1200mm×1100mm×750mmH	ステンレス製	箱型
18	東山本小学校	釜上	3000mm×1500mm×800mmH (2 箇所)	ステンレス製	箱型
		オープン他上	1500mm×1200mm×800mmH	ステンレス製	箱型
		食洗機上	3500mm×1350mm×800mmH	ステンレス製	箱型
		コンロ上	900mm×800mm×800mmH	ステンレス製	箱型
		その他	2400mm×1500mm×800mmH	ステンレス製	箱型
19	美園小学校	釜上	3200mm×1500mm×1200mmH (3 箇所)	ステンレス製	傘型
		オープン他上	1400mm×1100mm×1200mmH	ステンレス製	箱型
		食洗機上	3200mm×1200mm×900mmH	ステンレス製	箱型
		コンロ上	800mm×650mm×1200mmH	ステンレス製	箱型

20	永畑小学校	釜上①	3000mm×1300mm×500mmH (2 箇所)	ステンレス製	箱型
		釜上②	1800mm×1300mm×500mmH (1 箇所)	ステンレス製	箱型
		オープン上・コンロ上	2200mm×1100mm×700mmH	ステンレス製	箱型
		食洗機上	3500mm×1500mm×700mmH	ステンレス製	箱型
		その他	1500mm×1100mm×700mmH	ステンレス製	箱型
21	刑部小学校	釜上	13000mm×2500mm	鋼板製	斜勾板
		オープン他上	1450mm×1350mm×700mmH	ステンレス製	箱型
22	高美南小学校	釜上①	3000mm×1350mm×850mmH (2 箇所)	鋼板製	傘型
		釜上②	4000mm×1350mm×850mmH (1 箇所)	ステンレス製	傘型
		食洗機上	1500mm×1500mm×600mmH (2 箇所)	鋼板製	傘型
		オープン上	1350mm×1350mm×850mmH	ステンレス製	箱型
		その他	1000mm×600mm×500mmH	ステンレス製	箱型
23	西山本小学校	釜上①	3000mm×1100mm (2 箇所)	鋼板製	箱型
		釜上②	3000mm×1100mm	ステンレス製	箱型
		オープン上	1300mm×1300mm×400mmH	ステンレス製	箱型
		食洗機上	4000mm×1100mm×400mmH	ステンレス製	箱型
24	高安西小学校	釜上	3000mm×1300mm×400mmH (3 箇所)	ステンレス製 2 鋼板製 1	傘型
		食洗機上	3500mm×1300mm×600mmH	鋼板製	傘型
		オープン上	1500mm×1300mm×400mmH	ステンレス製	箱型
25	曙川東小学校	釜上	10000mm×1400mm×900mmH	ステンレス製	傘型
		食洗機上	4000mm×1400mm×900mmH	ステンレス製	傘型
		オープン上	1600mm×1600mm×950mmH	ステンレス製	箱型
26	亀井小学校	釜上	6500mm×1500mm×1000mmH (2 箇所)	ステンレス製	箱型
		食洗機上	3950mm×1250mm×1000mmH	ステンレス製	箱型
		オープン上	2800mm×1350mm×1000mmH	ステンレス製	箱型
		その他	1200mm×900mm×1000mmH	ステンレス製	箱型
27	上之島小学校	釜上	4500mm×1300mm×1000mmH (2 箇所)	ステンレス製	箱型
		オープン上	2500mm×800mm×1000mmH	ステンレス製	箱型
		食洗機上	3000mm×1400mm×1000mmH	ステンレス製	傘型
28	大正北小学校	釜上	4500mm×1300mm×1000mmH (2 箇所)	ステンレス製	箱型
		オープン他上	3000mm×1400mm×600mmH	ステンレス製	箱型
		食洗機上	4000mm×1400mm×600mmH	ステンレス製	箱型
		その他①	1400mm×1200mm×900mmH	ステンレス製	箱型
		その他②	950mm×900mm×800mmH	ステンレス製	箱型

※刑部小学校は、令和 6 年 9 月～令和 8 年 3 月まで給食調理場改築工事を実施中のため、対象外。

※換気装置については寸法、個数、形状に若干の変動あり。

②八尾市立各中学校及び八尾市立義務教育学校（後期課程）計 15 校

中学校名	場所	寸法	形状
八尾中学校	スチコン上	1400mm×1100mm×650mmH（2箇所）	箱型
	天井	150φ	天井換気扇
	天井	100φ	天井換気扇
久宝寺中学校	スチコン上	1400mm×1100mm×650mmH（2箇所）	箱型
	天井	150φ	天井換気扇
	天井	100φ	天井換気扇
龍華中学校	スチコン上	1400mm×1100mm×650mmH（2箇所）	箱型
	天井	150φ	天井換気扇
	天井	100φ	天井換気扇
大正中学校	スチコン上	1400mm×1100mm×650mmH（2箇所）	箱型
成法中学校	スチコン上	1400mm×1100mm×650mmH（2箇所）	箱型
	天井	150φ	天井換気扇
	天井	100φ	天井換気扇
南高安中学校	スチコン上	1400mm×1100mm×650mmH（2箇所）	箱型
	天井	100φ	天井換気扇
高安小中学校(後期)	スチコン上	1400mm×1100mm×650mmH（2箇所）	箱型
	天井	150φ	天井換気扇
	天井	100φ	天井換気扇
曙川中学校	スチコン上	1400mm×1100mm×650mmH（2箇所）	箱型
	天井	150φ	天井換気扇
	天井	100φ	天井換気扇
志紀中学校	スチコン上	1400mm×1100mm×650mmH（2箇所）	箱型
	天井	150φ	天井換気扇
桂中学校	スチコン上	1400mm×1100mm×650mmH（2箇所）	箱型
	天井	150φ	天井換気扇
	天井	100φ	天井換気扇
上之島中学校	スチコン上	1400mm×1100mm×650mmH（2箇所）	箱型
	天井	150φ	天井換気扇
	天井	100φ	天井換気扇
高美中学校	スチコン上	1400mm×1100mm×650mmH（2箇所）	箱型
	天井	150φ	天井換気扇
	天井	100φ	天井換気扇
曙川南中学校	スチコン上	1400mm×1100mm×650mmH（2箇所）	箱型
	天井	150φ	天井換気扇
	天井	100φ	天井換気扇
東中学校	スチコン上	1400mm×1100mm×650mmH（2箇所）	箱型
	天井	150φ	天井換気扇
亀井中学校	スチコン上	1400mm×1100mm×650mmH（2箇所）	箱型
	天井	150φ	天井換気扇
	天井	100φ	天井換気扇

※スチコン・・・スチームコンベクション（再加熱器）

※サイズ、個数に若干の変動あり。

＜給気装置＞

	中学校名	場所	寸法	個数
1	八尾中学校	再加熱室 壁面	800mm×800mm	4
2	久宝寺中学校	再加熱室 壁面	800mm×800mm	4
3	龍華中学校	再加熱室 壁面	800mm×800mm	2
4	大正中学校	再加熱室 壁面	800mm×800mm	2
5	成法中学校	再加熱室 壁面	800mm×800mm	4
6	南高安中学校	再加熱室 壁面	800mm×800mm	3
7	高安小中学校(後期)	再加熱室 壁面	800mm×800mm	4
8	曙川中学校	再加熱室 壁面	800mm×800mm	4
9	志紀中学校	再加熱室 壁面	800mm×800mm	2
10	桂中学校	再加熱室 壁面	800mm×800mm	4
11	上之島中学校	再加熱室 壁面	800mm×800mm	2
12	高美中学校	再加熱室 壁面	800mm×800mm	4
13	曙川南中学校	再加熱室 壁面	800mm×800mm	4
14	東中学校	再加熱室 壁面	800mm×800mm	4
15	亀井中学校	再加熱室 壁面	800mm×800mm	4

※サイズ、個数に若干の変動あり。

※令和4年～5年の再加熱室改修時に追加設置した際の給気装置の例

三菱電機システムサービス株式会社

SUS 製ウェザーカバー（有圧扇 300Φ用）防虫網付

参考品番：PS-30CS3

フィルターユニット(380 口)共

参考品番：FU-30PSF-C