

八尾市庁舎消防用設備等保守点検業務仕様書
(点検対象機器一覧)

■自動火災報知設備

本館

点検対象機器名	数量	単位
総合防災監視盤	1	台
G R型複合受信機	1	台
副受信機	1	台
中継器盤	18	台
感知器 差動式スポット2種	240	個
感知器 定温式スポット防水型1種	4	個
感知器 光電式スポット非蓄積式2種	15	個
感知器 光電式アナログ式スポット非蓄積式2種	506	個
感知器 差動FR式スポット2種	18	個
感知器 定温FR式スポット70℃防水1種	25	個
感知器 差動FR式スポット防水型2種	4	個
表示灯	35	個
発信機	35	個
電源装置	1	式

■防排煙設備

本館

点検対象機器名	数量	単位
総合防災監視盤	1	台
G R型複合受信機	1	台
中継器盤	18	台
感知器 煙式	47	個
自動閉鎖装置 防火戸	23	個
自動閉鎖装置 防火ダンパー	44	個
自動閉鎖装置 排煙口	41	個
自動閉鎖装置 垂れ壁	38	個
自動閉鎖装置 シャッター	29	個
自動閉鎖装置 給気口	17	個
排煙機制御盤	1	個

■ガス漏れ火災警報設備

本館

点検対象機器名	数量	単位
ガス漏れ受信機	1	台
ガス漏れ検知器	8	個
電源装置	1	式

■排煙設備

本館

点検対象機器名	数量	単位
排煙口	39	個
給気口	34	個
制御盤	5	台
起動装置	39	台
排煙機(SF-1, 2, 3, 4, 6)	5	組

■CO2消火設備

本館

点検対象機器名	数量	単位
二酸化炭素容器	19	本
ガス加圧容器弁開放式	19	個
選択弁	5	台
起動用開放器	5	個
起動用小容器	5	本
圧力スイッチ	5	個
制御盤	1	面
移報表示盤	1	面
電源装置	1	組
起動用操作盤	5	個
起動スイッチ	5	台
ダンパー閉鎖装置	12	組
音声警報盤	1	面
スピーカー	5	台
放出表示灯	7	台
噴射ヘッド	13	個

■泡消火設備

本館

点検対象機器名	数量	単位
ポンプモーター	1	組
呼水装置(100L ボールタップ方式 電極棒)	1	組
制御盤	1	面
圧力タンク	1	台
圧力スイッチ	1	台
原液タンク	1	台
混合装置	1	組
アラーム弁	3	台
流水作動弁	3	台
圧力スイッチ	3	台
電源装置	1	台
モーターサイレン	3	台
減圧開型	56	組
端末試験弁	56	台
感知ヘッド	433	個
泡ヘッド	567	個

■屋内消火栓設備

本館

点検対象機器名	数量	単位
ポンプモーター	1	組
呼水装置 (100L ボールタップ方式 電極棒)	1	組
制御盤	1	面
起動スイッチ	36	個
屋内消火栓 (1号消火栓 ホース15mX2本 ノズル径13mm)	36	基
表示灯	36	個
ベル・サイレン	36	個

■連結送水管・消防用水設備

本館

点検対象機器名	数量	単位
送水口	2	組
放水口 (ホース20mX2本 ノズル径19mm)	18	台

■スプリンクラー設備

本館

点検対象機器名	数量	単位
制御盤	1	面
圧力タンク	1	台
圧カスイッチ	1	台
ポンプモーター	1	組
呼水装置 (100L ボールタップ方式 電極棒)	1	組
補助水槽	1	台
アラーム弁	6	組
流水作動弁	6	台
圧カスイッチ	1	台
電源装置	1	組
モーターサイレン	6	台
表示装置	1	面
ヘッド	695	個
端末試験弁	6	台
送水口	1	台

■移動式粉末消火設備

本館

点検対象機器名	数量	単位
YDA-75CG (消火剤量 33kg)	1	組
加圧用ガス容器	1	本
表示装置	1	面

■消火器具

本館

点検対象機器名	型式	数量	単位
ABC粉末10型消火器	蓄圧式	169	本
ABC粉末10型消火器	加圧式	1	本
二酸化炭素消火器	蓄圧式	1	本

■誘導灯（配線点検含む）

本館

点検対象機器名	数量	単位
階段通路	61	台
小型避難口	122	台
小型避難口（埋込）	4	台
小型避難口（両面）	43	台
小型避難口（片面）	14	台
中型通路	1	台
中型通路（埋込）	3	台

■避難器具

本館

点検対象機器名	数量	単位
避難梯子	12	基

八尾市庁舎消防用設備等保守点検業務仕様書
(点検対象機器一覧)

■自動火災報知設備

西館

点検対象機器名	数量	単位
総合防災監視盤	1	台
G R型複合受信機	1	台
中継器盤	6	台
感知器 光電式スポット非蓄積式2種	9	個
感知器 光電アナログ式スポット非蓄積式2種	57	個
感知器 差動FR式スポット2種	71	個
感知器 定温FR式スポット70℃防水1種	7	個
感知器 差動FR式スポット防水型2種	1	個
感知器 定温FR式スポット60℃特種	2	個
表示灯	13	個
発信機	13	個
電源装置	1	式

■防排煙設備

西館

点検対象機器名	数量	単位
総合防災監視盤	1	台
G R型複合受信機	1	台
B V型複合受信機	1	台
中継器盤	6	台
自動閉鎖装置 防火ダンパー	3	個
自動閉鎖装置 シャッター	2	個
自動閉鎖装置 排煙口	1	個
排煙機制御盤	1	台

■排煙設備

西館

点検対象機器名	数量	単位
排煙口・給気口	1	組
制御盤	1	台
起動装置	1	台
排煙機・給気機	1	組

■ガス漏れ火災警報設備

西館

点検対象機器名	数量	単位
ガス漏れ受信機	1	台
ガス漏れ検知器	5	個
電源装置	1	式

■CO₂消火設備

西館

点検対象機器名	数量	単位
二酸化炭素容器	35	本
ガス加圧容器弁開放式	35	個
選択弁	2	台
起動用開放器	2	個
起動用小容器	2	本
圧カスイッチ	2	個
制御盤	1	面
移報表示盤	1	面
電源装置	1	組
起動用操作盤	2	個
起動スイッチ	2	台
ダンパー閉鎖装置	4	組
音声警報盤	1	面
スピーカー	3	台
放出表示灯	6	面
噴射ヘッド	15	個

■屋内消火栓設備

西館

点検対象機器名	数量	単位
ポンプモーター	1	組
呼水装置 (100L ボールタップ方式 電極棒)	1	組
制御盤	1	面
起動スイッチ	13	個
屋内消火栓 (1号消火栓 ホース15mX2本 ノズル径13mm)	13	基
テスト弁	1	基
表示灯	13	個
ベル・サイレン	13	個

■連結送水管・消防用水設備

西館

点検対象機器名	数量	単位
送水口	2	組
消防用水	1	槽

■消火器具

西館

点検対象機器名	型式	数量	単位
ABC粉末10型消火器	蓄圧式	30	本
ABC粉末10型消火器	加圧式	1	本

■誘導灯（配線点検含む）

西館

点検対象機器名	数量	単位
階段通路	18	台
小型避難口	22	台
B級避難口	2	台
小型避難口（両面）	5	台
小型避難口（片面）	1	台
C級通路誘導灯	3	台

八尾市庁舎消防用設備等保守点検業務仕様書
(点検対象機器一覧)

■ 消火器具

南ガレージ

点検対象機器名	型式	数量	単位
ABC粉末10型消火器	蓄圧式	4	本