

市立斎場火葬炉設備用バグフィルタ製造請負
仕様書

1. 品名：市立斎場火葬炉設備用バグフィルタ
2. 納入場所：八尾市立斎場（八尾市南植松町3—5—3）
※施設内2階備品置き場（階段有）。
3. 納入期限：令和7年12月31日まで
4. 納入数量：1824本
5. 寸法等
165Φ×1900L、耐熱240℃
口元スナッピング SUS631
6. ろ布諸物性
品番 F I 5 5 0 S
材質 P 8 4（原綿 P 8 4、基布 P 8 4）
材質規格値 厚み 規格値 2.4±0.3（mm）
目付 500±50（g/m²）
引張強さ たて 800 以上（N/50mm）
よこ 1000 以上（N/50mm）
通気量 15±5（cc/cm²/s）
乾熱収縮率 たて 1.5 以下（%）
よこ 1.5 以下（%）
表面加工：毛焼きカレンダー、ヒートセット処理
※同等品は不可とする。
7. 特記事項
 - ・日本国内工場で製造された製品であること。
 - ・契約後直ちに試作品（1本）を提出すること。
また、国内生地メーカーの出荷証明書及び国内縫製加工メーカーの証明書を併せて提出すること。
 - ・本市による試作品の検品後、製品の製作にとりかかること。
 - ・運搬・荷下しを含めた納入までの一切の費用は受注者の負担とすること。
 - ・搬入の際には施設の建物・備品等を傷付けないよう十分配慮し、必要に応じて養生すること。

暴力団等不当介入に関する特記仕様書

八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、次のとおり措置するものとする。

(1) 受注者及び下請負人等が契約履行に当り、暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けたときは、八尾市暴力団排除条例第9条第2項に基づき、速やかに本市に報告するとともに、警察への届出をすること。

(2) 前項の報告義務を怠ったと認められるときは、入札参加停止措置を行うものとする。

(3) 受注者及び下請負人等が第1項の不当介入を受け、同項の規定に従い適切な報告、届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、必要に応じて、履行期限の延期等の措置を講じることができる。