

## 設備点検基準表

## 電気設備（弱電設備他）

機 器 名		点 検 項 目	点 検 周 期					都 度
			時	日	週	1 月	6 月	
照 明	照明設備	1. 外部点検 2. 管球取り替え（高所を含む。）		○				○
弱 電 設 備	電気時計	1. 汚損・損傷の有無 2. 作動状態の適否の確認			○			
	拡声設備	1. 汚損・損傷の有無 2. 作動状態の適否の確認			○			
	表示装置	1. 汚損・損傷の有無 2. 作動状態の適否の確認			○			
	T V 共聴設備	1. 汚損・損傷の有無 2. 作動状態の適否の確認			○			
そ の 他 の 設 備	避雷針設備	1. 外部の損傷の有無 2. がいし・支持金物の破損の有無 3. 接地線の接続状態の適否				○ ○ ○		