

設備点検基準表

消防設備

機器名	点検項目	点検周期					都度
		時	日	週	1月	3月	
消火器	1. 定位置及び標識の確認 2. 表示、標識の有無及び適否の確認 3. 変形、損傷、腐食の有無 4. 薬剤漏れ等の有無 5. 指示圧力計の適否の確認 6. 車輪の変形、損傷の有無				○ ○ ○ ○ ○ ○		
排煙設備	1. 排煙区画壁の損傷の有無 2. 吸煙口及び排煙口の損傷の有無 3. 手動操作箱及び保護板、ハンドル、レバー等の損傷の有無 4. 表示、標識の損傷の有無 5. 起動装置の状態の適否				○ ○ ○ ○ ○		
自動火災報知設備	1. 蓄電池の電圧の確認 2. スイッチ類の定位置の確認 3. 各種表示灯の点灯試験 4. 発信押しボタン保護板の損傷の有無				○ ○ ○ ○		
非常警報設備	1. 蓄電池の電圧の確認 2. スイッチ類の定位置の確認 3. 発信押しボタン保護板の損傷の有無				○ ○ ○		
誘導灯及び誘導標識	1. 変形、損傷等の有無 2. 予備電源による点灯の確認				○ ○		

ガス漏れ火災報知設備	1. 蓄電池の電圧の確認 2. スイッチ類の定位置の確認 3. 表示灯の点灯の確認				○ ○ ○		
防火戸	1. 開閉機能の点検 2. 破損、変形の状態の点検 3. 閉止時すき間の点検				○ ○ ○		
防火シャッター	別紙5-2 点検判定基準表 参照					○	
屋内消火栓 ホース	1. 腐食の点検 2. 老化の点検 3. 破損の点検				○ ○ ○		
消火ポンプ	1. 漏斗、ピーコック、圧力計の漏水点検、グラウンドの締め付 2. 軸受温度及びカップリング磨耗点検 3. 圧力、電流値の確認				○ ○ ○		
非常用放送設備					○		
発電機設備					○		
二酸化炭素消火設備					○		