

送・配水管及び給水装置工事指定材料表

令和4年度

八尾市水道局

目 次

【直管類】					
K形ダクタイトイル鑄鉄管	1	コスモバルブST型	8	【弁栓用鉄蓋類】	
NS形ダクタイトイル鑄鉄管	1	ポリ管用ヤノT字管V型	8	仕切弁鉄蓋	13
GX形ダクタイトイル鑄鉄管	1	エフブンキ、エスブンキバルブ	8	消火栓鉄蓋（単口用）	14
PN形ダクタイトイル鑄鉄管	1	コスモ耐震型ロックバルブ、コスモ耐震型ロックバルブ2型	8	消火栓鉄蓋（双口用）	14
配水用ポリエチレン管（PE管）	1	コスモ耐震型ロータリーバルブ、コスモバルブST型K受	8	空気弁鉄蓋（単口用）	14
ポリエチレン管（二層管 1種 軟質）	1	耐震形ヤノT字管TⅡ型 TⅡ特殊短管	8	空気弁鉄蓋（双口用）	14
耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP）	1	耐震形ヤノT字管K型	8	空気弁付消火栓鉄蓋（単口用）	15
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（VLGP）	1	インサーティングバルブ	9	空気弁付消火栓鉄蓋（双口用）	15
【異形管類】		ヤノ・インサートバルブ、ヤノ・インサートバルブT型	9	【弁栓用ブロック類】	
A形ダクタイトイル鑄鉄異形管	2	インサーティングプラグ3型	9	仕切弁ブロック	15
K形ダクタイトイル鑄鉄異形管	2	ヤノ・ストッパー	9	仕切弁調整ブロック	15
NS形ダクタイトイル鑄鉄異形管	3	エスゲート、エスゲートVP	9	人孔用弁室ブロック	15
PN形ダクタイトイル鑄鉄異形管	3	ストッパーサドル	9	単口用消火栓（空気弁）調整ブロック用アダプター	15
GX形ダクタイトイル鑄鉄異形管	4	【特殊継手類】		双口用消火栓（空気弁）調整ブロック用アダプター	15
【押輪類】		K形VCジョイント	9	単口用消火栓（空気弁）ブロック	16
K形普通押輪	5	K形VC片落ジョイント	9	単口用消火栓（空気弁）調整ブロック	16
K形同軸形特殊押輪	5	VSジョイント	9	双口用消火栓（空気弁）ブロック	16
K形特殊押輪（半数形）	5	離脱防止金具	9	双口用消火栓（空気弁）調整ブロック	16
K形特殊押輪（全数形）	5	メカ用二重防護金具	9	【止水栓用鉄蓋ブロック類】	
K形離脱防止押輪（3DKN）	5	インロウ管用二重防護金具	9	バルブ鉄蓋（ML-5型）	17
【ボルト・ナット類】		フランジ継手耐震補強金具 連結型	9	バルブブロック（ML-5型）	17
T頭ボルトナット SUS304, SUS403	5	フランジ継手耐震補強金具 単体型、単体型（補修弁用）	9	バルブ調整ブロック（ML-5型）	17
T頭ボルトナット セラミック三重複合構造	5	A・K形用継手耐震補強金具	9	バルブブロック	17
六角ボルトナット セラミック三重複合構造	5	【弁栓類】		バルブ調整リング	17
六角ボルトナット SUS304	6	GX形ソフトシール仕切弁 受挿・両受	10	止水栓ボックス	17
【ゴム輪類】		GX形バタフライ弁	10	【量水器ボックス類】	
A形ゴム輪	6	ダクタイトイル鑄鉄仕切弁	10	量水器ボックス FCD製（ダクタイトイル鑄鉄製）	17
K形ゴム輪	6	ダクタイトイル鑄鉄仕切弁 浅層埋設対応形	10	量水器鉄蓋 FCD製（ダクタイトイル鑄鉄製）	17
K形同軸ゴム輪	6	K形ソフトシール仕切弁 受挿	10	量水器鉄蓋（小窓付） FCD製（ダクタイトイル鑄鉄製）	17
NS形ゴム輪	6	NS形ソフトシール仕切弁 両受・受挿	11	量水器ボックス FRP製（強化樹脂製）	18
【フランジ類】		NS形バタフライ弁	11	複式メータボックス FRP製・FCD製	18
フランジ短管	7	配水用ポリエチレン袖管付ソフトシール仕切弁	11		
フランジ蓋	7	配水用ポリエチレン袖管付ソフトシール仕切弁（スッポンMPソフト）	11		
改良型プッシング入合フランジ（上水形）	7	配水用ポリエチレン袖管付青銅製仕切弁	11		
【可撓管類】		ダクタイトイル鑄鉄製急速空気弁	11		
水道用ダクタイトイル鑄鉄製伸縮可撓管	7	不凍結形急速空気弁 SUS304	12		
【不断水工事類】		ダクタイトイル鑄鉄製急速空気弁 浅埋対応形	12		
コスモ割T字管、コスモバルブ	7	ダクタイトイル鑄鉄製地下式消火栓	12		
ヤノT字管F型、ヤノT字管V型	8	ダクタイトイル鑄鉄製ショートタイプ地下式消火栓	12		
コスモバルブ耐震型	8	ダクタイトイル鑄鉄製ショートタイプ地下式双口消火栓	12		
ヤノT字管VK型、耐震形ヤノT字管TⅡ型	8	ダクタイトイル鑄鉄製地下式急速空気弁付消火栓	12		
耐震形ヤノ・フレックスT字管TⅡ型	8	ダクタイトイル鑄鉄製ショートタイプ地下式急速空気弁付消火栓	13		
		ダクタイトイル鑄鉄製補修弁	13		

目 次

【PE管継手類】		【分水栓類】	
配水用ポリエチレン管継手（PE管）	18～	サドル付分水栓（ビニル管・鋼管用）	26
PE挿し口付鋳鉄製T字管（RF・GF型）	19	サドル付分水栓（鋳鉄管用）	26
PE挿し口付渦巻式鋳鉄製T字管（RF・GF型）	19	鋳鉄サドル付分水栓（PE管用）	26
PE両受鋳鉄製T字管・台座付（RF・GF型）	19	【止水栓類】	
PE両受渦巻式鋳鉄製T字管・台座付（RF・GF型）	19	甲型止水栓	27
PE継輪	20	逆止弁付止水栓	27
PC継輪	20	直結伸縮止水栓	27
PV継輪	20	直結止水栓伸縮異径ユニオン	27
ダクタイト鋳鉄管用異種管継手 K形	20	L型直結伸縮止水栓	27
ダクタイト鋳鉄管用異種管継手 GX形	20	逆止弁付直結伸縮止水栓（止水栓）	27
PEメカポリベンド	20	逆止弁付直結伸縮止水栓（ボール止水栓）	27
配水用ポリエチレン管金属継手（PE管）	20	修理水栓A型・B型	27
【PP管継手類】		【バルブ類】	
ポリエチレン管金属継手（PP管）	21～	ボールバルブ	28
ポリエチレン管用自在継手	22	青銅10Kネジ込み仕切弁（ゲートバルブ）	28
ポリエチレン管用伸縮自在継手	22	【量水器補足管類】	
【HI継手類】		アダプター（A・B）	28
耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手（HIVP管）	23	メーター補足管 A型・B型	28
【鉛管継手類】		大型メーター用伸縮補足管（RF型）	28
鉛管用継手（LP管）	24	【防錆・防護類】	
【銅管継手類】		ロケーティングワイヤー	28
銅管用継手（CP管）	24	サドル分水栓用密着型防錆スリーブ（青銅製）	28
【鋼管継手類】		サドル分水栓用密着型防錆スリーブ（SUS製）	28
水道用樹脂コーティング管継手（VLGP管）	24	割T字管用防錆スリーブ（青銅製）	28
鋼管用可撓継手（BM継手）	25	VLGP管用管端防食コア（樹脂製）	29
鋼管用N継手	25	鋳鉄管用管端防食コア（樹脂製）	29
鋼管用BC継手	25	ポリエチレンスリーブ	29
【その他継手類】		溶剤浸透防護スリーブ（PE管用）	29
VP-GP用伸縮ジョイント（オス）	25	明示テープ	29
VP-GP用伸縮ジョイント（メス）		上水道管用埋設シート	29
VP-PP用伸縮ジョイント		フランジ用パッキン（RF型ガスケット）	29
VP-LP, CP用伸縮ジョイント		フランジ用パッキン（GF型ガスケット1号）	29
VPメータ用伸縮ジョイント		逆止弁付メーターパッキン	29
VP分止水栓用伸縮ジョイント		【修理用品類】	
HIシモク付ガイドナット	25	修理バンド（鋼管用）	30
ビニル管・鋼管用伸縮継手（MCユニオン）	25	ヤノジョイント（鋳鉄管用）	30
F型ユニオンクリップ	26	フクロジョイント	30
両端ナット付フレキシブルパイプ	26	漏水防止バンド、フクロジョイント	30
フレキシブルパイプ用ニップル		ステンレス製修理用クランプ（PE管用）	
伸縮可とう離脱防止金具	26	ドレッサージョイント（VP管接合用）	30

※ 赤字 令和 4年 4月 1日 採用

※ 過年度に採用した一部の指定材料については、現状の使用状況を総合的に勘案してホームページに公表していないものがあります。

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要
直管類	K形ダクタイル鋳鉄管 (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	JWWA-G-113, JIS-G-5526	1種 φ 75~φ 350	H19. 4. 2	(株)クボタ	φ 75~φ 1000
		JWWA-G-112, JIS-G-5528	2種 φ 400~φ 1000		(株)栗本鐵工所	φ 75~φ 800
	NS形ダクタイル鋳鉄管 (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	JWWA-G-113, JIS-G-5526	1種 φ 75~φ 450	H19. 4. 2	(株)クボタ	φ 75~φ 1000
		JWWA-G-112, JIS-G-5528	S種 φ 500~φ 1000		(株)栗本鐵工所	φ 75~φ 1000
	GX形ダクタイル鋳鉄管 (内面エポキシ樹脂粉体塗装) (外面耐食塗装)	JWWA-G-120	1種 φ 75~φ 250	H29. 4. 1	(株)クボタ	φ 75~φ 450
		JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ 300・φ 400	H30. 4. 1	(株)栗本鐵工所	φ 75~φ 400
		JWWA-K-139	φ 350・φ 450 (JDP A-G-1049)	R 4. 4. 1		
	PN形ダクタイル鋳鉄管 (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	JWWA-G-113, JIS-G-5526	4種 φ 600~φ 1000	R 4. 4. 1	(株)クボタ	
		JWWA-G-112, JIS-G-5528			(株)栗本鐵工所	
	配水用ポリエチレン管 (PE管)	JWWA-K-144	φ 50 (直管) φ 75~φ 100 (直管・EF片受直管) φ 150 (直管・EF片受直管) φ 50 (EF片受直管)	H22. 4. 1	(株)クボタケミックス	
				H23. 4. 1	積水化学工業(株)	
				H29. 4. 1		
R 2. 4. 1						
ポリエチレン管 (二層管 1種 軟質)	JIS-K-6762	φ 13~φ 50	H 3. 4. 1	積水化学工業(株)		
				(株)イノアックコーポレーション		
				(株)栗本鐵工所		
				日本製鉄(株)		
				日本プラスチック工業(株)		
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVP)	JIS-K-6742	φ 13~φ 150	S52. 4. 1	積水化学工業(株)		
				(株)ヴァンテック		
				(株)クボタケミックス		
				日本プラスチック工業(株)		
水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管 (V L G P) SGP-VA (黒) SGP-VB (白)	JWWA-K-116	φ 15~φ 150	S52. 4. 1	日本製鉄(株)		
				J F Eホールディングス(株)		
				積水化学工業(株)		
				(株)クボタケミックス		

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要
異形管類	A形ダクティル鑄鉄異形管 (内面エポキシ樹脂粉体塗装) ・ 栓	JWWA-G-114, JIS-G-5527 JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ75～φ350	不明	(株)イトー鑄造	受注生産 (K形の栓を加工して製造)
	K形ダクティル鑄鉄異形管 (内面エポキシ樹脂粉体塗装) ・ 三受十字管 ・ 二受T字管 ・ 受挿片落管 ・ 挿受片落管 ・ 90°曲管 ・ 45°曲管 ・ 22°1/2曲管 ・ 11°1/4曲管 ・ 5°5/8曲管 ・ フランジ付T字管 ・ 排水T字管 ・ 継ぎ輪 ・ 短管1号 ・ 短管2号 ・ 栓	JWWA-G-114, JIS-G-5527 JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ75～φ1000	不明	(株)クボタ (株)栗本鐵工所 大阪金屬(株) (株)丸阪 (株)ハズ (株)細野鐵工所 (株)岡本 梅原工業(株) 朝日鑄工(株) 園部重工業(株) (株)福德鑄造所 大和産業(株) 村精鑄工(株) 山岡鉄管(株) (株)イトー鑄造	φ75～φ1000 φ75～φ1000 φ75～φ1000 φ75～φ1000 φ75～φ800 φ75～φ500 φ75～φ500 φ75～φ600 φ75～φ600 φ75～φ500 φ75～φ600 φ75～φ400 φ75～φ900 φ75～φ900 φ75～φ900
	・ 管栓帽 (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	JWWA-G-114, JIS-G-5527 JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ75～φ400	H 9. 4. 1	コスモ工機(株) 大成機工(株)	
	・ 渦巻式フランジ付T字管 (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	JWWA-G-114, JIS-G-5527 JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ75～φ350	H 9. 4. 1	(株)栗本鐵工所 (株)ハズ 大和産業(株) (株)イトー鑄造 (株)岡本	

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要	
異形管類	NS形ダクタイル鑄鉄異形管 (内面エポキシ樹脂粉体塗装) ・二受T字管 ・受挿片落管 ・挿受片落管 ・三受十字管 ・90°曲管 ・45°曲管 ・22° 1/2曲管 ・11° 1/4曲管 ・5° 5/8曲管 ・フランジ付T字管 ・排水T字管 ・継ぎ輪 ・短管1号 ・短管2号 ・45° 両受曲管 ・22° 1/2両受曲管 ・押輪 ・T頭ボルトナット (異形管用) ・ロックリング ・ロックリング心出し用ゴム ・ライナ ・ライナ心出し用ゴム ・ライナ心出し用ボルト ・バックアップリング ・切管用挿しロッキング	JWWA-G-114, JIS-G-5527	φ 75~φ 450	H16. 4. 1 R 4. 4. 1	(株)クボタ (株)栗本鐵工所 (株)岡本 (株)ハズ 園部重工業(株) 山岡鐵管(株) (株)イトー鑄造	φ 75~φ 1000	
		JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ 500~φ 1000			φ 75~φ 1000	
		(φ 75~φ 450)				φ 75~φ 450	
		(φ 500~φ 1000)				φ 75~φ 450 (長尺継ぎ輪を含む)	
						φ 75~φ 450	
						φ 75~φ 450 (長尺継ぎ輪を含む)	
						φ 75~φ 450 (長尺継ぎ輪を含む)	
			・栓 ・管栓帽 (内面エポキシ樹脂粉体塗装)			JWWA-G-114, JIS-G-5527	φ 75~φ 450
JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ 500~φ 1000			栓 φ 75~φ 350, 管栓帽 φ 75~φ 450			
				栓 φ 500~φ 1000			
				栓 φ 500~φ 1000			
	・渦巻式フランジ付T字管 (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	JWWA-G-114, JIS-G-5527	φ 75~φ 350	H16. 4. 1	(株)栗本鐵工所		
		JWWA-G-112, JIS-G-5528					
	PN形ダクタイル鑄鉄異形管 (内面エポキシ樹脂粉体塗装) ・受挿短管 PN-NS用 ・受挿短管 PN-K用 ・11° 1/4曲管 ・5° 5/8曲管 ・3° 曲管 ・押輪 ・ゴム輪 ・押輪用ボルト ・ロックリング	JWWA-G-114, JIS-G-5527	φ 600~φ 1000	R 4. 4. 1	(株)クボタ (株)栗本鐵工所		
		JWWA-G-112, JIS-G-5528					11° 1/4・5° 5/8・3° 曲管 φ 600を除く
		JDPA-G-1046					
		(φ 700~φ 1000)					
		(φ 700~φ 1000)					

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要			
異形管類	G×形ダクタイル鋳鉄異形管 (内面エポキシ樹脂粉体塗装) (外面耐食塗装) ・二受T字管 ・受挿片落管 ・挿受片落管 ・90°曲管 ・45°曲管 ・22° 1/2曲管 ・11° 1/4曲管 ・5° 5/8曲管 ・45° 両受曲管 ・22° 1/2両受曲管 ・両受短管 ・乙字管 ・継ぎ輪 ・フランジ付T字管 ・浅層埋設用フランジ付T字管 ・渦巻式フランジ付T字管 ・帽 ・短管1号 ・短管2号 ・押輪 ・ゴム輪 (異形管用) ・T頭ボルトナット (異形管用) ・ロックリング ・ロックリングホルダ ・ゴム輪 (直管用、P-LinK用) ・ライナ ・ライナボード ・切管用挿しロリング ・G-LinK ・P-LinK ・排水T字管	JWWA-G-121	ϕ 75~ ϕ 250 ϕ 300・ ϕ 400 ϕ 350・ ϕ 450 (JDPA-G-1049)	H29. 4. 1	(株)クボタ	ϕ 75~ ϕ 450			
		JWWA-G-112, JIS-G-5528		H30. 4. 1	(株)栗本鐵工所	ϕ 75~ ϕ 400			
		JWWA-K-139		R 4. 4. 1	(株)ハズ	ϕ 75~ ϕ 300 (D~Kを除く)			
					(株)岡本	ϕ 75~ ϕ 300 (A~Kを除く)			
					(株)イトー鑄造	ϕ 75~ ϕ 250 (A~Lを除く)			
				・栓 ・継ぎ輪用特殊押輪 (内面エポキシ樹脂粉体塗装) (外面耐食塗装)	JWWA-G-121 JWWA-G-112, JIS-G-5528 JWWA-K-139	ϕ 75~ ϕ 250 ϕ 300・ ϕ 400	H29. 4. 1 H30. 4. 1	コスモ工機(株) 大成機工(株)	

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要
押輪類	K形普通押輪	JWWA-G-114, JIS-G-5527	φ75~φ1000	S52. 4. 1	(株)クボタ	φ75~φ1000
					(株)栗本鐵工所	φ75~φ1000
					(株)丸阪	φ75~φ1000
					大阪金属(株)	φ75~φ1000
					(株)ハズ	φ75~φ600
					梅原工業(株)	φ75~φ600
					朝日鑄工(株)	φ75~φ600
					村精鑄工(株)	φ75~φ900
	(株)クロダイト工業	φ75~φ1000				
	K形同軸形特殊押輪	JWWA-G-114 準拠	φ75~φ1000 KCA形, KCZ形, KRK形	H16. 4. 1	川崎機工(株)	
K形特殊押輪 (半数形)	JWWA-G-114 準拠	φ75~φ900	S57. 4. 1	コスモ工機(株)	φ75~φ800	
				(株)水研	φ75~φ400	
				クロダイト工業(株)	φ75~φ600	
				大成機工(株)	φ75~φ700	
K形特殊押輪 (全数形)	JWWA-G-114 準拠	φ350~φ1000	H 8. 4. 1	コスモ工機(株)		
				(株)水研		
K形離脱防止押輪 (3DKN)	JWWA-G-114 準拠	φ75~φ500 CMH形 φ75~φ1000 TN-30Z形 φ75~φ350 同軸形	H18. 4. 1	コスモ工機(株)	SUS403	
				大成機工(株)	SUS403	
				川崎機工(株)	SUS403	
ボルト・ナット類	T頭ボルトナット SUS304	JIS-G-4303	M16~M30 M16, M20, M24, M30	H 1. 4. 1	ニッコーメタル(株)	
					岸和田ステンレス(株)	
	T頭ボルトナット SUS403	JIS-G-4303	M16~M20 M16, M20	H18. 4. 1	コスモ工機(株)	K形離脱防止押輪 (3DKN) と同時採用
	T頭ボルトナット セラミック三重複合構造		M16~M30 M16, M20, M24, M30	H16. 4. 1	川崎機工(株)	
六角ボルトナット セラミック三重複合構造		M16~M30 M16, M20, M22, M24, M30	H16. 4. 1	川崎機工(株)		

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要	
ボルト・ナット類	六角ボルトナット SUS304	JIS-G-4303	M16~M30 M16, M20, M22, M24, M30	H 1. 4. 1	(株)SDC田中		
					ニッコーメタル(株)		
					(株)ミナミダ		
					岸和田ステンレス(株)		
					(株)巴製作所	SUS304J3とSUSXM7を含む	
ゴム輪類	A形ゴム輪	JWWA-G-114, JIS-G-5527	φ75~φ350	不明	(株)クボタ		
					(株)栗本鐵工所		
					(株)信明産業		
					興和ゴム工業(株)		
					三報ゴム(株)		
						サンエス護謨工業(株)	
	K形ゴム輪	JWWA-G-114, JIS-G-5527	φ75~φ1000	不明	(株)クボタ	φ75~φ1000	
					(株)栗本鐵工所	φ75~φ1000	
					信明産業(株)	φ75~φ1000	
					興和ゴム工業(株)	φ75~φ1000	
三報ゴム(株)					φ75~φ900		
サンエス護謨工業(株)					φ75~φ1000		
					村精鑄工(株)	φ75~φ900	
					(株)山本興産	φ75~φ600	
					(株)新大阪ゴム	φ75~φ1000	
					ヨツギ(株)	φ75~φ900	
K形同軸ゴム輪	JWWA-G-114 準拠	φ75~φ1000	H16. 4. 1	川崎機工(株)			
				興和ゴム工業(株)	K形離脱防止押輪(3DKN)と同時採用		
				三報ゴム(株)	K形離脱防止押輪(3DKN)と同時採用		
				サンエス護謨工業(株)	K形離脱防止押輪(3DKN)と同時採用		
NS形ゴム輪	JWWA-G-114, JIS-G-5527	φ75~φ450 φ500~φ1000	H16. 4. 1 R 4. 4. 1	(株)クボタ	タイプIIの追加(φ75~250)		
				(株)栗本鐵工所	タイプIIの追加(φ75~250)		

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要					
フランジ類	フランジ短管 (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	JWWA-G-114, JIS-G-5527 JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ 75×100~400 φ 100×100~400	不明	(株)クボタ						
					(株)栗本鐵工所						
					大阪金属(株)						
					(株)福井鑄造所						
					(株)丸阪						
					(株)ハズ						
					(株)細野鐵工所						
					(株)岡本						
					梅原工業(株)						
					朝日鑄工(株)						
フランジ蓋 (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	JWWA-G-114, JIS-G-5527 JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ 50~φ 800	S62. 4. 1	(株)岡本	φ 50~φ 350 RF						
				梅原工業(株)	φ 75~φ 600 RF						
				朝日鑄工(株)	φ 75~φ 600 RF						
				(株)ハズ	φ 75~φ 600 RF, GF						
				(株)福德鑄造所	φ 75~φ 400 RF, GF						
				(株)イトー鑄造	φ 50~φ 800 RF, GF						
				改良型ブッシング入合フランジ (上水形) (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	JWWA-G-114, JIS-G-5527 JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ 50×13~ 50 φ 75×13~ 75 φ 100×13~100 φ 150×40~150	S58. 4. 1	(株)光明製作所	φ 50×13~50, φ 75×13~75, φ 100×13~100, φ 150×40~150		
								平山水工(株)	φ 50×30~50, φ 75×30~50		
								前澤給装工業(株)	φ 50×13~50, φ 75×13~75, φ 100×13~100, φ 150×40~150		
								(株)日邦バルブ	φ 50×50, φ 75×40~50		
(株)タプチ	φ 50×50, φ 75×30~75, φ 100×50										
可撓管類	水道用ダクタイル鑄鉄製 伸縮可撓管	タイ・フレックス ヴィクボール アイボールジョイント ニューフレキベンダー スーパー耐震ジョイント スーパーボール JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ 75~φ 1000 (内面エポキシ樹脂粉体塗装) φ 75~φ 900 (内外面エポキシ樹脂粉体塗装) φ 75~φ 600 (内面エポキシ樹脂粉体塗装) φ 75~φ 600 (内面エポキシ樹脂粉体塗装) φ 75~φ 300 (内面エポキシ樹脂粉体塗装) φ 75~φ 600 (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	H11. 4. 1	大成機工(株)	F・K・KF・S・S II 形 (H=100~500mm)					
					日本ヴィクトリック(株)	F・K・KF・S・S II 形 (H=200~400mm)					
					クロダイト工業(株)	F・K・KF・S・S II 形 (H=100~300, 500mm)					
					水研(株)	F・K形 (H=100~400mm)					
					(株)山本興産	F・K形 (H=400mm)					
					コスモ工機(株)	F・K・KF・S・S II 形 (H=100~400mm)					
					不断水 工事類	コスモ割T字管 コスモバルブ (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	鑄鉄管用 (バルブ無) 鑄鉄管用 (バルブ付) ビニル管用 (バルブ付) JWWA-G-112, JIS-G-5528	フランジ形 φ 75~φ 400×75~400 フランジ形 φ 75~φ 400×50~150 フランジ形 φ 75~φ 150×75~150	S60. 4. 1	コスモ工機(株)	

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要	
不 断 水 工 事 類	ヤノ T 字管 F 型 ヤノ T 字管 V 型 (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	鋳鉄管用 (バルブ無) 鋳鉄管用 (バルブ付) ビニル管用 (バルブ付) JWWA-G-112, JIS-G-5528	フランジ形 φ75~φ1000×50~500 フランジ形 φ75~φ500×75~150 フランジ形 φ75~φ150×75~150	S60. 4. 1	大成機工(株)		
	コスモバルブ耐震型 (内外面エポキシ樹脂粉体塗装)	鋳鉄管用 (バルブ付) JWWA-G-112, JIS-G-5528	N S 形挿口 φ100~φ350×75~150	H21. 4. 1	コスモ機工(株)		
	ヤノ T 字管 V K 型 耐震形ヤノ T 字管 T II 型 耐震形ヤノ・フレックス T 字管 T II 型 (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	鋳鉄管用 (バルブ付) 鋳鉄管用 (バルブ付) 鋳鉄管用 (バルブ付) 鋳鉄管用 (バルブ付) 鋳鉄管用 (バルブ付) JWWA-G-112, JIS-G-5528	K 形受口 φ75~φ800×75~150 K 形挿口 φ75~φ350×75~150 N S 形挿口 φ75~φ350×75~150 K 形挿口 φ100~φ350×75~150 N S 形挿口 φ100~φ350×75~150	H26. 4. 1	大成機工(株)		
	コスモバルブ S T 型 (内外面エポキシ樹脂粉体塗装)	P E 管用 (バルブ付) JWWA-G-112, JIS-G-5528	フランジ形 φ75~φ150×75~150	H31. 4. 1	コスモ機工(株)		
	ポリ管用ヤノ T 字管 V 型 (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	P E 管用 (バルブ付) JWWA-G-112, JIS-G-5528	フランジ形 φ75~φ150×75~150	H31. 4. 1	大成機工(株)		
	エフブンキ (内面エポキシ樹脂粉体塗装) エスブンキバルブ (内外面エポキシ樹脂粉体塗装)	鋳鉄管用 (バルブ無) JWWA-G-112, JIS-G-5528 鋳鉄管用 (バルブ付) JWWA-G-112, JIS-G-5528	フランジ形 φ250×φ400~200×400 フランジ形 φ75~φ200×75~200	H31. 4. 1	(株)水研		
	コスモ耐震型ロックバルブ コスモ耐震型ロックバルブ 2 型 コスモ耐震型ロータリーバルブ コスモバルブ S T 型 K 受 (内外面エポキシ樹脂粉体塗装)	鋳鉄管用 (バルブ付) 鋳鉄管用 (バルブ付) 鋳鉄管用 (バルブ付) 鋳鉄管用 (バルブ付) 鋳鉄管用 (バルブ付) 鋳鉄管用 (バルブ付) 鋳鉄管用 (バルブ付) JWWA-G-112, JIS-G-5528	N S 形挿口 φ75~φ350×75~150 K 形挿口 φ75~φ350×75~150 P E 挿口 φ75~φ350×75~150 K 形受口 φ200~φ300×200~300 K 形挿口 φ200~φ300×200~300 K 形挿口 φ200~φ300×150~300 K 形受口 φ350~φ500×350~500 K 形受口 φ75~φ600×75~200	R 3. 4. 1	コスモ機工(株)		
	耐震形ヤノ T 字管 T II 型 T II 特殊短管 耐震形ヤノ T 字管 K 型 (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	鋳鉄管用 (バルブ付) 鋳鉄管用 (バルブ付) 鋳鉄管用 (バルブ付) 鋳鉄管用 (バルブ付) JWWA-G-112, JIS-G-5528	N S 形挿口 φ75~300×75~150 K 形挿口 φ75~300×75~150 P E 挿口 φ75~300×50~100 K 形受口 φ200~300×200~300	R 3. 4. 1	大成機工(株)		

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要
不 断 水 工 事 類	インサートバルブ (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	不断水式バルブ JWWA-G-112, JIS-G-5528	鋳鉄管用 φ75~φ900	H 4. 4. 1	コスモ工機(株)	
	ヤノ・インサートバルブ ヤノ・インサートバルブT型 (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	不断水式バルブ JWWA-G-112, JIS-G-5528	鋳鉄管用 φ250~φ1000	H11. 4. 1	大成機工(株)	
	インサートプラグ3型 (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	不断水簡易バルブ JWWA-G-112, JIS-G-5528	鋳鉄管用 φ75~φ400 ビニル管用 φ75~φ150 鋼管用 φ75~φ150	H 4. 4. 1	コスモ工機(株)	
	ヤノ・ストッパー (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	不断水簡易バルブ JWWA-G-112, JIS-G-5528	鋳鉄管用 φ75~φ600	H11. 4. 1	大成機工(株)	
	エスゲート エスゲートV P (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	不断水簡易バルブ EM不断水簡易バルブ設置工法 JWWA-G-112, JIS-G-5528	鋳鉄管用 φ75~φ500 ビニル管用 φ75~φ150	H19. 4. 1	(株)水研	
	ストッパーサドル	エアバック式止水工法	鋳鉄管用 φ75~φ200 ビニル管用 φ75~φ150	H20. 4. 1	クロダイト工業(株)	
特 殊 継 手 類	K形V Cジョイント	JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ75~φ150 φ75~φ200 φ75~φ150	H 9. 4. 1	コスモ工機(株) 大成機工(株) (株)川西水道機器	内面エポキシ樹脂粉体塗装 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 内面エポキシ樹脂粉体塗装
	K形V C片落ジョイント (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ75~φ200×50~150	H 9. 4. 1	コスモ工機(株) 大成機工(株) (株)川西水道機器	
	V Sジョイント (内外面エポキシ樹脂粉体塗装)	JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ40~φ200	H13. 4. 1	大成機工(株)	
	離脱防止金具		φ75~φ400 φ75~φ800	S63. 4. 1	コスモ工機(株) 大成機工(株)	二つ割
	メカ用二重防護金具		φ75~φ800	S63. 4. 1	コスモ工機(株)	
	インロウ管用二重防護金具		φ75~φ800	S63. 4. 1	コスモ工機(株)	
	フランジ継手耐震補強金具 (エポキシ樹脂粉体塗装)	連結型 JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ75 SUS304 連結ボルト・ナット付	H31. 4. 1	大成機工(株)	
	フランジ継手耐震補強金具 (3DkN)	単体型 単体型(補修弁用) JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ75~φ1000 φ75~φ100(エポキシ樹脂粉体塗装)	R 2. 4. 1	大成機工(株) コスモ工機(株)	
	A・K形用継手耐震補強金具 (3DkN)	JWWA-K-139	φ75~φ1000	R 4. 4. 1	大成機工(株) コスモ工機(株)	

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要
弁栓類	G×形ソフトシール仕切弁 受挿・両受 (内面エポキシ樹脂粉体塗装) (外面耐食・エポキシ樹脂粉体塗装)	JWWA-B-120 準拠 JWWA-G-112, JIS-G-5528 JWWA-K-139	受挿・両受 φ75~φ250 受挿・両受 φ300, 両受 φ400 両受 φ350	H29. 4. 1 H30. 4. 1 R 4. 4. 1	(株)クボタ	受挿・両受 φ75~φ300, 両受 φ350・φ400
					(株)栗本鐵工所	受挿・両受 φ75~φ300, 両受 φ350・φ400
					(株)清水鐵工所	受挿・両受 φ75~φ300, 両受 φ400
					(株)清水合金製作所	受挿・両受 φ75~φ300, 両受 φ400
					宮部鐵工(株)	受挿・両受 φ75~φ300, 両受 φ400
					前澤工業(株)	受挿・両受 φ75~φ300, 両受 φ400
					角田鐵工(株)	受挿・両受 φ75~φ300
	G×形バタフライ弁 (内面エポキシ樹脂粉体塗装) (外面耐食・エポキシ樹脂粉体塗装)	JWWA-B-138 準拠 JWWA-G-112, JIS-G-5528 JWWA-K-139	φ300・φ400 (充水式を含む) φ350・φ450 (充水式を含む)	H30. 4. 1 R 4. 4. 1	(株)クボタ	
	ダクタイル鑄鉄仕切弁 (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	JWWA-B-122 JWWA-G-112, JIS-G-5528	フランジ形 φ75~φ500	H 5. 4. 1	角田鐵工(株)	
					富士鐵工(株)	
					宮部鐵工(株)	
					(株)ハズ	
					千代田工業(株)	
					清水工業(株)	
					(株)クボタ	
					(株)栗本鐵工所	
					前澤工業(株)	
					(株)清水鐵工所	
	(株)清水合金製作所					
ダクタイル鑄鉄仕切弁 浅層埋設対応形 (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	JWWA-B-122 JWWA-G-112, JIS-G-5528	フランジ形 φ75~φ300	H14. 4. 1	(株)ハズ		
				富士鐵工(株)		
				宮部鐵工(株)		
				(株)清水鐵工所		
				清水工業(株)		
				(株)クボタ		
				角田鐵工(株)		
K形ソフトシール仕切弁 受挿 (内外面エポキシ樹脂粉体塗装)	JWWA-B-120 準拠 JWWA-G-112, JIS-G-5528	受挿 φ75~φ300	H19. 4. 2	(株)栗本鐵工所		
				(株)ハズ		
				宮部鐵工(株)		
				千代田工業(株)		
				富士鐵工(株)		
				(株)クボタ		
				清水工業(株)		
				(株)清水鐵工所		
				(株)清水合金製作所		
				角田鐵工(株)		

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要
弁栓類	NS形ソフトシール仕切弁 両受・受挿 (内外面エポキシ樹脂粉体塗装)	JWWA-B-120 準拠 JWWA-G-112, JIS-G-5528	両受・受挿 φ75～φ300	H19. 4. 2	(株)栗本鐵工所	φ75～φ300
					(株)クボタ	φ75～φ300
					清水工業(株)	φ75～φ300
					(株)清水鐵工所	φ75～φ300
					千代田工業(株)	φ75～φ250
					(株)ハズ	φ75～φ250
					富士鉄工(株)	φ75～φ300
					宮部鉄工(株)	φ75～φ300
					(株)清水合金製作所	φ75～φ300
					角田鉄工(株)	φ75～φ300
	NS形バタフライ弁 (内外面エポキシ樹脂粉体塗装)	JWWA-B-138 準拠 JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ500～φ1000	R 4. 4. 1	(株)クボタ	
					(株)栗本鐵工所	
					(株)清水鐵工所	
配水用ポリエチレン袖管付 ソフトシール仕切弁 (PE管用ソフトシール仕切弁) (内外面エポキシ樹脂粉体塗装)	JWWA-B-120 準拠 JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ50 φ75～φ100 φ150		H22. 4. 1 H23. 4. 1 H29. 4. 1	(株)クボタケミックス	
					(株)清水鐵工所	
					(株)清水合金製作所	
					宮部鉄工(株)	
					前澤工業(株)	
					清水工業(株)	
					角田鉄工(株)	
					配水用ポリエチレン袖管付 ソフトシール仕切弁 (PE管用ソフトシール仕切弁) (スッポンMPソフト) (内外面エポキシ樹脂粉体塗装)	JWWA-B-120 準拠 JWWA-G-112, JIS-G-5528
配水用ポリエチレン袖管付 青銅製仕切弁 (PE管用青銅製仕切弁) 丸ハンドル	POLITEC規格 (PTC-B-23)	φ50		R3. 4. 1	前澤給装工業(株)	
					(株)日邦バルブ	
ダクテイル鑄鉄製急速空気弁 (内外面エポキシ樹脂粉体塗装)	JWWA-B-137 JWWA-G-112, JIS-G-5528	ネジ込形 φ13～φ25 フランジ形 φ75～φ200		H14. 4. 1	清水工業(株)	ネジ込形 φ25, フランジ形 φ75～φ150
					協和工業(株)	ネジ込形 φ25, フランジ形 φ75～φ150
					(株)クボタ	ネジ込形 φ13～φ25, フランジ形 φ75～φ200
					角田鉄工(株)	ネジ込形 φ25, フランジ形 φ75
					(株)清水合金製作所	ネジ込形 φ13～φ25, フランジ形 φ75～φ100
					富士鉄工(株)	ネジ込形 φ25, フランジ形 φ75～φ100
					前澤工業(株)	ネジ込形 φ25, フランジ形 φ75～φ100
					宮部鉄工(株)	ネジ込形 φ13～φ25, フランジ形 φ75～φ150
					(株)ハズ	ネジ込形 φ25, フランジ形 φ75～φ150

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要
弁栓類	不凍結形急速空気弁 SUS304	JWWA-B-137 準拠	φ 75×25 φ 100×50 φ 150×75	H20. 4. 1	明和工業(株)	φ 75×25, φ 100×50, φ 150×75
					清水工業(株)	φ 75×25
					前澤工業(株)	φ 75×25
					(株)清水合金製作所	φ 75×25
					宮部鉄工(株)	φ 75×25
ダクティル鑄鉄製急速空気弁 浅埋対応形 (内外面エポキシ樹脂粉体塗装)	JWWA-B-137 JWWA-G-112, JIS-G-5528 フランジ型	φ 25 (H=235), φ 75 (H=235) φ 75 (H=200) φ 25 (H=272), φ 75 (H=190) φ 25 (H=240), φ 75 (H=245)	H14. 4. 1	清水工業(株)		
				(株)クボタ		
				千代田工業(株)		
				(株)清水鐵工所		
ダクティル鑄鉄製地下式消火栓 (内外面エポキシ樹脂粉体塗装)	JWWA-B-103 JWWA-G-112, JIS-G-5528 1991 (L) 型	単口 φ 75 (H=423) 双口 φ 100 (H=470)	H29. 4. 1	千代田工業(株)	単口 φ 75	
				富士鉄工(株)	単口 φ 75	
				角田鉄工(株)	単口 φ 75	
				(株)清水鐵工所	単口 φ 75, 双口 φ 100	
				(株)清水合金製作所	単口 φ 75	
				宮部鉄工(株)	単口 φ 75	
				清水工業(株)	単口 φ 75	
ダクティル鑄鉄製 ショートタイプ地下式消火栓 (内外面エポキシ樹脂粉体塗装)	JWWA-B-135 JWWA-G-112, JIS-G-5528	単口 φ 75 (H=220) 単口 φ 75 (H=228) 単口 φ 75 (H=202) 単口 φ 75 (H=175) 単口 φ 75 (H=180) 単口 φ 75 (H=238) 単口 φ 75 (H=187) 単口 φ 75 (H=255) 単口 φ 75 (H=191) 単口 φ 75 (H=248)	H11. 4. 1	宮部鉄工(株)		
				(株)ハズ		
				千代田工業(株)		
				(株)清水合金製作所		
				(株)清水鐵工所		
				富士鉄工(株)		
				清水工業(株)		
				協和工業(株)		
				(株)クボタ		
				角田鉄工(株)		
ダクティル鑄鉄製 ショートタイプ地下式双口消火栓 (内外面エポキシ樹脂粉体塗装)	JWWA-B-135 JWWA-G-112, JIS-G-5528	双口 φ 100 (H=275)	H18. 4. 1	富士鉄工(株)		
ダクティル鑄鉄製 地下式急速空気弁付消火栓 (内外面エポキシ樹脂粉体塗装)	JWWA-B-103 JWWA-B-137 JWWA-G-112, JIS-G-5528	単口 φ 75 (H=390) 単口 φ 75 (H=330) 単口 φ 75 (H=330) 単口 φ 75 (H=425) 単口 φ 75 (H=404) 単口 φ 75 (H=434)	H12. 4. 1	(株)ハズ		
				富士鉄工(株)	空気弁内蔵型	
				協和工業(株)	空気弁内蔵型	
				(株)清水鐵工所		
				清水工業(株)		
				(株)清水合金製作所		

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要
弁栓類	ダクタイル鑄鉄製ショートタイプ 地下式急速空気弁付消火栓 (内外面エポキシ樹脂紛体塗装)	JWWA-B-103 JWWA-B-137 JWWA-G-112, JIS-G-5528	単口 φ75 (H=255) 単口 φ75 (H=290) 単口 φ75 (H=248) 単口 φ75 (H=255) 単口 φ75 (H=255) 単口 φ75 (H=250) 単口 φ75 (H=275) 単口 φ75 (H=260)	H15. 4. 1	富士鉄工(株) (株)クボタ 角田鉄工(株) (株)清水合金製作所 宮部鉄工(株) 千代田工業(株) (株)清水鐵工所 清水工業(株)	補修弁付
	ダクタイル鑄鉄製補修弁 (内外面エポキシ樹脂紛体塗装) (RF・GF型) 単口 φ75 双口 φ100	JWWA-B-126 JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ75×100~400, φ100×200~400 φ75×100, φ100×200 φ75×100~400, φ100×200~400 φ75×100~400, φ100×200~400 φ75×100~400 φ75×100~400 φ75×100~400, φ100×200~400 φ75×100~200 φ75×150~400, φ100×200 φ75×100~150, φ100×200 φ75×100~400, φ100×250~400	H13. 4. 1	清水工業(株) 富士鉄工(株) (株)ハズ (株)清水合金製作所 協和工業(株) (株)クボタ 角田鉄工(株) (株)清水鐵工所 千代田工業(株) 前澤工業(株) 宮部鉄工(株)	
弁栓用 鉄蓋類	仕切弁鉄蓋		八尾市型 (表示: 仕切弁)	S57. 4. 1	(株)ダイモン 平山水工(株)	
			八尾市型 (表示: ソフト弁)	H19. 4. 2	(株)ダイモン 平山水工(株)	
		JWWA-B-132	円形1号	H24. 4. 1	(株)ダイモン (株)トミス 植平コンクリート工業(株) 日之出水道機器(株) 平山水工(株) 北勢工業(株) 草竹コンクリート工業(株)	
		JWWA-B-132	円形4号 (表示: バタフライ弁)	H24. 4. 1	(株)ダイモン (株)トミス 植平コンクリート工業(株) 日之出水道機器(株) 平山水工(株) 北勢工業(株) 草竹コンクリート工業(株)	

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要	
弁栓用 鉄蓋類	消火栓鉄蓋（単口用）		八尾市型	S52. 4. 1	大洋産業(株)	FCD製（角型・丸型）	
					(株)ダイモン 平山水工(株)		
	JWWA-B-132	円形3号	H24. 4. 1			(株)ダイモン	
						(株)トミス	
						植平コンクリート工業(株)	
						日之出水道機器(株)	
						平山水工(株)	
						北勢工業(株)	
						草竹コンクリート工業(株)	
	消火栓鉄蓋（双口用）		八尾市型	不明	大洋産業(株)		
		JWWA-B-132	円形4号	H24. 4. 1	(株)ダイモン (株)トミス 植平コンクリート工業(株) 日之出水道機器(株) 平山水工(株) 北勢工業(株) 草竹コンクリート工業(株)		
	空気弁鉄蓋（単口用）		八尾市型	S52. 4. 1	大洋産業(株)		
		JWWA-B-132	円形3号	H24. 4. 1	(株)ダイモン (株)トミス 植平コンクリート工業(株) 日之出水道機器(株) 平山水工(株) 北勢工業(株) 草竹コンクリート工業(株)		
	空気弁鉄蓋（双口用）		八尾市型	不明	大洋産業(株)		
		JWWA-B-132	円形4号	H24. 4. 1	(株)ダイモン (株)トミス 植平コンクリート工業(株) 日之出水道機器(株) 平山水工(株) 北勢工業(株) 草竹コンクリート工業(株)		

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要
弁栓用 鉄蓋類	空気弁付消火栓鉄蓋（単口用）		八尾市型	不明	大洋産業(株) (株)ダイヤモンド	
		JWWA-B-132	円形3号	H24. 4. 1	(株)ダイヤモンド (株)トミス 植平コンクリート工業(株) 日之出水道機器(株) 平山水工(株) 北勢工業(株) 草竹コンクリート工業(株)	
	空気弁付消火栓鉄蓋（双口用）	JWWA-B-132	円形4号	H27. 4. 1	草竹コンクリート工業(株)	
弁栓用 ブロック類	仕切弁ブロック		1型 H= 50, 100, 130, 300 2型 H=300	S52. 4. 1	関西コンクリート工業(株) 阪和コンクリート工業(株) (株)ダイヤモンド	FCD製（ダクティル鑄鉄製）
		JWWA-K-148	円形1号（レジンコンクリート製） 調整 H= 50, 100 上部 H=150 中部 H=100, 200, 300 下部 H=300 上下部 H=150, 300 底板 H= 40	H24. 4. 1	(株)ダイヤモンド (株)トミス 植平コンクリート工業(株) 日之出水道機器(株) 平山水工(株) 北勢工業(株) 草竹コンクリート工業(株)	
	仕切弁調整ブロック		H=20, 30	S60. 4. 1	日之出水道機器(株) (株)ダイヤモンド	FCD製（ダクティル鑄鉄製）
			円形1号 FCD製（ダクティル鑄鉄製） FRP製（再生プラスチック製） H=10, 30 H=3%, 5%	H24. 4. 1	(株)ダイヤモンド (株)トミス 植平コンクリート工業(株) 日之出水道機器(株) 平山水工(株) 北勢工業(株) 草竹コンクリート工業(株)	FCD製, FRP製 FRP製 FRP製 FRP製 FCD製, FRP製 FRP製 FRP製
	人孔用弁室ブロック		イ型, ロ型, ハ型	不明	阪和コンクリート工業(株)	
	単口用消火栓（空気弁） 調整ブロック用アダプター		H=50	H14. 4. 1	(株)ダイヤモンド	FCD製（ダクティル鑄鉄製）
	双口用消火栓（空気弁） 調整ブロック用アダプター		H=50	H20. 4. 1	(株)ダイヤモンド	FCD製（ダクティル鑄鉄製）

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要
弁栓用 ブロック類	単口用消火栓（空気弁） ブロック		H=60, 100, 130, 200, 300	S52. 4. 1	関西コンクリート工業(株)	
					阪和コンクリート工業(株)	
					(株)ダイモン	FCD製（角型、丸型）
					(株)ダイモン	
					(株)トミス	
					植平コンクリート工業(株)	
	JWWA-K-148	円形3号（レジンコンクリート製） 調整 H= 50 上部 H=200 中部 H=100, 200, 300 下部 H=200, 300 底板 H= 40	H24. 4. 1	(株)ダイモン		
				(株)トミス		
				植平コンクリート工業(株)		
				日之出水道機器(株)		
				平山水工(株)		
				北勢工業(株)		
単口用消火栓（空気弁） 調整ブロック		H=20, 30	S60. 4. 1	日之出水道機器(株)		
				(株)ダイモン	FCD製（ダクタイル鋳鉄製）	
				(株)ダイモン	FCD製, FRP製	
				(株)トミス	FRP製	
				植平コンクリート工業(株)	FRP製	
				日之出水道機器(株)	FRP製	
円形3号 FCD製（ダクタイル鋳鉄製） FRP製（再生プラスチック製） H=10, 30 H=3%, 5%	H24. 4. 1	平山水工(株)	FCD製, FRP製			
		北勢工業(株)	FRP製			
		草竹コンクリート工業(株)	FRP製			
		不明				
		関西コンクリート工業(株)				
		阪和コンクリート工業(株)				
双口用消火栓（空気弁） ブロック	JWWA-K-148	円形4号（レジンコンクリート製） 調整 H= 50 上部 H=200 中部 H=100, 200, 300 下部 H=200, 300 底板 H= 40	H24. 4. 1	(株)ダイモン		
				(株)トミス		
				植平コンクリート工業(株)		
				日之出水道機器(株)		
				平山水工(株)		
				北勢工業(株)		
	H=60, 100, 200	不明	関西コンクリート工業(株)			
			阪和コンクリート工業(株)			
			不明			
			関西コンクリート工業(株)			
			阪和コンクリート工業(株)			
			不明			
双口用消火栓（空気弁） 調整ブロック	H=20, 30	H3. 4. 1	日之出水道機器(株)			
			(株)ダイモン	FCD製（全て）、FRP製（H=30）		
			(株)トミス	FRP製		
			植平コンクリート工業(株)	FRP製		
			日之出水道機器(株)	FRP製（H=10, 30）		
			平山水工(株)	FCD製, FRP製		
	円形4号 FCD製（ダクタイル鋳鉄製） FRP製（再生プラスチック製） H=10, 30 H=3%, 5%	H24. 4. 1	北勢工業(株)	FRP製		
			草竹コンクリート工業(株)	FRP製		

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要
止水栓用 鉄蓋 ブロック類	バルブ鉄蓋 (ML-5型)		八尾市型	S56. 4. 1	(株)ダイモン 平山水工(株)	
	バルブブロック (ML-5型)		A型 H=300 B型 H= 50, 150 C型 床版	S52. 4. 1	関西コンクリート工業(株) 阪和コンクリート工業(株)	
	バルブ調整ブロック (ML-5型)		FCD製 (ダクティル鑄鉄製) H=20, 30	H 3. 4. 1	(株)ダイモン	
	バルブブロック		レジンコンクリート製 上部 H=150 中部 H=100, 200, 300 下部 H=150, 200, 300 底板 H= 40	R3. 4. 1	(株)ダイモン 日之出水道機器(株) (株)トミス	
	バルブ調整リング		調整 H=10, 30, 50 調整 H=30 (3%) , 30 (5%)	R3. 4. 1	(株)ダイモン 日之出水道機器(株) (株)トミス	FCD製, FRP製 FRP製 FCD製 (調整 H=10, 30) , レジンコンクリート製 (調整 H=50)
	止水栓ボックス		八尾市型 小 H=250 大 H=400	S52. 4. 1	大洋産業(株) (株)ダイモン 平山水工(株) (株)グランドボックス	
量水器 ボックス類	量水器ボックス FCD製 (ダクティル鑄鉄製)	H31. 3. 29 全てのメーターボックス において承認の条件である 市章を入れるの一項を 削除する。	八尾市型 φ13~φ40	S50. 4. 1	大洋産業(株) (株)ダイモン 平山水工(株) 園部重工業(株) 北勢工業(株) (株)グランドボックス 日之出水道機器(株)	
	量水器鉄蓋 FCD製 (ダクティル鑄鉄製)		八尾市型 φ50~φ100	不明	大洋産業(株) 平山水工(株) 北勢工業(株) (株)ダイモン	
	量水器鉄蓋 (小窓付) FCD製 (ダクティル鑄鉄製)		八尾市型 φ50~φ150	H 3. 4. 1	大洋産業(株) 平山水工(株) 園部重工業(株) (株)ダイモン (株)グランドボックス 日之出水道機器(株)	φ50~φ100 φ50~φ100 φ50~φ150 φ50~φ100 φ50~φ100 φ50~φ150

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要
量水器 ボックス類	量水器ボックス FRP製（強化樹脂製）	H31. 3. 29 全てのメーターボックス において承認の条件である 市章を入れるの一項を 削除する。	八尾市型 φ13～φ25	S60. 4. 1	栗本商事(株) 日之出水道機器(株) 前澤化成工業(株) アロン化成(株) (株)ダイヤモンド タキロンシーアイ(株)	
	複式メータボックス FRP製（強化樹脂製） FCD製（ダクタイル鋳鉄製）		φ20×2連式・3連式・4連式	H26. 4. 1	(株)タブチ 前澤給装工業(株)	FCD製, FRP製 FRP製
PE管 継手類	配水用ポリエチレン管継手 （PE管） ・EF ソケット ・SP チーズ ・SP ベンド (90°, 45°, 22° 1/2, 11° 1/4) ・SP Sベンド (300H, 450H, 600H) ・SP キャップ ・SP フランジ (RF形) ・SP フランジ (GF形)	JWWA-K-145 POLITEC規格 (PTC-K-13)	φ50	H22. 4. 1	(株)クボタケミックス 積水化学工業(株)	
	配水用ポリエチレン管継手 （PE管） ・EF チーズ ・EF キャップ ・EF ベンド (90°, 45°, 22° 1/2, 11° 1/4) ・EF Sベンド (300H, 450H, 600H) ・EF 片受ベンド (90°, 45°, 22° 1/2, 11° 1/4) ・EF 片受Sベンド (300H, 450H, 600H)	JWWA-K-145 JWWA-K-145 付属品 POLITEC規格 (PTC-K-13)	φ50	R 2. 4. 1	(株)クボタケミックス 積水化学工業(株)	

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要
PE管 継手類	配水用ポリエチレン管継手 (PE管) ・EF ソケット ・EF チーズ ・EF 片受チーズ ・EF レデュース ・EF 片受レデュース ・EF キャップ ・SP キャップ ・EF ベンド (90°, 45°, 22° 1/2, 11° 1/4) ・EF Sベンド (300H, 450H, 600H) ・EF 片受ベンド (90°, 45°, 22° 1/2, 11° 1/4) ・EF 片受Sベンド (300H, 450H, 600H)	JWWA-K-145 JWWA-K-145 付属品 POLITEC規格 (PTC-K-13)	φ75~φ100 φ150	H23. 4. 1	(株)クボタケミックス	
				H29. 4. 1	積水化学工業(株)	
	・SP フランジ (RF形) ・SP フランジ (GF形) ・EF フランジ (RF形) ・EF フランジ (GF形)	JWWA-K-145 JWWA-K-145 付属品 POLITEC規格 (PTC-K-13)	φ75~φ100 φ150	H27. 4. 1	(株)クボタケミックス	φ75~φ150
				H29. 4. 1	積水化学工業(株)	φ150
	PE挿し口付鑄鉄製T字管 (RF・GF型)	POLITEC規格 (PTC-G-32) JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ75×75 φ100×75	H23. 4. 1	(株)クボタケミックス 積水化学工業(株) (株)清水合金製作所	内面エポキシ樹脂紛体塗装 内面エポキシ樹脂紛体塗装 内外面エポキシ樹脂紛体塗装
	PE挿し口付鑄鉄製T字管 (RF・GF型)	POLITEC規格 (PTC-G-32) JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ150×75	H29. 4. 1	(株)クボタケミックス 積水化学工業(株) (株)清水合金製作所	内面エポキシ樹脂紛体塗装 内外面エポキシ樹脂紛体塗装 内外面エポキシ樹脂紛体塗装
	PE挿し口付渦巻式鑄鉄製T字管 (RF・GF型) (内面エポキシ樹脂紛体塗装)	POLITEC規格 (PTC-G-32) JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ75×75 φ100×75	H23. 4. 1	(株)クボタケミックス	
	PE両受鑄鉄製T字管・台座付 (RF・GF型)	JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ75×75 φ100×75 φ150×75	H23. 4. 1	(株)川西水道機器	内面エポキシ樹脂紛体塗装
H23. 4. 1				コスモ工機(株)	内外面エポキシ樹脂紛体塗装	
H29. 4. 1				大成機工(株)	内外面エポキシ樹脂紛体塗装	
	PE両受渦巻式鑄鉄製T字管・台座付 (RF・GF型)	JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ75×75 φ100×75 φ150×75	H23. 4. 1	(株)川西水道機器	内面エポキシ樹脂紛体塗装
H23. 4. 1				コスモ工機(株)	内外面エポキシ樹脂紛体塗装	
H29. 4. 1						

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要	
PE管 継手類	PE継輪	JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ50 φ75～φ100 φ150	H22. 4. 1 H23. 4. 1 H29. 4. 1	(株)川西水道機器 コスモ工機(株) 大成機工(株)	内面エポキシ樹脂紛体塗装 内外面エポキシ樹脂紛体塗装 内外面エポキシ樹脂紛体塗装	
	PC継輪 配水用ポリエチレン管×ダクタイト 鋳鉄用両受短管	JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ75～φ100 φ150	H23. 4. 1 H29. 4. 1	(株)川西水道機器 コスモ工機(株) 大成機工(株)	内面エポキシ樹脂紛体塗装 内外面エポキシ樹脂紛体塗装 内外面エポキシ樹脂紛体塗装	
	PV継輪 配水用ポリエチレン管×硬質塩化ビ ニル管(鋼管)用両受短管	JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ50 φ75～φ100 φ150	H22. 4. 1 H23. 4. 1 H29. 4. 1	(株)川西水道機器 コスモ工機(株) 大成機工(株)	内面エポキシ樹脂紛体塗装 内外面エポキシ樹脂紛体塗装 内外面エポキシ樹脂紛体塗装	
	ダクタイト鋳鉄管用異種管継手 K形 (ダクタイト鋳鉄管×PE) (内面エポキシ樹脂紛体塗装)	POLITEC規格(PTC-G-32) JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ75～φ100 φ150	H24. 4. 1 H29. 4. 1	(株)クボタケミックス 積水化学工業(株)		
	ダクタイト鋳鉄管用異種管継手 G×形 (ダクタイト鋳鉄管×PE) (内面エポキシ樹脂紛体塗装)	JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ150	H29. 4. 1	(株)クボタケミックス 積水化学工業(株)		
	PEメカポリベンド (90°, 45°, 22° 1/2, 11° 1/4)	JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ75～φ100 φ150	H23. 4. 1 H29. 4. 1	(株)川西水道機器 コスモ工機(株) 大成機工(株)	内面エポキシ樹脂紛体塗装 内外面エポキシ樹脂紛体塗装 内外面エポキシ樹脂紛体塗装	
	配水用ポリエチレン管金属継手 (PE管) 金属継手ソケット 金属継手エルボ 金属継手パイプエンド 金属継手おねじ付ソケット 金属継手メーターソケット 金属継手変換ソケット 金属継手変換チーヅ	POLITEC規格(PTC-B-21) A B C D E F G	φ50, φ50×30～50	H22. 4. 1	前澤給装工業(株) (株)光明製作所 (株)日邦バルブ (株)タブチ	A～G A～G A～F A～F	

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要
PP管 継手類	ポリエチレン管金属継手 (PP管)	JWWA-B-116		S52. 4. 1	(株)タブチ A	
	・PP ソケット	A C D E F G H I J K	φ13～φ50		(株)光明製作所 C	
	・PP 90° エルボ	A C D E F G H I J K	φ13～φ50		新興倉柱(株) D	
	・PP 45° エルボ	C D E F G H I J	φ13～φ50		栗本商事(株) E	
	・PP チーズ	A C D E F G H I J K	φ13～φ50		(株)日邦バルブ F	
	・PP メータ用ソケット	A C D E F G H I J K	φ13～φ50		前田バルブ工業(株) G	
	・PP 銅-鉛管用ソケット	A C D E F G H I	φ13～φ50		前澤給装工業(株) H	
	・PPGP おねじ付ソケット	A C D E F G H I J K	φ13～φ50		平山水工(株) I	
	・PPGP めねじ付ソケット	A C D E F G H I J K	φ13～φ50		(株)キッツ J	
	・PPVP 伸縮ジョイント	A C E F H I J	φ13～φ50		パイプシステム工業(株) K	
	・PP 分止水栓用ソケット	A C D E F G H I J K	φ13～φ50			
	・PP ユニオンベンド90°	A C E F G H I J K	φ13～φ50			
	・PP ユニオンベンド60°	A C D F G H I J K	φ13～φ50			
	・PP ユニオンベンド45°	G	φ13～φ25			
	・PP 首長ベンド90°	G I J	φ13～φ25			
	・PP 首長ベンド60°	E G I J	φ13～φ25			
	・PP 首長ベンド45°	G	φ13～φ25			
	・PP パイプエンド	C H I J K	φ13～φ50			
	・PP 異径ソケット	A C D E F G H I J K	φ20×13			
		A C D E F G H I J K	φ25×13			
		A C D E F G H I J K	φ25×20			
		A C H I J K	φ30×20			
		A C D E F G H I J K	φ30×25			
		H I J K	φ40×20			
		A C H I J K	φ40×25			
		A C D E F G H I J K	φ40×30			
		H I J K	φ50×20			
		H I J K	φ50×25			
		A C H I J K	φ50×30			
		A C D E F G H I J K	φ50×40			
	・PP 異径チーズ	A C D E F G H J K	φ20×13			
		A C D E F G H J K	φ25×13			
		A C D E F G H J K	φ25×20			
	A C D E F G H J K	φ30×20				
	A C D E F G H J K	φ30×25				
	A C D E F G H J K	φ40×20				
	A C D E F G H J K	φ40×25				
	A C D E F G H J K	φ40×30				
	A C D E F G H J K	φ50×20				
	A C D E F G H J K	φ50×25				
	A C D E F G H J K	φ50×30				
	A C D E F G H J K	φ50×40				

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要
PP管 継手類	・PP 異径メータ用ソケット	C F I J K	φ20×13	S52. 4. 1	(株)タプチ A	
		C F I	φ25×13		(株)光明製作所 C	
		C F I J K	φ25×20		新興倉柱(株) D	
	・PP 異径分止水栓ソケット	I J	φ30×25		栗本商事(株) E	
		H	φ20×13		(株)日邦バルブ F	
		H	φ25×13		前田バルブ工業(株) G	
	・PP 異径おねじ付ソケット	H J	φ25×20		前澤給装工業(株) H	
		H	φ20×13		平山水工(株) I	
		H	φ50×40		(株)キッツ J	
					パイプシステム工業(株) K	
ポリエチレン管用自在継手		φ13～φ50	H 8. 4. 1	(株)光明製作所		
・メータ用ソケット						
・ユニオンベンド60°						
・ユニオンベンド90°						
ポリエチレン管用伸縮自在継手		φ13～φ50	H 8. 4. 1	(株)光明製作所		
・メータ用ソケット						
・分止水栓用ソケット						
・メータ用自在ユニオン		φ13～φ50	H12. 4. 1	(株)光明製作所		

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要	
H I 継手類	耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 (H I V P管)	JIS-K-6743		S52. 4. 1	積水化学工業(株)	A	
	・給水栓用ソケット	A C D E G H I	φ13~φ25		(株)ヴァンテック	C	
	・給水栓用エルボ	A C D E G H I	φ13~φ25		(株)クボタケミックス	D	
	・給水栓用チーズ	A C D E G H	φ20×13		日本プラスチック工業(株)	E	
		A C D E	φ25×13		信越ポリマー(株)	G	
		A C D E G	φ25×25		前澤化成工業(株)	H	
	・給水栓用首長エルボ	A	φ13		平山水工(株)	I	φ13~φ20
	・H I 90° エルボ	A C D E G H	φ13~φ50				
	・H I 45° エルボ	A C G H	φ13~φ50				
	・H I 22° 1/2エルボ	G H	φ40~φ50				
	・H I バルブソケット	A C D E G H	φ13~φ100				
	・H I ユニオンソケット	A C D E G H	φ13~φ50				
	・H I ソケット	A C D E G H	φ13~φ150				
	・H I チーズ	A C D E G H	φ13~φ150				
	・H I キヤップ	A C D E G H	φ13~φ150				
	・H I 異径ソケット	A C D E G H	φ25×13				
		A C D E G H	φ30×25				
		A C D E G H	φ40×25				
		G H	φ50×20				
		A C G H	φ50×30				
		G H	φ75×40				
		A C D E G H	φ100×75				
	・H I 異径チーズ	A C D E G H	φ25×13				
		A C D E G H	φ30×13				
		A C D E G H	φ30×25				
		A C D E G H	φ40×20				
		A C D E G H	φ40×30				
		A C D E G H	φ50×20				
		A C D E G H	φ50×30				
		A C D E G H	φ75×25				
		A C D E G H	φ75×50				
		A C D E G H	φ100×75				
		A C D E	φ150×100				
	・H I 90° ベンド	A C D E	φ75~φ150				
・H I 45° ベンド	A C D E	φ75~φ150					
・H I 22° 1/2ベンド	A C D E	φ75~φ150					
・H I 11° 1/4ベンド	A C D E	φ75~φ150					
・H I 5° 5/8ベンド	A C	φ75~φ150					
・H I S ベンド	A C	φ75~φ150					
・H I V A ソケット	A C D	φ75~φ150					

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要		
鉛管 継手類	鉛管用継手 (LP管)			S52. 4. 1	(株)光明製作所	A		
	・フラッシュニップル	A C	φ13~φ50		平山水工(株)	C		
	・ユニオンナット	A C D	φ13~φ50		新興倉柱(株)	D		
	・VP用接合ユニオン	A C E	φ13~φ50		大東金属製作所	E		
	・給水栓用エルボ	A	φ13~φ25					
	・給水栓用ソケット	A	φ13~φ25					
銅管 継手類	銅管用継手 (CP管)	JWWA-H-102		S52. 4. 1	(株)光明製作所	A		
	・フラッシュニップル	A C	φ13~φ50		平山水工(株)	C		
	・ユニオンナット	A C D	φ10~φ50		新興倉柱(株)	D		
	・VP用接合ユニオン	A C E	φ13~φ50		大東金属製作所	E		
	・給水栓用エルボ	A	φ13~φ25					
	・給水栓用ソケット	A	φ13~φ25					
	・ソケット	A	φ10~φ25					
	・エルボ	A	φ10~φ25					
	・チーズ	A	φ10~φ25					
	・キャップ	A	φ10~φ25					
	鋼管 継手類	水道用樹脂コーティング管継手 (VLGP管)	JIS-B-2301			S52. 4. 1	日本製鉄(株)	A
		・GP ソケット	A B C D E F G		φ15~φ150		積水化学工業(株)	B
・GP 90° エルボ		A B C D E F G	φ15~φ150	JFE継手(株)	C			
・GP チーズ		A B C D E F G	φ15~φ150	東尾メック(株)	D			
・GP クロス		A B C D E F G	φ15~φ150	(株)リケン	E			
・GP ニップル		A B C E F G	φ15~φ150	日立金属配管機器(株)	F			
・GP キャップ		A B C D E F G	φ15~φ150	シーケー金属(株)	G			
・GP プラグ		A B C D E F G	φ15~φ150					
・GP ユニオン		A B C D E F G	φ15~φ150					
・GP 45° エルボ		A B C D E G	φ15~φ150					
・GP 異径ソケット		A B C D E F G	φ20×15~φ150×100					
・GP 90° 異径エルボ		A B C D E F G	φ20×15~φ150×100					
・GP 異径チーズ		A B C D E F G	φ20×15~φ150×100					
・GP 異径クロス		B	φ20×15~φ150×100					
・GP 異径ニップル		B C	φ20×15~φ150×100					
・GP 異径ブッシュ		A B C D E F G	φ20×15~φ150×100					

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要	
鋼管 継手類	鋼管用可撓継手 (BM継手) ・ソケット ・90°エルボ ・チーズ ・異径チーズ ・内ねじ異径チーズ ・アダプタ		φ13~φ75 φ13~φ75 φ13~φ75 φ50×25 φ50×13~40 φ75×φ50	S59. 4. 1	(株)吉年		
	鋼管用N継手 ・押輪形 ・特殊押輪形 ・曲管90°形 ・曲管45°形 ・曲管22° 1/2形 ・曲管11° 1/4形	仮設材料	φ75~φ600	S63. 4. 1	コスモ工機(株)		
	鋼管用BC継手 ・ユニオンナット ・GP用接合ユニオン ・継足しソケット ・ツバ付継足しソケット	A D G A C E G A F A F	φ13~φ50 φ13~φ50 φ13~φ25 φ13~φ25	S52. 4. 1	(株)光明製作所 A 平山水工(株) C 新興弁栓(株) D 大東金属製作所 E フタバ水栓(株) F 前澤給装工業(株) G		
	その他 継手類	伸縮継手			S52. 4. 1	(株)タプチ A	
		VP-GP用伸縮ジョイント(オス)	A B C D E F	φ13~φ50 (C=φ13~φ25)		(株)光明製作所 B	
		VP-GP用伸縮ジョイント(メス)	A B C D E F	φ13~φ50 (C=φ13~φ25)		新興弁栓(株) C	
		VP-PP用伸縮ジョイント	A B C D E F	φ13~φ50		前澤給装工業(株) D	
		VP-LP, CP用伸縮ジョイント	B C F	φ13~φ50 (C, F=φ13~φ25)		(株)日邦バルブ E	
		VPメータ用伸縮ジョイント	A B C D E F	φ13~φ50 (C=φ13~φ25)		(株)キッツ F	
		VP分止水栓用伸縮ジョイント	A B C D E F	φ13~φ50 (C=φ13~φ25)			
HIシモク付ガイドナット		φ13~φ50	S52. 4. 1	(株)光明製作所 新興弁栓(株) (株)中村水道工業所 増田水栓工業(株) 平山水工(株) 前澤給装工業(株) (株)タプチ			
ビニル管・鋼管用伸縮継手 (MCユニオン)		φ13~φ25 (袋ナット式) φ30~φ150 (フランジ式)	S52. 4. 1	アロン化成(株) 前澤化成工業(株)			

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要
その他 継手類	F型ユニオンクリップ		φ30～φ150	H 3. 4. 1	新興弁栓(株)	
	両端ナット付フレキシブルパイプ フレキシブルパイプ用ニップル	A B C A C	φ13～φ20	H 8. 4. 1	(株)カクダイ A (株)タブチ B S A N E I (株) C	φ13～φ20 φ13 φ13
	伸縮可とう離脱防止金具 ・ソケット (VP・PP・GP) ・エルボ (VP・PP・GP) ・異種ソケット (PP×LP) ・異種ソケット (PP×CP) ・ナット付チーズ (VP・GP×VP・GP・PP)		φ13～φ50	H27. 4. 1 R 4. 4. 1	(株)川西水道機器	
分水栓類	サドル付分水栓 (ビニル管・鋼管用)	JWWA-B-117	φ 40×13～25 φ 50×13～25 φ 75×13～50 φ 100×13～50 φ 150×13～50	H 2. 4. 1	(株)光明製作所	
					(株)日邦バルブ	
					新興弁栓(株)	分岐口径φ13～φ25
					前澤給装工業(株)	
					コスモ工機(株)	分岐口径φ13～φ25
					(株)タブチ	
					増田水栓工業(株)	分岐口径φ13～φ25
					栗本商事(株)	
					(株)中村水道工業所	分岐口径φ13～φ25
					平山水工(株)	
(株)キッツ						
サドル付分水栓 (鋳鉄管用)	JWWA-B-117	φ 75×13～50 φ 100×13～50 φ 150×13～50 φ 200×13～50 φ 250×13～50 φ 300×13～50 φ 350×13～50	H 2. 4. 1	(株)光明製作所		
				(株)日邦バルブ		
				新興弁栓(株)	分岐口径φ13～φ25	
				前澤給装工業(株)		
				コスモ工機(株)	分岐口径φ13～φ25	
				(株)タブチ		
				増田水栓工業(株)	分岐口径φ13～φ25	
				栗本商事(株)		
				(株)中村水道工業所	分岐口径φ13～φ25	
				平山水工(株)		
(株)キッツ						
鋳鉄サドル付分水栓 (PE管用)	POLITEC規格 (PTC-B-20)	φ 50×20～25 φ 75×20～50 φ 100×20～50 φ 150×20～50	H22. 4. 1 H23. 4. 1 H23. 4. 1 H29. 4. 1	前澤給装工業(株)		
				(株)日邦バルブ		
				(株)光明製作所		
				新興弁栓(株)	分岐口径φ20～φ25	
				(株)タブチ 栗本商事(株)	φ50×20～25を除く	

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要
止水栓類	甲型止水栓	JWWA-B-108	φ13~φ50	S52. 4. 1	(株)光明製作所 大東金属製作所 新興弁栓(株) 平山水工(株) 増田水栓工業(株) (株)中村水道工業所 (株)日邦バルブ (株)タプチ 前澤給装工業(株) 栗本商事(株)	
	逆止弁付止水栓		φ50	H20. 4. 1	(株)光明製作所 前澤給装工業(株)	
	直結伸縮止水栓	JWWA-B-108	φ13~φ40	S52. 4. 1	(株)光明製作所 (株)中村水道工業所 増田水栓工業(株) 前澤給装工業(株) 新興弁栓(株) 平山水工(株) (株)タプチ 栗本商事(株) (株)日邦バルブ	φ20~φ25
	直結止水栓伸縮異径ユニオン		φ20×13 φ25×13 φ25×20	S55. 4. 1	(株)光明製作所 平山水工(株) (株)中村水道工業所 (株)タプチ (株)日邦バルブ	
	L型直結伸縮止水栓		φ13~φ25	S59. 4. 1	(株)光明製作所	
	逆止弁付直結伸縮止水栓 (止水栓)		φ13~φ40	H 2. 4. 1	(株)光明製作所 前澤給装工業(株) (株)日邦バルブ (株)タプチ	φ13~φ40 φ13~φ40 (圧力測定型を含む) φ20~φ25 φ13~φ25
	逆止弁付直結伸縮止水栓 (ボール止水栓)		φ13~φ40	H18. 4. 1	(株)日邦バルブ	
	修理水栓 A型・B型		φ13~φ25	S61. 4. 1	(株)光明製作所 新興弁栓(株) 平山水工(株)	

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要	
バルブ類	ボールバルブ		φ13～φ50	H 2. 4. 1	前澤給装工業(株) (株)光明製作所 (株)日邦バルブ 栗本商事(株)		
	青銅10Kネジ込み仕切弁 (ゲートバルブ)	JIS-B-2011	φ13～φ50	H21. 4. 1	(株)日邦バルブ 前澤給装工業(株) (株)キッツ (株)光明製作所 東洋バルブ(株)	φ13～φ50 φ13～φ50 φ13～φ50 φ20～φ50 φ13～φ50	
	アダプター (A・B)		φ13～φ40	H20. 4. 1	(株)光明製作所		
	メーター補足管 A型 メーター補足管 B型		φ20×13, φ25×13 φ25×20	S52. 4. 1	(株)光明製作所		
	大型メーター用伸縮補足管 (RF型) (内外面エポキシ樹脂粉体塗装)	JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ50～φ150	H20. 4. 1	前澤給装工業(株)		
	防錆・ 防護類	ロケーティングワイヤー		銅線φ0.6×7本, 外径4.4mm	H30. 4. 1	サンエス護謨工業(株) ヨツギ(株) フジテコム(株) 河陽電線(株)	
防錆・ 防護類	サドル分水栓用密着型防錆スリーブ (青銅製)		φ20～φ50 (内面モルタルライニング管用)	H 8. 4. 1	(株)日邦バルブ (株)光明製作所 新興倉栓(株) (株)タブチ 前澤給装工業(株)	内面モルタル・エポキシ兼用 内面モルタル・エポキシ兼用	
			φ20～φ50 (内面エポキシ樹脂粉体塗装管用)	H19. 4. 2	(株)日邦バルブ (株)光明製作所 新興倉栓(株) (株)タブチ 前澤給装工業(株)	内面モルタル・エポキシ兼用 内面モルタル・エポキシ兼用	
	サドル分水栓用密着型防錆スリーブ (SUS製)		φ20～φ50 (内面モルタル・エポキシ兼用)		H26. 4. 1	(株)日邦バルブ 前澤給装工業(株) (株)タブチ	SUS316, φ20～φ25 SUS316, φ20～φ50 SUS304, φ20～φ50
					割T字管用防錆スリーブ (青銅製)		φ75

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要
防錆・ 防護類	V L G P用管端防食コー (樹脂製)		φ13～φ150	S61. 4. 1	積水化学工業(株)	
	鑄鉄管用管端防食コー (樹脂製)		φ75～φ200	H 8. 4. 1	(株)水研	
	ポリエチレンスリーブ	JDPA規格	φ50～φ800	S57. 4. 1	サンエス護謨工業(株)	日本ダクタイル鉄管協会認定品であれば使用可能
	溶剤浸透防護スリーブ (P E管用)	POLITEC規格 (PTC-K-20)	φ50 φ75～φ100 φ150	H22. 4. 1 H23. 4. 1 H29. 4. 1	(株)クボタケミックス サンエス護謨工業(株) ヨツギ(株)	
	明示テープ	JDPA規格	巾30mm・巾50mm×0.2mm×20m巻	S57. 4. 1	サンエス護謨工業(株)	日本ダクタイル鉄管協会認定品であれば使用可能
	上水道管用埋設シート		巾75mm, 150mm	不明	サンエス護謨工業(株)	未登録メーカー品についても使用可
パッキン類	フランジ用パッキン (RF型ガスケット)	JIS-K-6353	φ75～φ800	H 5. 4. 1	三報ゴム(株) (株)新大阪ゴム サンエス護謨工業(株) (株)山本興産 ヨツギ(株)	φ75～φ800 φ75～φ800 φ75～φ800 φ75～φ400 φ75～φ600
	フランジ用パッキン (GF型ガスケット1号)	JIS-K-6353	φ75～φ1000	H14. 4. 1	(株)新大阪ゴム サンエス護謨工業(株) (株)山本興産 ヨツギ(株)	φ75～φ900 φ75～φ1000 φ75～φ200 φ75～φ300
	逆止弁付メーターパッキン		φ13～φ25	H28. 4. 1	(株)光明製作所	

品目	品名	規格	形状	採用年月日	登録メーカー	摘要
修理用品類	修理バンド (鋼管用)		φ40～φ200	不明	東亜高級継手バルブ製造(株) 新興倉柱(株)	
	ヤノジョイント (鋳鉄管用)		φ75～φ350	不明	大成機工(株)	
	フクロジョイント ・VP管ソケット用 ・VP管エルボ用 ・VP管チーズ用		φ40～φ150	不明	大成機工(株)	
	漏水防止バンド フクロジョイント ステンレス製修理用クランプ (PE管用)		φ50 φ75～φ100	H22. 4. 1 H23. 4. 1	コスモ工機(株) 大成機工(株) (株)日邦バルブ	φ50～φ100 φ50 φ75～φ100
	ドレッサージョイント (VP管接合用) (内面エポキシ樹脂紛体塗装)	JWWA-K-131 JWWA-G-112, JIS-G-5528	φ75～φ150	不明	(株)クボタケミックス	