

【別紙1】各室性能表(令和6年2月8日訂正)

| 凡例の説明 | | 項目 | | | | | 説明 | | | | | | | | | | 項目 | | 説明 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|------|---|------|-----|--------|-----|-------|----|------|-----|---|----|-------------|------------------------|------|-------------|------|-------|-------------|------------|----------|-------------|--|--------|--|-------|--|----|--|--|
| ①一般事項 | ②空調換気 | ③内装 | ④入退室 | ①一般事項 | | | | | ②空調換気 | | | ③内装 | | | | ④入退室 | | ⑤電源設備 | | ⑥照明設備 | | ⑦TV | | ⑧情報設備 | | ⑨給排水衛生 | | ⑩室内環境 | | 備考 | | |
| | | | | 使用人員 | 室面積㎡ | 天井高 | 床荷重N/㎡ | 階指定 | 換気 | 空調 | 重要負荷 | 床 | 壁 | 天井 | 出入口 施設方式 | 照明用・ コンセント用 VA/㎡ | 重要負荷 | 室内照度 ルクス | 重要負荷 | 接続端子 | 構内LAN 対応 | 生活用 業務用 | 給湯 対応 | 室内温湿 度環境 | | | | | | | | |
| | | | | <p>●車庫・出動関連</p> <p>1 車庫 1 1 適宜 提案による 2,900/1,800/800 1F 要 要 要 ○ F1 W1 C1C2 K2 70 ○ 500~750 ○ 2 ○ 要 E1</p> <p>2 資機材庫 1 30.0 提案による 7,800/6,900/4,900 1F(車庫と隣接) 要 要 要 ○ F1 W1 C1C2 K2 70 ○ 500~750 ○ 2 ○ 要 E1</p> <p>3 備蓄倉庫 1 20.0 提案による 7,800/6,900/4,900 1F(車庫と隣接) 要 要 要 ○ F1 W1 C1 K1 40 150~200 ○ 要 要 E1</p> <p>4 現場装備等保管室 1 10.0 提案による 1,800/1,300/600 1F(車庫と隣接) 要 要 要 ○ F1 W1 C1 K1 100 150~200 ○ 要 要 E1</p> <p>5 救急消毒室(衛生管理室) 1 20.0 提案による 2,900/1,800/800 1F(車庫と隣接) 要 要 要 ○ F1 W1 C1 K1 40 300~500 ○ 要 要 E1</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <p>●執務・災害対策関連</p> <p>6 消防長室 1 30.0 提案による 2,900/1,800/800 提案による 要 要 ○ F1 W1 C1C2 K2 70 ○ 500~750 ○ 2 ○ 要 E1</p> <p>7 消防団長室 1 20.0 提案による 2,900/1,800/800 消防長室と同一階 要 要 ○ F1 W1 C1C2 K2 70 ○ 500~750 ○ 2 ○ 要 E1</p> <p>8 応接室 10 15.0 提案による 2,900/1,800/800 消防長室と同一階 要 要 ○ F1 W1 C1C2 K2 50 ○ 500~750 ○ 2 ○ 要 E1</p> <p>9 事務室 消防総務課 23 150.0 提案による 2,900/1,800/800 消防長室と同一階 要 要 ○ F1F2 W1 C1C2 K2 70 ○ 500~750 ○ 2 ○ 要 E1</p> <p>予防課 19 100.0 提案による 2,900/1,800/800 1F 要 要 ○ F1F2 W1 C1C2 K2 70 ○ 500~750 ○ 2 ○ 要 E1</p> <p>警防課 13 80.0 提案による 2,900/1,800/800 消防長室と同一階 要 要 ○ F1F2 W1 C1C2 K2 70 ○ 500~750 ○ 2 ○ 要 E1</p> <p>指令課 15 65.0 提案による 2,900/1,800/800 通信指令室と同一階 要 要 ○ F1F2 W1 C1C2 K2 70 ○ 500~750 ○ 2 ○ 要 E1</p> <p>救急課 12 70.0 提案による 2,900/1,800/800 消防長室と同一階 要 要 ○ F1F2 W1 C1C2 K2 70 ○ 500~750 ○ 2 ○ 要 E1</p> <p>事務室 計 465.0</p> <p>10 市民相談室 9㎡×5室 計45.0 提案による 2,900/1,800/800 予防課事務室階に3室 警防課事務室階に2室 要 要 要 ○ F1 W1 C1C2 K2 70 ○ 500~750 ○ 要 要 E1</p> <p>11 重要書類保管庫 1 10.0 提案による 11,800/10,300/7,400 提案による 要 要 要 ○ F1 W1 C1 K2 40 300~500 ○ 要 要 E1</p> <p>12 書庫・物品庫 書庫 1 適宜 提案による 11,800/10,300/7,400 提案による 要 要 要 ○ F1 W1 C1 K2 40 150~200 ○ 要 要 E1</p> <p>物品庫 1 適宜 提案による 7,800/6,900/4,900 提案による 要 要 要 ○ F1 W1 C1 K2 40 150~200 ○ 要 要 E1</p> <p>書庫・物品庫 計 185.0</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>●災害対策関連</p> <p>13 作戦室(消防警備本部) 80 150.0 通信指令室と同 4,900/2,400/1,300 通信指令室と同一階 要 要 ○ F2F3 W1W2 C1C2 K2 50 ○ 100% 500~750 ○ 100% 2 ○ 要 E2 OAフロアH200以上 将来指令室用の電源容量確保、個別空調用空配管対応</p> <p>14 消防団本部活動拠点兼女性分団活動室 25 50.0 提案による 2,900/1,800/800 警防課事務室と同一階 要 要 ○ F1 W1W2 C1C2 K2 50 ○ 300~500 ○ 2 ○ 要 E1</p> <p>15 災害対策兼会議室 20㎡×3室 10 計60.0 提案による 2,900/1,800/800 指令課以外の事務室階 要 要 ○ F1 W1W2 C1C2 K2 50 ○ 300~500 ○ 各1 ○ 要 E1 各室とも内装の一部をホワイトボード壁仕様</p> <p>16 人事相談室 4 10.0 提案による 2,900/1,800/800 提案による 要 要 ○ F1 W1 C1C2 K2 70 ○ 300~500 ○ 要 要 E1</p> <p>17 市民防災活動支援スペース兼一時預かり室 10 20.0 提案による 2,900/1,800/800 提案による 要 要 ○ F1 W1 C1C2 K2 70 ○ 300~500 ○ 1 ○ 要 E1</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>●通信指令関連</p> <p>18 通信指令室 適宜 150.0 提案による 4,900/2,400/1,300 上層階(提案による) 要 要 ○ F2F3 W1W2 C1C2 K2 指令関連機器の必要分 ○ 100% 500~750 ○ 100% 2 ○ 要 E2 OAフロアH200以上 24時間空調(個別空調2系統によるバックアップ対応)</p> <p>19 通信指令機械室 40㎡×2室(1室は倉庫運用とし将来機械室対応) 1 計80.0 提案による 7,800/6,900/4,900 通信指令室と同一階 要 要 ○ F2F3 W1 C1 K2 指令関連機器の必要分 ○ 100% 300~500 ○ 100% 要 要 E2 OAフロアH200以上 24時間空調(個別空調2系統によるバックアップ対応) 通信指令機械室の非常時空調負荷は、指令センター側で設置する自家発電設備への接続とする 倉庫運用とする1室の空調(重要負荷共)は、将来対応とする</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>●待機関連</p> <p>20 仮眠室 男性職員用(指令課) 各1 適宜 提案による 1,800/1,300/600 指令課事務室と同一階 要 要 ○ F1 W1 C1C2 K1 50 ○ 150~200 ○ 要 要 E1 個室9室分</p> <p>男性職員用(指令課以外) 各1 適宜 提案による 1,800/1,300/600 提案による 要 要 ○ F1 W1 C1C2 K1 50 ○ 150~200 ○ 要 要 E1 個室4室分</p> <p>女性職員用 各1 適宜 提案による 1,800/1,300/600 提案による 要 要 ○ F1 W1 C1C2 K1 50 ○ 150~200 ○ 要 要 E1 個室2室分</p> <p>仮眠室 計 110.0</p> <p>21 更衣室 男性職員用 適宜 70.0 提案による 1,800/1,300/600 提案による 要 要 要 F1 W1 C1 K2 20 ○ 150~200 ○ 要 要 E1 分散配置可</p> <p>女性職員用 適宜 10.0 提案による 1,800/1,300/600 提案による 要 要 要 F1 W1 C1 K2 20 ○ 150~200 ○ 要 要 E1</p> <p>仮眠室 計 80.0</p> <p>22 浴室・脱衣所 男性職員用 適宜 23.0 提案による 1,800/1,300/600 提案による 要 脱衣要 要 F1 W1 C1 K1 20 100~200 ○ 要 要 E1 浴室1か所及びシャワー室3か所</p> <p>女性職員用 適宜 7.0 提案による 1,800/1,300/600 提案による 要 脱衣要 要 F1 W1 C1 K1 20 100~200 ○ 要 要 E1 浴室1か所</p> <p>仮眠室 計 30.0</p> <p>23 訓練室 5 60.0 提案による 3,500/3,200/2,100 提案による 要 要 要 F1F4 W1 C1C2 K2 50 ○ 300~500 ○ 要 要 E1</p> <p>24 食堂・厨房 7 30.0 提案による 2,900/1,800/800 指令課事務室と同一階 要 要 ○ F1 W1 C1C2 K2 70 ○ 300~500 ○ 2 ○ 要 E1</p> <p>25 休養室 3 10.0 提案による 2,900/1,800/800 指令課事務室と同一階 要 要 ○ F1 W1 C1 K0 50 ○ 100~200 ○ 1 ○ 要 E1</p> <p>26 休憩・リフレッシュコーナー 4 10.0 提案による 2,900/1,800/800 指令課事務室以外の階 要 要 要 F1 W1 C1 K0 50 100~200 1 ○ 要 E1</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>●共用・設備関連</p> <p>27 来庁者対応カウンタースペース 各3~4 適宜 提案による 2,900/1,800/800 指令課事務室以外の事務室階 要 要 要 F1 W1 C1C2 K2 70 ○ 300~500 ○ 要 要 E1</p> <p>28 庁舎管理者控室兼更衣室 1~2 10.0 提案による 1,800/1,300/600 提案による 要 要 要 F1 W1 C1 K1 50 150~200 ○ 要 要 E1</p> <p>29 給湯室 2か所 1 計10.0 提案による 1,800/1,300/600 指令課事務室以外の階 要 要 要 F1 W1 C1 K0 200 100~200 ○ 要 要 E1</p> <p>30 トイレ・洗面所 1 適宜 提案による 1,800/1,300/600 提案による 要 要 要 F1 W1 C1 K0 20 ○ 100~200 ○ 要 要 E1</p> <p>31 授乳室 1 適宜 提案による 1,800/1,300/600 提案による 要 要 要 F1 W1 C1 K2 20 ○ 100~200 ○ 要 要 E1</p> <p>32 エントランスホール、廊下・階段・EV 1 適宜 提案による 2,900/1,800/800 各階 要 要 要 F1 W1 C1 K1・K2 40 100~200 ○ 要 要 E1 EVホールと職員エリアの廊下間、職員通用口はK2</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注) 上記は基本的な性能を示したものであり、提案に応じて適宜必要な対応を行うこと。